УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

Акт 140

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«4» 01 2017 г. с 10^50 до 11^10

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) _____ дом № 13 квартира № 140

по заявлению собственника (представителя) Семеняк О.Ю.

принята заявка (жалоба) течь уплотнителя "гусака" излива смесителя
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы осмотрен смеситель ванной комнаты
течь в зоне ответственности хозяина.

(перечень выполненных работ)

Примечание: _____

Представители УО ООО «ЖК Сибири» мастер участка ЖК "Сибири"
(должность, ФИО, подпись)
Юнусов М.Т.

Собственник квартиры (представитель) Семеняк О.Ю
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт _____
выполненных работ аварийно-сервисной службой

«11» января 2018г. с _____ до _____

по адресу: г.Лянтор, микр.№(ул) микр. 5 дом № 13 квартира № 102

по заявлению собственника (представителя) Расулов Р. Ш

принята заявка (жалоба) t° обратки не соответствует t° стояка
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы снятие клапанов регуляторов на подаче по всей квартире. Развоздушивания
(перечень выполненных работ)

Примечание: _____

Представители УО ООО «ЖК Сибири» ст.- ст. Назаркинский Н.С
(должность, ФИО, подпись)
Бурлов М.Г

Собственник квартиры (представитель) 89044892356
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт_____
выполненных работ аварийно-сервисной службой

«18» января 2018г. с _____ до _____

по адресу: г.Лянтор, ___микр.№(ул) мкр 5 дом № 13 квартира № 103

по заявлению собственника (представителя) Костоева Л. А

принята заявка (жалоба) t° радиатора не соответств t° стояков
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы снятие регулятора (клапана), развоздушивание
(перечень выполненных работ)

Примечание: _____

Представители УО ООО «ЖК Сибири» ст. - ст. Назаркинский Н.С.
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) 8932515 0040
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт _____

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«10» февраля 2020г. с _____ до _____

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) _____ дом № 13 квартира № 102

по заявлению собственника (представителя) Расулов Р.Т

принята заявка (жалоба) слабый напор ХВС на кухне
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы слон стояка

(перечень выполненных работ)

Примечание: _____

Представители УО ООО «ЖК Сибири» ст.-ет Назаренко Н.С.
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) _____ 89044892356
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале ☐

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт _____
выполненных работ аварийно-сервисной службой

«15» марта 2020г. с _____ до _____

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) _____ дом № 13 квартира № 243

по заявлению собственника (представителя) Корчагин Ю.В.

принята заявка (жалоба) течь с крана ГВС
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы закрепление гаек крана

(перечень выполненных работ)

Примечание: _____

Представители УО ООО «ЖК Сибири» ст.-ст. Назаменский Н.С
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) _____ 89136266994
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале ☐

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«30» 04 2020г. с 15^45 до 16^50

по адресу: г.Лянтор, микр.№(ул) 5 мкр дом № 13 квартира № 234

по заявлению собственника (представителя) Смирнова Е.А.

принята заявка (жалоба) Грязная ГВС
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы Остановка системы ГВС. Раскрутили кран на подъе и прогнали стояк напрямую воды через обратку. Были обнаружены частицы детского пластика (перечень выполненных работ) и окалины от сварки.

Примечание: После запуска ГВС, вода стала чистой.

Представители УО ООО «ЖК Сибири» ст сантех. Плисков Д.В.
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Смирнова Е.А.
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале [ ]

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«17» мая 2020г. с _____ до _____

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) _____ дом № 13 квартира № 183

по заявлению собственника (представителя) Исламов Р. Р.

принята заявка (жалоба) течь с резьбового соед. счетчика ХВС
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы закрепление счетчика ХВС и попутно счетчика ГВС
(перечень выполненных работ)

Примечание: Все пломбы на месте

Представители УО ООО «ЖК Сибири» ел.-ст. Новоженский Н. С
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) 8-926-369-18-15
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале 5

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 312
выполненных работ аварийно-сервисной службой

«17» 06 2020 г. с 17^30 до 18^05

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) _____ дом № 13 квартира № 312

по заявлению собственника (представителя) Федькович АА

принята заявка (жалоба) запах канализации (кухня, ванная)
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы обследование работа вентиляции кухни и ванной, при открытых форточках тяга посоянная при закрытых тяга слабая, при включении вентилятора тяга посоянная
(перечень выполненных работ)

Примечание: использовать также принудительную вентиляцию проконсультироваться у вентиляционщиков по доп. мерам

Представители УО ООО «ЖК Сибири» мастер участка Югов А.Ф.
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Федькович АА
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 312

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«20» 06 2020 г. с 19°2 до

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) дом № 13 квартира № 312

по заявлению собственника (представителя) Федькова А.Н.

принята заявка (жалоба) Течь по водоприёмной трубе общед.

(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы посещение и этаж 8 подъезд, т-ех этаж 8-5 подъезды осмотрены обнаружено Течь над 311-310 кв соседними с посещением с водоприёмной (перечень выполненных работ) трубы крыш.

Примечание: данная заявка устранена в ближайшее время

Представители УО ООО «ЖК Сибири» мастер участка Южулов М.Р

(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Федькова А.А

(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале [ ]

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«10» июля 2020г. с _____ до _____

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) _____ дом № 13 квартира № 174

по заявлению собственника (представителя) Шакирова А.Г

принята заявка (жалоба) течь в ванной и в туалете
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы Осмотр течи.

(перечень выполненных работ)

Примечание: Устранение течи выполнено застройщиком, т.к выявлено в месте их зоны ответственности.

Представители УО ООО «ЖК Сибири» ст. - ст. Назаркинский Н.С.
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) _____ 8-922-401-68-41
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале -

приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

Акт _____

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«19» января 2020г. с _____ до _____

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) _____ дом № 13 квартира № 126

по заявлению собственника (представителя) Поздина С.Н.

принята заявка (жалоба) образование мокрых пятен на потолке
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы Осмотр стояков ХВС и стояков канализации в кв 126, кв. 131, кв. 136

(перечень выполненных работ)

Примечание: при визуальном осмотре обнаружено выделение конденсата в большом кол-ве.

Представители УО ООО «ЖК Сибири» сл-ет. Назакинский Ю.С.
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Поздина С.Н. 89195366695
(подпись, конт. телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале [ ]

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 236
выполненных работ аварийно-сервисной службой

«26» 07 2017 г. с 8²⁰ до 8⁵⁰

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) _____ дом № 13 квартира № 236

по заявлению собственника (представителя) Чарыева Р.Т.

принята заявка (жалоба) нет ГВС
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы стоп воздуха с маховиками, регулировка маховиков.

(перечень выполненных работ)

Примечание: _____

Представители УО ООО «ЖК Сибири» мастер участка Фатхутдинов М.Р.
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Чарыева Р.Т.
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале [ ]

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 214
выполненных работ аварийно-сервисной службой

«26» 07 2017 г. с 8 30 до 8 50

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) _____ дом № 13 квартира № 214

по заявлению собственника (представителя) Котова Н.В.

принята заявка (жалоба) нет ГВС
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы слив воздуха, регулировка сет ГВС

(перечень выполненных работ)

Примечание: _____

Представители УО ООО «ЖК Сибири» мастер участка Жуков М.Р
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Котова Н.В.
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале ☐

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 216

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«30» 07 2020 г. с 17^30 до 18^20

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) _____ дом № 13 квартира № 216

по заявлению собственника (представителя) стояк 236 Келлер Я.Я.

принята заявка (жалоба) по заявке 236.
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы регулировка ГВС

(перечень выполненных работ)

Примечание: _____

Представители УО ООО «ЖК Сибири» мастер участка Якупов М.Р.
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Келлер Я.Я.
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале [ ]

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС
СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт_____
выполненных работ аварийно-сервисной службой

«3» августа 2020г. с _____ до _____

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул)_____ дом № 13 квартира № 176

по заявлению собственника (представителя) Мурзаев Е.А

принята заявка (жалоба) не поступает ГВС в ванной
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы развоздушивание

(перечень выполненных работ)

Примечание:_____

Представители УО ООО «ЖК Сибири» ст.-ст. Назаренский Н.С.
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) +79044298561
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС
СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 236

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«8» 08 2017 г. с 9²⁰ до 10⁰⁰

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) 13 дом № _____ квартира № 236

по заявлению собственника (представителя) Чарыева

принята заявка (жалоба) прохладная ГВС
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы регулировка магистрали ГВС

(перечень выполненных работ)

Примечание: _____

Представители УО ООО «ЖК Сибири» мастер участка Жигулов А.Р
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Чарыева.
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале [ ]

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 121

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«15» 08 2020 г. с 12¹⁰ до 12³⁰

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) _____ дом № 13 квартира № 121

по заявлению собственника (представителя) Бондарь А.Ю.

принята заявка (жалоба) затекание в ванную.
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы осмотрен узел водоотведения в ванной, произведя продувку уровня ванной относительно приямка трубы.
(перечень выполненных работ)

Примечание: зона ответственности хозяина

Представители УО ООО «ЖК Сибири» мастер участка Юнусов А.Р.
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Бондарь А.Ю.
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале [ ]

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

Акт 260

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«18» 08 2020 г. с 16⁴⁵ до _____

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) _____ дом № 13 квартира № 260

по заявлению собственника (представителя) Шустрова Г.И.

принята заявка (жалоба) слив стояка по заявлению

(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы осмотрены тепловые сети слив воды со стояка не предусмотрен, краны и трубы сохранены

(перечень выполненных работ)

Примечание: _____

Представители УО ООО «ЖК Сибири» мастер участка Жуков И.Ф.

(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Шустрова Г.И.

(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале [ ]

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

Акт

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«21» 08 2020г. с 13^00 до 13^30

по адресу: г.Лянтор, микр.№(ул) 5 микр дом № 13 квартира № 174

по заявлению собственника (представителя) Шакирова Л Ф

принята заявка (жалоба) Течь на стояке канализации
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы В результате осмотра было выявлено что на стояке имеется течь с крупными раковин. Произвёл замену прокладки Течь устранена
(перечень выполненных работ)

Примечание:

Представители УО ООО «ЖК Сибири» сл сант Плисков Д В
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Шакирова Л Ф
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале [ ]

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 166

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«9» 09 2017 г. с 18¹⁵ до 20⁴⁰

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) _____ дом № 13 квартира № 166

по заявлению собственника (представителя) Баженина Л.И

принята заявка (жалоба) плохой напор ГВС в кранах, плохой напор ХВС в кранах
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы промывка фильтра на кранах совместно с хозяевами

(перечень выполненных работ)

Примечание: _____

Представители УО ООО «ЖК Сибири» мастер участка Жигунов А.Ф.
(должность, ФИО, подпись)
ЮЖ слесарь-сантехник Прилипко Д.В.

Собственник квартиры (представитель) Баженина Л.И
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале [ ]

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 139

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«11» 09 2017 г. с 20[40] до 22[45]

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) 13 дом № 13Б квартира № 139

по заявлению собственника (представителя) Рахимов А.А

принята заявка (жалоба) прохладны батареи отопления
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы выполнен слив воздуха с магистрали отопления
(перечень выполненных работ)

Примечание:

Представители УО ООО «ЖК Сибири» мастер участка Юнусов И.Р
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Рахимов А.А
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 304
выполненных работ аварийно-сервисной службой

«11» 09 2017 г. с 1930 до 1945

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) _____ дом № 13 квартира № 304

по заявлению собственника (представителя) Шевелёва Ю.А

принята заявка (жалоба) прохладная батарея отопления комната
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы на момент осмотра батареи тёплые
t1=36°C, t2=33,5°C
(перечень выполненных работ)

Примечание: _____

Представители УО ООО «ЖК Сибири» мастер участка Юнусов М.Р
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Шевелёва Ю.А
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале [ ]

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06.2017г

Акт 68

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«11» 09 2017 г. с 20⁰⁰ до 20⁴⁰

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) _____ дом № 13 квартира № 68

по заявлению собственника (представителя) Саенко П.С.

принята заявка (жалоба) прохладные батареи отопления
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы слив воздуха с регистров отопления.

(перечень выполненных работ)

Примечание: _____

Представители УО ООО «ЖК Сибири» мастер участка Жуков А.Ф.
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Саенко П.С.
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале [ ]

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 114
выполненных работ аварийно-сервисной службой

«12» 09 2017 г. с 930 до 1007

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) _____ дом № 13 квартира № 114

по заявлению собственника (представителя) Зохидов А.А.

принята заявка (жалоба) прокладная батарея отопления зал спальня)
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы слив воздуха с манометрами отопления.
(перечень выполненных работ)

Примечание: _____

Представители УО ООО «ЖК Сибири» мастер участка Юнусов И.Р.
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Зохидов А.А.
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале [ ]

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

Акт 101

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«12» 09 2020г. с 10²⁰ до 14⁵⁰

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) _____ дом № 13 квартира № 101

по заявлению собственника (представителя) Разыдуков Э.Р

принята заявка (жалоба) прохладные батареи отопления
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы стоп воздуха с магистрали отопления
(перечень выполненных работ)

Примечание: _____

Представители УО ООО «ЖК Сибири» мастер участка Жуков А.Г.
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Разыдуков Э.Р
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале [ ]

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 157
выполненных работ аварийно-сервисной службой

«12» 09 2017 г. с 930 до 1002

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) _____ дом № 13 квартира № 157

по заявлению собственника (представителя) Тухватуллина.

принята заявка (жалоба) прохладные батареи отопления
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы спуск воздуха с магистрали отопления.

(перечень выполненных работ)

Примечание: _____

Представители УО ООО «ЖК Сибири» мастер участка Юнусов М.Р.
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Тухватуллина
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале [ ]

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 68
выполненных работ аварийно-сервисной службой

«12» 09 2017 г. с 8^10 до 8^40

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) _____ дом № 13 квартира № 68

по заявлению собственника (представителя) Сенько К.Е

принята заявка (жалоба) прохладные батареи отопления
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы спуск воздуха с радиаторов отопления.

(перечень выполненных работ)

Примечание: _____

Представители УО ООО «ЖК Сибири» мастер ЖК Сибири
(должность, ФИО, подпись) Юнусов М.Р.

Собственник квартиры (представитель) Сенько К.Е Сенько
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале [ ]

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 188

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«13» 09 2022 г. с 8[00] до 19[15]

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) _____ дом № 15 квартира № 188

по заявлению собственника (представителя) Мазур Л.Н

принята заявка (жалоба) прокладные батареи отопления

(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы спуск воздуха с радиаторов. Требуется заменять/ремонтировать кран обратки на стояке (подвал 5й блок к Ч)

(перечень выполненных работ)

Примечание: _____

Представители УО ООО «ЖК Сибири» мастер ЖК Сибири Юнусов Л.Р.

(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Мазур Л.Н Мазур

(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале [ ]

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 266
выполненных работ аварийно-сервисной службой

«13» 09 2020 г. с 8⁰⁰ до 19³⁰

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) _____ дом № 13 квартира № 266

по заявлению собственника (представителя) Рамзаева З.А.

принята заявка (жалоба) прохладные батареи отопления
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы слив воздуха с магистрали
Кран на кухне в подвале заменен
(перечень выполненных работ)

Примечание: _____

Представители УО ООО «ЖК Сибири» мастер участка Юнусов М.Ф.
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Рамзаева З.А.
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибалльной шкале 5

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 180 68
выполненных работ аварийно-сервисной службой

«17» 09 2020 с 16^05 до 17^30

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) дом № 13 квартира № 68

по заявлению собственника (представителя) Саенко К.Г

принята заявка (жалоба) по заявкам от 16-17, прыгающая батарея сильно.
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы слив воздуха, удаление мусора из приборов
ввод подача t=35°C, ввод обратка t=33°C
(перечень выполненных работ)

Примечание:

Представители УО ООО «ЖК Сибири» мастер участка Юнусов М.Р
(должность, ФИО, подпись)
Юнусов ст. сант-к Писмак Р.В

Собственник квартиры (представитель) Саенко К.Г
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале · 5

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

Акт 68

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«18» 09 2018г. с 8[10] до 10[00]

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) _____ дом № 13 квартира № 68

по заявлению собственника (представителя) Саенко К.Е.

принята заявка (жалоба) по заявке от 17.09

(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы прочистка крыши обратки сход воздуха с мансарды

(перечень выполненных работ)

Примечание: _____

Представители УО ООО «ЖК Сибири» мастер участка Ютунов

(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Саенко К.Е.

(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС
СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 51

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«18» 09 2018г. с 17 30 до 18 16

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) _____ дом № 13 квартира № 51

по заявлению собственника (представителя) Иванов И.О.

принята заявка (жалоба) прокладная батарея холодная.
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы спуск воздуха с 9 этажа.

(перечень выполненных работ)

Примечание: периодически стравливать воздух с 9 этажа.

Представители УО ООО «ЖК Сибири» мастер участка Юнусов И.Р.
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Иванов И.О
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 88

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«18» 09 2022 г. с 18³⁰ до 18⁵⁰

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) _____ дом № 13 квартира № 88

по заявлению собственника (представителя) Манахова С.Г

принята заявка (жалоба) холодные батареи.
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы проверен наличие воздуха 9 этаж, измерена t° батарей кухня t вход 35°с t обр 32°с, зал t вход 35°с, t обр 32°С
(перечень выполненных работ)

Примечание: ~~Отклонение по норме температурного режима.~~

Представители УО ООО «ЖК Сибири» мастер участка Юнусов М.Р.
(должность, ФИО, подпись)

Хозяева от подписи отказались.

Собственник квартиры (представитель) Манахова С.Г
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале ☐

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 139
выполненных работ аварийно-сервисной службой

«18» 09 2017 г. с 18^30 до 19^00

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) _____ дом № 13 квартира № 139

по заявлению собственника (представителя) Рахимов А.А.

принята заявка (жалоба) прохладные батареи
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы проверена работа батарей отопления.
замерена t выводов.
Комната 35/34 ; Кухня 35/33
Батареи работают согласно t° режима
(перечень выполненных работ)

Примечание: _____

Представители УО ООО «ЖК Сибири» мастер участка Юнусов М.Р.
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Рахимов А.А.
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале [ ]

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 33-43

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«19» 08 2020 г. с 11⁰⁰ до 11³⁵

по адресу: г. Лянтор, 5 микр.№(ул) _____ дом № 13 квартира № 43

по заявлению собственника (представителя) Нечаева Л.И. 43.

принята заявка (жалоба) по заявке 33 холодная батарея комната

(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы слив воздуха с батарей, слив воздуха с манометрами.

(перечень выполненных работ)

Примечание: _____

Представители УО ООО «ЖК Сибири» мастер участка Жигулов М.Ю. ЖИГ

(должность, ФИО, подпись)

ст. сант-к Плисков О.В. Пл

Собственник квартиры (представитель) Нечаева Л.И. Неч

(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале [ ]

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

Акт

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«23» 09 2020г. с 16^00 до 16^30

по адресу: г.Лянтор, микр.№(ул) 5 мкр дом № 13 квартира № 51

по заявлению собственника (представителя) Романец Наталья В.

принята заявка (жалоба) Нет отопления в зале
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы Прочищи стояк отопления в зале от воздуха. Измерили температуру будем контролировать
(перечень выполненных работ)

Примечание:

Представители УО ООО «ЖК Сибири» ст сант Плисиков Д В Ду-
(должность, ФИО, подпись)
ст.сант-Семёнов А. К

Собственник квартиры (представитель) Романец. К В. От подписи отказ.
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт _____
выполненных работ аварийно-сервисной службой

«23» 09 2020г. с 16^00 до 16^30

по адресу: г.Лянтор, микр.№(ул) 5 мкр дом № 13 квартира № 157

по заявлению собственника (представителя) Тухватуллина О.Н.

принята заявка (жалоба) Нет отопления в комнате
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы Сгнали воздух со стояка отопления.

(перечень выполненных работ)

Примечание: _____

Представители УО ООО «ЖК Сибири» сл сант. Плисиков Д.В. Ду-
(должность, ФИО, подпись)
сл сант - Семёнов Д.Н

Собственник квартиры (представитель) Тухватуллина О.Н. От подписи отказ.
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале [ ]

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 33

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«25» 09 2024 г. с 10⁰⁰ до 10³⁰

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) _____ дом № 13 квартира № 33

по заявлению собственника (представителя) _____

принята заявка (жалоба) прохладные батареи (спальня)
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы спуск воздуха с магистрали.

(перечень выполненных работ)

Примечание: _____

Представители УО ООО «ЖК Сибири» мастер участка Юнусов М.Р.
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) _____
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале [ ]

жилищный комплекс СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 303

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«25» 09 2017 г. с 16 30 до 17 18

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) _____ дом № 13 квартира № 303

по заявлению собственника (представителя) Антонян А.В.

принята заявка (жалоба) Прохладная батарея отопления
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы включена батарея, проведен спуск воздуха с радиаторов.

(перечень выполненных работ)

Примечание: _____

Представители УО ООО «ЖК Сибири» мастер участка Юнусов Ю.Ф.
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Антонян А.В.
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале [ ]

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 68
выполненных работ аварийно-сервисной службой

«28» 09 2020 г. с _____ до _____

по адресу: г.Лянтор, микр.№(ул) 5мкр дом № 13 квартира № 68

по заявлению собственника (представителя) Саенко ГИЕ и Сам-

принята заявка (жалоба) холодная батарея
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы воздух пропущен

(перечень выполненных работ)

Примечание: _____

Представители УО ООО «ЖК Сибири» Семенов АН
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Саенко ГИЕ и Сам-
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале [ ]

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт _____
выполненных работ аварийно-сервисной службой

«28» сентября 2020г. с _____ до _____

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) _____ дом № 13 квартира № 22

по заявлению собственника (представителя) Сотникова Н.Н.

принята заявка (жалоба) холодные батареи в квартире.
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы Развоздушивание.

(перечень выполненных работ)

Примечание: Циркуляция водовосстановлена

Представители УО/ООО «ЖК Сибири» ел.-ст. Назаренская Н.С.
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) 89519692383
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт _____

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«28» сентября 20 г. с _____ до _____

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) _____ дом № 13 квартира № 33

по заявлению собственника (представителя) Инкина Ю.Н.

принята заявка (жалоба) холодные батареи
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы развоздушивание

(перечень выполненных работ)

Примечание: Циркуляция возобновлена

Представители УО ООО «ЖК Сибири» ст.-ст. Назаренский Н.С.
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Инк 8-904-459-13-14
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале [ ]

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 68

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«29» 09 2020 г. с 17⁰⁰ до 17⁴⁰

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) _____ дом № 13 квартира № 68

по заявлению собственника (представителя) Саенко К.Г.

принята заявка (жалоба) холодные батареи стояли

(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы проверена t° батарей, до и после регулировки и стояк воздух.

в кухня до: 28/24 после 37/34

зал до: 26/22 после 38/35

(перечень выполненных работ)

Примечание:

Следить за временем отопления

Представители УО ООО «ЖК Сибири» мастер участка Юнусова А.Ф.

(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Саенко К.Г.

(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале Саенко

5/13

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06.2017г

Акт 216

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«29» 09 2022 г. с _____ до _____

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) _____ дом № 13 квартира № 216

по заявлению собственника (представителя) Джумагалиева С.Д Дтф

принята заявка (жалоба) холодная батареи
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы спуск воздуха

(перечень выполненных работ)

Примечание: _____

Представители УО ООО «ЖК Сибири» слесарь Семенов АН
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Джумагалиева С.Д Дтф
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале [ ]

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 3

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«30» 09 2022 г. с 15 55 до 16 20

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) дом № 13 квартира № 3

по заявлению собственника (представителя) Рахимова Г.М.

принята заявка (жалоба) осмотр сетей теплоснабжения
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы осмотрены сети отопления и ГВС
и канализации. Требуется предварительно проведения работ
согласовать перекрытие стояка и замену кранов
и вывод канализации (перечень выполненных работ)

Примечание: все работы отменены по заявлению.

Представители УО ООО «ЖК Сибири» мастер участка Шнуров М.Ф.
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Рахимова Г.М.
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт _____
выполненных работ аварийно-сервисной службой

«30» сентября 2020г. с _____ до _____

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) _____ дом № 13 квартира № 33

по заявлению собственника (представителя) Инчина Ю.Н.

принята заявка (жалоба) холодные батареи
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы спан воздуха

(перечень выполненных работ)

Примечание: _____

Представители УО ООО «ЖК Сибири» ст. – ст. Назаренский Н.С.
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Инч – 8-904-459-13-14.
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале [ ]

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 43 (33)
выполненных работ аварийно-сервисной службой

«30» 09 2020 г. с ____ до ____

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) ____ дом № 13 квартира № 43 (33)

по заявлению собственника (представителя) Ничаева Я Н

принята заявка (жалоба) холодные батареи
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы пропущен воздух

(перечень выполненных работ)

Примечание: ____

Представители УО ООО «ЖК Сибири» слесарь Семенов А Н
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Ничаева Я Н
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале 5

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 217
выполненных работ аварийно-сервисной службой

«01» 10 2022г. с _____ до _____

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) _____ дом № 13 квартира № 217

по заявлению собственника (представителя) Магомедов А.Ф

принята заявка (жалоба) холодные батареи
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы пропущен воздух

(перечень выполненных работ)

Примечание: _____

Представители УО ООО «ЖК Сибири» сварь Семенов А.С
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Магомедов А.Ф. +мак
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале [ ]

2/1

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 68
выполненных работ аварийно-сервисной службой

«01» 10 20 г. с _____ до _____

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) _____ дом № 33г квартира № 68

по заявлению собственника (представителя) Савенко К.Е. (Сосед)

принята заявка (жалоба) Холодные батареи отопление
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы кронуек воздуха

(перечень выполненных работ)

Примечание: _____

Представители УО ООО «ЖК Сибири» слесарь Семенов НН
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Савенко К.Е. (Сосед)
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале [ ]

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«4» октября 2020г. с ____ до ____

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) ____ дом № 13 квартира № 61

по заявлению собственника (представителя) Сандрюкова Л. Н.

принята заявка (жалоба) течь с отвода батареи к крану
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы подтяжека резьбового соединения

(перечень выполненных работ)

Примечание: ____

Представители УО ООО «ЖК Сибири» ст.-ст. Назаренкевич Н. С.
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Сандр- 8-912 811 0230
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале [ ]

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«4» октября 2020г. с _____ до _____

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) _____ дом № 13 квартира № 90

по заявлению собственника (представителя) Кротова Н.В.

принята заявка (жалоба) холодные батареи
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы развоздушивание

(перечень выполненных работ)

Примечание: Циркуляция восстановлена

Представители УО ООО «ЖК Сибири» ст.-ст. Нодакинский Н.С.
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) 89224097252
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале [ ]

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«4» октября 2020г. с _____ до _____

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) _____ дом № 13 квартира № 73

по заявлению собственника (представителя) Шамсутдинов Т.А

принята заявка (жалоба) холодные батареи
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы развоздушивание

(перечень выполненных работ)

Примечание: Циркуляция возобновлена

Представители УО ООО «ЖК Сибири» ст. – ст. Новакинский П.С
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) 89024910202
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт _____

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«4» октября 2020г. с _____ до _____

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) _____ дом № 13 квартира № 83

по заявлению собственника (представителя) Инчина Ю.Н.

принята заявка (жалоба) холодные батареи
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы развоздушивание

(перечень выполненных работ)

Примечание: циркуляция возобновлена

Представители УО ООО «ЖК Сибири» ст-ст. Назаренский Н.С.
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Инч — 8-904-459-83-14
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале [ ]

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт _____
выполненных работ аварийно-сервисной службой

«4» октября 2020г. с _____ до _____

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) _____ дом № 13 квартира № 68

по заявлению собственника (представителя) Саенко К.Е

принята заявка (жалоба) холодные батареи
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы развоздушивание

(перечень выполненных работ)

Примечание: Циркуляция возобновлена

Представители УО ООО «ЖК Сибири» ст-ст. Новакшенский Н.С.
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Саенко 89227892445
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале [ ]

5/11

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 68
выполненных работ аварийно-сервисной службой

«06» 10 2020 г. с _____ до _____

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) _____ дом № 13 квартира № 68

по заявлению собственника (представителя) Савенко К.Е. v Сами

принята заявка (жалоба) холодные батареи
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы пропуск воздуха

(перечень выполненных работ)

Примечание: _____

Представители УО ООО «ЖК Сибири» слесарь Семенов АН
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Савенко К Е v Сами
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале [ ]

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 1397

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«07» 10 2020г. с _____ до _____

по адресу: г.Лянтор 5 микр.№(ул) _____ дом № 13 квартира № 50

по заявлению собственника (представителя) Кротова Н.В.

принята заявка (жалоба) холодные батареи
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы прокидел воздух

(перечень выполненных работ)

Примечание: _____

Представители УО ООО «ЖК Сибири» сантехник Семенов А.Н.
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Кротов Н.В.
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале [ ]

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 68

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«07» 10 2020 г. с до

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) дом № 13 квартира № 68

по заявлению собственника (представителя) Саенко Карина

принята заявка (жалоба) холодные батареи
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы прошивен воздух

(перечень выполненных работ)

Примечание:

Представители УО ООО «ЖК Сибири» слесарь Семенов А.Г.
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Саенко Карина хозяин от подписи отказался
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале [ ]

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 14
выполненных работ аварийно-сервисной службой

«07» 10 2022г. с 830 до 900

по адресу: г.Лянтор 5 микр.№(ул) дом № 13 квартира № 14

по заявлению собственника (представителя) нет дома

принята заявка (жалоба) закрыть форточку в коридоре
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы закрыли

(перечень выполненных работ)

Примечание:

Представители УО ООО «ЖК Сибири» слесарь Семенов А.Н.
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) нет дома
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 157
выполненных работ аварийно-сервисной службой

«07» 10 2020г. с 17 00 до 17 30

по адресу: г.Лянтор 5 микр.№(ул) дом № 13 квартира № 157

по заявлению собственника (представителя) Нуждатуллина АА

принята заявка (жалоба) осмотреть батареи
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы выпущен воздух со стояка
(перечень выполненных работ)

Примечание:

Представители УО ООО «ЖК Сибири» слесарь Семенов АН
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Нуждатуллина АА
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 26

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«07» 10 2020 г. с _____ до _____

по адресу: г.Лянтор 5 микр.№(ул) _____ дом № 13 квартира № 26

по заявлению собственника (представителя) Гурулева Асида

принята заявка (жалоба) холодные батареи
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы прогулся воздух

(перечень выполненных работ)

Примечание: _____

Представители УО ООО «ЖК Сибири» слесарь Семенов АК
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Гурулев Асида обдома
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале [ ]

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт _____
выполненных работ аварийно-сервисной службой

«07» октября 2020г. с _____ до _____

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) _____ дом № 13 квартира № 3

по заявлению собственника (представителя) Рахимова Г.М.

принята заявка (жалоба) слив стояка
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы слив стояка

(перечень выполненных работ)

Примечание: _____

Представители УО ООО «ЖК Сибири» ст-ст. Назаренский Н.С.
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) _____
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале [ ]

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 103
выполненных работ аварийно-сервисной службой

«07» 10 2020г. с 18 30 до 19 00

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) _____ дом № 13 квартира № 103

по заявлению собственника (представителя) Костаева Людмила

принята заявка (жалоба) холодные батареи
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы пропущен воздух

(перечень выполненных работ)

Примечание: _____

Представители УО ООО «ЖК Сибири» слесарь Семенов А.Н.
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Костаева Людмила нет дома
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале [ ]

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 109

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«07» 10 20 г. с _____ до _____

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) _____ дом № 13 квартира № 109

по заявлению собственника (представителя) Карипов О

принята заявка (жалоба) холодные батареи
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы прогнали воздух

(перечень выполненных работ)

Примечание: _____

Представители УО ООО «ЖК Сибири» слесарь Семенов А.Ф
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Карипова О
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 141

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«08» 10 2022г. с _____ до _____

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) _____ дом № 13 квартира № 141

по заявлению собственника (представителя) Юсупов Э.Р

принята заявка (жалоба) прокладчик батарей отопит.
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы слив воздуха-смотр-ки

(перечень выполненных работ)

Примечание: _____

Представители УО ООО «ЖК Сибири» слесарь Семенов А.Н
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Юсупов Э.Р
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале [ ]

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 26

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«08» 10 2022 с _____ до _____

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) _____ дом № 13 квартира № 26

по заявлению собственника (представителя) Гнурулова Аида

принята заявка (жалоба) холодные батареи
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы прошущен воздух

(перечень выполненных работ)

Примечание: _____

Представители УО ООО «ЖК Сибири» сантехник Семенов А.Н.
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Гнурулова Аида
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале [ ]

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 33 - 43

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«08» 10 2020 г. с _____ до _____

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) _____ дом № 13 квартира № 33-43

по заявлению собственника (представителя) Ичкина Ю.Н.

принята заявка (жалоба) холодные батареи
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы прочищен воздух

(перечень выполненных работ)

Примечание: _____

Представители УО ООО «ЖК Сибири» слесарь Семенов А.Н.
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Ичкина Ю.Н. Мир-
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале 5

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 68

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«08» 10 2022г. с _____ до _____

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) _____ дом № 13 квартира № 68

по заявлению собственника (представителя) Саенко Карина

принята заявка (жалоба) холодное отопление
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы прогон воздуха

(перечень выполненных работ)

Примечание: Спальня 3 батареи батарея 93° 41° Стояк 45° 93° Кухня стояк 45° 93° батарея 93° 41° v Саенк

Представители УО ООО «ЖК Сибири» слесарь Семенов
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Саенко Карина v Саенк
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале [ ]

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 157
выполненных работ аварийно-сервисной службой

«08» 10 2022г. с _____ до _____

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) 10 дом № 13 квартира № 157

по заявлению собственника (представителя) Тухватулина АА

принята заявка (жалоба) холодный батарес
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы прочищен воздух

(перечень выполненных работ)

Примечание: _____

Представители УО ООО «ЖК Сибири» слесарь Семенов АН
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Тухватулина АА
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 73

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«08» 10 2020г. с _____ до _____

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) _____ дом № 13 квартира № 2673

по заявлению собственника (представителя) Кудинов Тимур

принята заявка (жалоба) холодные батареи
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы пропущен воздух

(перечень выполненных работ)

Примечание: _____

Представители УО ООО «ЖК Сибири» слесарь Семенов АН
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Кудинов Тимур
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале 5

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 114
выполненных работ аварийно-сервисной службой
«08» 10 2020 с _____ до _____

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) _____ дом № 13 квартира № 114

по заявлению собственника (представителя) Зажидов. А

принята заявка (жалоба) В коридоре на полке открыто окно
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы закрыли

(перечень выполненных работ)

Примечание: _____

Представители УО ООО «ЖК Сибири» слесарь Семенов А.Н.
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Зажидов. А.
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 68

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«9» 10 2020 г. с 11²⁰ до 11³⁰

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) дом № 13 квартира № 68

по заявлению собственника (представителя) Сенько К.Е

принята заявка (жалоба) прохладная батарея отопления
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы обследовали кв 48 подключение исправное

(перечень выполненных работ)

Примечание: сходили за стеной, созвон с оставшимся по стояку

Представители УО ООО «ЖК Сибири» мастер участка Юшков А.Ф
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Сенько К.Е, Сенько
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 48

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«9» 10 2020г. с 10^{20} до 11^{20}

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) дом № 13 квартира № 48

по заявлению собственника (представителя) Коргашина М.С.

принята заявка (жалоба) по заявке в 8 (обход по стояку.
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы слив воздуха с магистрали

(перечень выполненных работ)

Примечание: батареи работают нормально, батареи пластинчатые конвекционные.

Представители УО ООО «ЖК Сибири» мастер участка Юнусов Л.Ф
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Коргашина М.С.
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибирь»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 30

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«9» 10 2020 с 11^40 до 12^10

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) _____ дом № 13 квартира № 30

по заявлению собственника (представителя) Кротова Н.В.

принята заявка (жалоба) прохладные батареи отопления
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы спуск воздуха с магистрали.

(перечень выполненных работ)

Примечание:

Представители УО ООО «ЖК Сибири» мастер участка Юнусов М.В.
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Кротова Н.В
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 60
выполненных работ аварийно-сервисной службой

«9» 10 2020 г. с 17^30 до 17^45

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) _____ дом № 13 квартира № 60

по заявлению собственника (представителя) Ткаченко Л.И.

принята заявка (жалоба) по телефону 68
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы осмотрены сети отопления сети и батареи без переделок, установлено 40/3 батареи
(перечень выполненных работ)
батарея работает исправно 45/40 стояк

Примечание: _____

Представители УО ООО «ЖК Сибири» мастер участка Юнусов
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Ткаченко Л.И.
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале [ ]

8 932 248 2106

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 72

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«9» 10 2020 г. с 17^07 до 17^15

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) дом № 13 квартира № 72

по заявлению собственника (представителя) Выступовой Н.П.

принята заявка (жалоба) по заявке в 8 обход квартир
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы осмотрен магистраль отопления
магистраль питания без переделок батареи
работают нормально.
(перечень выполненных работ)

Примечание:

Представители УО ООО «ЖК Сибири» мастер участка Юнусов М.Р. 89224143733/
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Выступовой Н.П.
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС
СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 157
выполненных работ аварийно-сервисной службой

«09» 10 2017 г. с 20[40] до 22[45]

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) _____ дом № 13 квартира № 157

по заявлению собственника (представителя) Тухватуллина

принята заявка (жалоба) прохладные батареи отопления
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы спуск воздуха с радиаторов отопления

(перечень выполненных работ)

Примечание: _____

Представители УО ООО «ЖК Сибири» мастер участка Жуков А.Ю.
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Тухватуллина
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале ☐

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 56

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«10» 10 2020 г. с 13^20 до 13^30

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) дом № 13 квартира № 56

по заявлению собственника (представителя) Ли Д.П.

принята заявка (жалоба) по заявке 68 (обход по адресам)
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы обследование стояки и батареи отопления подключений незаконных нет, батареи опломбированы стояк без изменений
(перечень выполненных работ)

Примечание:

Представители УО ООО «ЖК Сибири» мастер участка Жуков А.Р.
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Ли Д.П.
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 141

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«10» 10 2021 с 21[10] до 21[25]

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) дом № 13 квартира № 141

по заявлению собственника (представителя) Жуков Ф.Р.

принята заявка (жалоба) прохладная батарея зл

(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы спуск воздуха с батареи, с мастерами

(перечень выполненных работ)

Примечание:

Представители УО ООО «ЖК Сибири» мастер участка Жуков А.Ф.

(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Жуков Ф.Р.

(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 97
выполненных работ аварийно-сервисной службой

«14» 10 2020г. с _____ до _____

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) _____ дом № 13 квартира № 97

по заявлению собственника (представителя) Ишмаев Х К

принята заявка (жалоба) холодные батареи
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы замер температуры, закрыли регулятор на батареи
(перечень выполненных работ)

Примечание: _____

Представители УО ООО «ЖК Сибири» слесарь сантехник Семенов Д.Н.
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Ишмаев Х К
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале [ ]

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 190

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«17» 10 2020 г. с 16^20 до 16^50

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) дом № 13 квартира № 190

по заявлению собственника (представителя) Пасталовская Н.И

принята заявка (жалоба) Течь с трубы?
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы осмотрена система водоведения обнаружено подтекание в месте стыка переходного вставыша с кухни
(перечень выполненных работ)

Примечание: Требуется проверка зон ответственности и последующая замена элемент вставки

Представители УО ООО «ЖК Сибири» мастер участка Юнусов
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Пасталовская Н.И.
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале -

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 87

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«20» 10 2020 г. с 9^50 до 10^10

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) _____ дом № 13 квартира № 87

по заявлению собственника (представителя) Тимофеева М.

принята заявка (жалоба) по заявке 83
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы осмотрена батарея отопления
проведен замер t°, зал сложно 43/31, батарея 33/31
кухня стояк 43/32 батарея 33/32
(перечень выполненных работ)

Примечание: _____

Представители УО ООО «ЖК Сибири» _____
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) _____
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале [ ]

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 83

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«20» 10 2020 г. с 16:35 до 16:52

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) дом № 13 квартира № 83

по заявлению собственника (представителя) Гадлиев Н.Р.

принята заявка (жалоба) прохладные батареи, нет циркуляции
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы перепроверен режим работы батарей и насосного контура.
батареи поменяли 98/42 сочк, батарея 42/36 шуна (перечень выполненных работ) батарея 42/37

Примечание: следить за работой режима

Представители УО ООО «ЖК Сибири» мастер участка Жигулов Н.Р
(должность, ФИО, подпись)
ст. слесарь Назаласкин К.С.

Собственник квартиры (представитель) Гадлиев Н.Р.
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибирь»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 157

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«20» 10 2020 г. с 17^05 до 17^15

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) дом № 13 квартира № 152

по заявлению собственника (представителя) Тухватуллина А.А.

принята заявка (жалоба) проходные батареи отопления
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы регулировка контура насосов
спальня стояк 47/44 зал 47/44 кухня 48/44 стояк
бат 44/40 (перечень выполненных работ) 46/39 44/41 бат

Примечание: следить за работой контура.

Представители УО ООО «ЖК Сибири» мастер участка Юнусов А.Ф.
(должность, ФИО, подпись)
ст. сант-к Назаключный Н.С.

Собственник квартиры (представитель) Тухватуллина А.А.
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 139

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«20» 10 2020 г. с 17[15] до 17[20]

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) дом № 13 квартира № 139

по заявлению собственника (представителя) Рахимов А.А.

принята заявка (жалоба) прохладные батареи
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы регулировка работы контура
Спальня стояк ЦВ/ЦН кухня ЦГ/Ц5
(перечень выполненных работ) ванна ЦН/Ц2

Примечание: Следить за работой контура

Представители УО ООО «ЖК Сибири» мастер участка Юнусов М.Р.
(должность, ФИО, подпись)
слесарь-к Назаркинский К.С.

Собственник квартиры (представитель) Рахимов А.А.
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибирь»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт '93

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«20» 10 2020 г. с 16⁴⁰ до 16⁵⁵

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) дом №13 квартира № 93

по заявлению собственника (представителя) Жаров 93; по заявке 81

принята заявка (жалоба) прохладно батареи отопления
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы осмотрены сети отопления проведена регулировка насосов и резьбина.
кухня 42/36 стояк зал 48/42 спальня 48/42
(перечень выполненных работ) батарея 36/33 дет я 42/37

Примечание: следить за ремонтом

Представители УО ООО «ЖК Сибири» мастер участка Юнусов М.Р.
(должность, ФИО, подпись)
Ст. слит-к Назаренко Н.С. Юнусов

Собственник квартиры (представитель) Жаров Жаров
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 234
выполненных работ аварийно-сервисной службой

«30» 10 2024г. с 16²⁰ до 17⁰⁰

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) _____ дом № 13 квартира № 234

по заявлению собственника (представителя) Смирнова Е.

принята заявка (жалоба) неэстетичный сварочный шов.
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы осмотрена система. Предложили выехать на летний период в зимний период произвести отопление дистанционно.
(перечень выполненных работ)

Примечание: на лето сварщик пока будет и покраска требуется

Представители УО ООО «ЖК Сибири» мастер участка Юнусов М.Р.
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Смирнова Е.
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале [ ]

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 83
выполненных работ аварийно-сервисной службой

«31» 10 2020 г. с 19[30] до 20[20]

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) _____ дом № 13 квартира № 83

по заявлению собственника (представителя) Гадзиев Н.Р.

принята заявка (жалоба) течь по трубе канализации.
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы проведён обход по квартирам подъездов 4,5,6. В 6 подъезде короб. 4 подъезда.
(перечень выполненных работ)

Примечание: Требуется доп. обход, на момент составления акта течи нет. Причина выхода этажей канализационных стояков с 12 до 10 (м)

Представители УО ООО «ЖК Сибири» мастер участка Юнусов М.Р.
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Гадзиев Н.Р.
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале [ ]

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 190
выполненных работ аварийно-сервисной службой
«5» 11 2020 г. с 11^70 до 16^45

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) _____ дом № 13 квартира № 190

по заявлению собственника (представителя) Пасталовская Н.И.

принята заявка (жалоба) Течь стояка канализации
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы осмотрен стояк, разобрано соединение устранена протечка, обеспечено уплотнение манжет к переходной части на кухню
(перечень выполненных работ)

Примечание: наблюдать за состоянием сетей

Представители УО ООО «ЖК Сибири» мастер участка Юнусов М.Р.
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Пасталовская Н.И.
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале [ ]

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 31

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«5» 11 2024 г. с 1930 до 1950

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) дом № 13 квартира № 31

по заявлению собственника (представителя) по заявке 26кв, Сударикова Л.В. кв.31

принята заявка (жалоба) холодные батареи обмыли со вчера

(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы осмотрели стояк в подвале, стояки и батареи в квартире 31.

(перечень выполненных работ)

Примечание: 6 батарей и стояков внутри по тарику.

Представители УО ООО «ЖК Сибири» Сударикова Л.В
мастер участка Попова К.Ю. (должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Сударикова Л.В Сударик
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале [ ]

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

Акт

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«11» ноября 2020г. с _____ до _____

по адресу: г. Лянтор, 5 микр.№(ул) _____ дом № 13 квартира № 84

по заявлению собственника (представителя) Гребенщикова Н.М

принята заявка (жалоба) слив стояка ГВС
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы слив стояка. Запуск стояка. Развоздушивание
(перечень выполненных работ)

Примечание: _____

Представители УО ООО «ЖК Сибири» ст.-ст. Назаренский Н.С.
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Гребенщ 8-982-41-80-671
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале [ ]

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«12» ноября 2020 с _____ до _____

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) _____ дом № 13 квартира № 111

по заявлению собственника (представителя) Адиеев Д. Ш.

принята заявка (жалоба) недостаточно горячая вода
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы повторное развоздушивание стояка, находившегося в ремонтных работах по кв. 84.
(перечень выполненных работ)

Примечание: Воздушная пробка устранена.

Представители УО ООО «ЖК Сибири» ст-т. Назаикинской Н.С.
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) 8 922 768 15 95
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 160

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«12» 11 2020 с 16⁰⁰ до 16⁵⁰

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) дом № 13 квартира № 160

по заявлению собственника (представителя) Арсланова К.Т.

принята заявка (жалоба) не работают батареи отопления
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы открыты батареи на циркуляцию
открыт полотенцесушитель на циркуляцию.
(перечень выполненных работ)

Примечание: наблюдать за состоянием систем водоотведения и водоснабжения.

Представители УО ООО «ЖК Сибири» мастер участка Шнуров А.Г.
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Арсланова К.Т.
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт _____
выполненных работ аварийно-сервисной службой

«15» ноября 2020г. с _____ до _____

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) _____ дом № 13 квартира № 109

по заявлению собственника (представителя) Каримова Г.Ч.

принята заявка (жалоба) холодная батарея на кухне
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы Циркуляция восстановилась к моменту осмотра
(перечень выполненных работ)

Примечание: _____

Представители УО ООО «ЖК Сибири» ст.-ет. Надеженский Н.С.,
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) 89195364345
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале [ ]

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

Акт

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«15» ноября 2020г. с _____ до _____

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) _____ дом № 13 квартира № 88

по заявлению собственника (представителя) Монахова С. Г.

принята заявка (жалоба) течь с крана
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы Осмотр. Закрепление гайки крана

(перечень выполненных работ)

Примечание: Течь с крана смесителя, впоследствие скачка давления ХВС и ГВС. Зона отв-ти жильца

Представители УО ООО «ЖК Сибири» Назакинский. Н.С.
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Соб-к от подписи отказался.
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале [ ]

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

Акт

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«16» 11 2020г. с 11^{00} до 11^{30}

по адресу: г.Лянтор, микр.№(ул) 5 микр дом № 13 квартира № 88

по заявлению собственника (представителя) Мокрова С.Г.

принята заявка (жалоба) Течь воды со смесителя.
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы Работы не производились так как смеситель это зона ответственности жильца. Смеситель имеет коррозию и трещины.
(перечень выполненных работ)

Примечание: Заменять смеситель будет сам житель.

Представители УО ООО «ЖК Сибири» сл сант. Плисков Д.В.
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Мокрова. С.Г.
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 30

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«19» 11 2020 г. с 14⁰⁰ до 15¹⁵

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) дом № 13 квартира № 30

по заявлению собственника (представителя) Кротова И.В.

принята заявка (жалоба) холодны батареи
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы промывка фильтра отопления.
В квартире батареи тёплая.
(перечень выполненных работ)

Примечание:

Представители УО ООО «ЖК Сибири» мастер участка Юнусов Е.Р.
(должность, ФИО, подпись)
ст. сант. Тимошкев. Д.В.

Собственник квартиры (представитель) Кротова И.В.
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт _____
выполненных работ аварийно-сервисной службой

«19» ноября 2020г. с _____ до _____

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) _____ дом № 13 квартира № 3

по заявлению собственника (представителя) Рахимова Г.М.

принята заявка (жалоба) холодные батареи
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы развоздушивание

(перечень выполненных работ)

Примечание: Циркуляция возобновлена

Представители УО ООО «ЖК Сибири» ст.-ст. Назаренский Н.С.
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) +7 (904) 452 96 34
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале [ ]

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

Акт 5
выполненных работ аварийно-сервисной службой

«25» 11 2020 г. с 14.30 до 15.00

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) дом № 13 квартира № 5

по заявлению собственника (представителя) Магомедова Фарида.

принята заявка (жалоба) плохо работают двери в подъезде.
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы отрегулированы петли двери: внутренняя
и наружная.
(перечень выполненных работ)

Примечание: Наружная дверь требуется закупить петли
под переварку

Представители УО ООО «ЖК Сибири» мастер-ка Жигусов М.Р.
(должность, ФИО, подпись)
сантех 23.11. Гареев
Слесарь

Собственник квартиры (представитель) Магомедова Ф тел дома
(подпись, конт.телефон) на двери подъезда.

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 3,33
выполненных работ аварийно-сервисной службой

«1» 12 2020 г. с 9^20 до 11^30

по адресу: г. Лянтор, 5 микр.№(ул) дом № 13 квартира № 3,33

по заявлению собственника (представителя) Мягина Ю.Н.

принята заявка (жалоба) по заявке кв 3
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы прочистка фильтра

(перечень выполненных работ)

Примечание:

Представители УО ООО «ЖК Сибири» мастер участка Жупов М.Ф.
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Мягина Ю.Н
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале 5

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 234
выполненных работ аварийно-сервисной службой

«3» 12 2020г. с 1900 до 1931

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) дом № 13 квартира № 234

по заявлению собственника (представителя) Спирина Е.А.

принята заявка (жалоба) плохо работает вентиляция в квартире.
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы осмотрен вентканал с квартир.

(перечень выполненных работ)

Примечание: открыть шиберы на чердаке

Представители УО ООО «ЖК Сибири» мастер участка Ишулов М.Р.
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Спирина Е.А
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале [ ]

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт _____

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«10» 12 2024г. с 15^30 до 16^30

по адресу: г.Лянтор, ___микр.№(ул) 5 мкр дом № 13 квартира № 120

по заявлению собственника (представителя) Скрольник. П. В.

принята заявка (жалоба) 1. Тёплые батареи; 2. Достать кота с подвала.
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы Провели регулировку стояков отопления. Со слов вызвали батареи горячие. Циркуляция в норме.
(перечень выполненных работ)

Примечание: _____

Представители УО ООО «ЖК Сибири» ст сант. Плисков Д.В.
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Скрольник П. В.
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале [ ]

Тел. 8912-9036106

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибирь»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 2120

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«14» 12 2022 г. с . до

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) дом № 13 квартира № 66

по заявлению собственника (представителя) Нилиева Е.Т.

принята заявка (жалоба) Плечо - труба в туалете
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы кран перекрыт, надо менять кран фильтор, по дополнительной заявке так нет запчастей.
(перечень выполненных работ)

Примечание:

Представители УО ООО «ЖК Сибирь» ЖК Сибирь слесарь Семенов
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Нилиева Е.Т.
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 2178

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«21» 12 2020 с . до

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) дом № 13 квартира № 120

по заявлению собственника (представителя) Сафильник П.Г

принята заявка (жалоба) плохое отопление

(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы нужен слесарь потек подвал

Отопление хорошее, кошки осмотрели в подвальном помещении

(перечень выполненных работ)

Примечание:

Представители УО ООО «ЖК Сибири» ЖЭК Сибирь слесарь Семенов А.Н

(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Сафильник П.Г.

(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 2198
выполненных работ аварийно-сервисной службой

«23» 12 2020 с ____ до ____

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) ____ дом № 13 квартира № 149

по заявлению собственника (представителя) ✓ Байлурзин Альберт Хабирович

принята заявка (жалоба) батарея холодная
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы отрегулирование батарей отопления, теперь горячими батареи.
(перечень выполненных работ)

Примечание: ____

Представители УО ООО «ЖК Сибири» ЖК Сибири слесарь Семенов АН
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) ✓ Байлурзин Альберт Хабирович
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале ____

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

Акт

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«25» 12 2020 с . до

по адресу: г.Лянтор 5 микр.№(ул) дом № 13 квартира № 85

по заявлению собственника (представителя) Самигуреев Тимур Шарафутдинович

принята заявка (жалоба) холодные батареи на купе
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы спущен воздух собраткн, потом работать
(перечень выполненных работ)

Примечание:

Представители УО ООО «ЖК Сибири» слесарь Семенов А.Н. Денисиков Д.
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Самигуреев Тимур Шарафутдинович
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

Акт

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«26» 12 2020 с . до

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) — дом № 13 квартира № 136

по заявлению собственника (представителя) Иванов В.В

принята заявка (жалоба) холодные батареи
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы регулировка, прошуден воздух

(перечень выполненных работ)

Примечание:

Представители УО ООО «ЖК Сибири» сисарь Семенов А.М
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель)
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
20/ ОД от 02.06. 2017г

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

Акт 2340

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«26» 12 2020 с . . до

по адресу: г.Лянтор, микр.№(ул) 5 микр дом № 13 квартира № 90

по заявлению собственника (представителя) Луценко В.А.

принята заявка (жалоба) холодная батареи

(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы сброшена холодная вода с воздухом, отрегулированы батареи

(перечень выполненных работ)

Примечание:

Представители УО ООО «ЖК Сибири» слесарь Семенов А.П.

(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Луц

(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«26» 12 2020 с ____ до ____

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) ____ дом № 13 квартира № 120

по заявлению собственника (представителя) Скрыльник Т.Д

принята заявка (жалоба) холодные батареи
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы прокачен воздух
(перечень выполненных работ)

Примечание: ____

Представители УО ООО «ЖК Сибири» сантех Семенов А.В
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Скрыльник Т.Д
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале [ ]

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 234

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«26» 12 2017 г. с ____ до ____

по адресу: г. Лянтор, 5 микр.№(ул) ____ дом № 13 квартира № 111

по заявлению собственника (представителя) Иванов Д.И 89324184242 89227681555

принята заявка (жалоба) в зале холодная батарея
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы прокачен воздух, батарея
зала батарея, греет хорошо
(перечень выполненных работ)

Примечание: ____

Представители УО ООО «ЖК Сибири» слесарь Семенов А.Ю
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Иванов Д.И
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале ☐

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт _____

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«26» 12 20 г. с _____ до _____

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) _____ дом № 13 квартира № 85

по заявлению собственника (представителя) Самигуллев Тимур Ширэдин

принята заявка (жалоба) Холодные батареи
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы спущена вода, отрегулир
вентиль батареи
(перечень выполненных работ)

Примечание: _____

Представители УО ООО «ЖК Сибири» сантехник Семенов А.Н.
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Самигуллев Тимур Ширэдинович
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале [ ]

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 2316

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«26» 12 20 г. с . до

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) дом № 13 квартира № 94

по заявлению собственника (представителя) Ишураев ХК

принята заявка (жалоба) плохое отопление
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы прогрел воздух, отрегулировал вентиль.
(перечень выполненных работ)

Примечание:

Представители УО ООО «ЖК Сибири» Слесарь Семенов А.М
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Ишураев ХК
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«26» 12 2020 с . до

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) дом № 13 квартира № 109

по заявлению собственника (представителя) Гарипова Гульнара 89195364345

принята заявка (жалоба) холодные батареи
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы прокачен воздух, стояк отрегулирован трубы горячей
(перечень выполненных работ)

Примечание:

Представители УО ООО «ЖК Сибири» сесарь Семенов А.Н.
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Гарипова Г.Ф.
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 2462

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«31» 12 2020г. с _____ до _____

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) _____ дом № 13 квартира № 2

по заявлению собственника (представителя) Раствор Н

принята заявка (жалоба) перемёрзала батарея
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы Обследовали стояки, они очень горячие

(перечень выполненных работ)

Примечание: _____

Представители УО ООО «ЖК Сибири» слесарь Семенов АМ
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Раствор. Н. хозяев дна нет
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале [ ]

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

Акт _____
выполненных работ аварийно-сервисной службой

«23» 09 2019г. с 8^30 до 9^00

по адресу: г.Лянтор, микр.№(ул) 5 мкр дом № 13 квартира № 211

по заявлению собственника (представителя) Нет ХВС и ГВС на кухне.

принята заявка (жалоба) Кораблёв В.С. _____
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы Срыв пломбы со счётчиков на кухне. Демонтаж крана фильтра на ХВС и ГВС. Чистка фильтров от грязи и песка. Монтаж кранов и счётчиков и их опрессовка. Давление и циркуляция в норме. Вода на кухне появилась.

(перечень выполненных работ)

Выполнена промежуточная фиксация данных приборов учёта(счётчиков) ГВС и ХВС

Тип прибора	Заводской №	Показания прибора	Место установки пломбы	Дата выпуска и проверки
ХВС СГВ-15	39441632	00002,440	ХВС КУХНЯ	2019г
ГВС СГВ-15	39440847	00004,738	ГВС КУХНЯ	2019г
ГВС СГВ-15	39574708	00001,954	ГВС ВАННА	2019г
ХВС СГВ-15	39577784	00010,146	ХВС ТУАЛЕТ	2019г

Примечание: Все пломбы на месте

Представители УО ООО «ЖК Сибири» ст. сант. Плисков Д.В.
(должность, ФИО, подпись) 89120804676

Собственник квартиры (представитель) Кораблёв В.С.
(ФИО, подпись)

(контактный телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале