



УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ОД от 02.06. 2017г

АКТ 20

выполненных работ аварийно-сервисной службой

« 28 09 » 2020 г. с 18⁰⁵ до 18³⁵

по адресу: г. Лянтор, 5 микр. № (ул.) _____ дом № 11 квартира № 20

по заявлению собственника (представителя) Манаурин С.С.

принята заявка (жалоба) прохлаждение батарей отопления
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы проверено 4 батареи
кухня 37/34, зал 35/32, 2 спальни 36/38, 2 ванные 37/38, 3 туалета 38/39
исполнено открытие 33/28 запорного устройства
(перечень выполненных работ)

Примечание: предложено установить вместо клапана трубку
удерживающую

Представителя УО ООО «ЖК Сибири» Манаурин С.С.
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Манаурин С.С.
(подпись, конт. телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибалльной шкале



УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибирь»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт

45

выполненных работ аварийно-сервисной службой

« 1 » 10 20 г. с 15³⁰ до 16⁰⁰

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) дом № 14 квартира № 45

по заявлению собственника (представителя) Ткачев С.В.

принята заявка (жалоба) подтекание воды из крана
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы осмотр крана, осмотр потолка
подвод, кран перепакован, течь устранена

(перечень выполненных работ)

Примечание:

Представители УО ООО «ЖК Сибирь»

Михайловская Юлия И.В.
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель)

Ткачев С.В.

(подпись, конт. телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибалльной шкале



УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибирь»
26/ОД от 02.06. 2017г

Акт 1501

выполненных работ аварийно-сервисной службой

« 15 » 10 2017 г. с _____ до _____

по адресу: г.Лянтор, 5 микр. №(ул) _____ дом № 11 квартира № 20

по заявлению собственника (представителя) Манурина Светлана С. позвонил горючей воды в подвал

принята заявка (жалоба) развод (погрев колодной от горячей) (указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы (Холодная труба идет вместе с горячей и от этого нагревается колодная свободное движение холодной воды) (перечень выполненных работ)

Примечание:

Представители УО ООО «ЖК Сибирь» Слесарь сантехник Семенов А.Н. (должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Манурина Светлана С. V лет домох. (подпись, инт. телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибалльной шкале



УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибирь»
26/ ОД от 02.06. 2017г

АКТ

45

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«23» 10 2018г. с 12³⁵ до 18³⁰

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) дом № 11 квартира № 45

по заявлению собственника (представителя) Плещёв С.В.

принята заявка (жалоба) по заявке 20кв.

(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы осмотрены счет ХВС, ГВС
счет нагретые, водонагреватель не;

(перечень выполненных работ)

Примечание: микр. квартира назовь закрыть краны
вводные ХВС, ГВС

Представители УО ООО «ЖК Сибирь» мастер участка Юнцев В.В.
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Плещёв С.В. С.В. Плещёв
(подпись, конт. телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибалльной шкале

все



УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

АКТ 24

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«23» 10 2018г. с 17³⁰ до 17⁵²

по адресу: г. Лянтор, 5 микр. №(ул) _____ дом № 11 квартира № 24

по заявлению собственника (представителя) Васильева А.М.

принята заявка (жалоба) по заявке кв 20
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы осмотрена сама ХВС, ГВС
проверена работа ХВС +25-30°C
самостоятельно, водонагревателя нет.
(перечень выполненных работ)

Примечание: Сигналы ЖС и ГВС погасли и устранены

Представители УО ООО «ЖК Сибири» Иванов И.И.
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Васильев А.М.
(подпись, конт. телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибалльной шкале

100%



УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибирь»
26/ ОД от 02.06. 2017г

АКТ 20

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«23»10 2018г. с 17³⁰ до 19¹⁰

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) _____ дом № 11 квартира № 20

по заявлению собственника (представителя) Манауркина С.С.

принята заявка (жалоба) грязная и темная ХВС из стояка.
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы осмотрены сети ХВС и ГВС.
сгон ХВС со стояков выполнен водонагревателем
не пригодным.
(перечень выполненных работ)

Примечание: нагрев воды остался.
Служба УК переиспытать все приборы

Представители УО ООО «ЖК Сибирь» подпись - мастер участка Юзев
(должность, ФИО, подпись) Юзе

Собственник квартиры (представитель) Манауркина С.С.
(подпись, конт.телефон) С.С.

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибалльной шкале

10/5



УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

AKT

выполненных работ аварийно-сервисной службой

« 27 » 10 2020 г. с _____ до _____

по адресу: г. Лянтор, микр. № (ул.) 5 микр дом № 11 квартира № 20

по заявлению собственника (представителя) Шокутинов С.С.

принята заявка (жалоба) Тверская и Московская ХВС

и выполнены работы Сети оставлено под наблюдением
после прогона ХВС 25.10.2000г.

(перечень выполненных работ)

Примечание:

Представители УО ООО «ЖК Сибири» с. сакт Тихонов Д В Инф
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Шамургина С.С.
(подпись, конт. телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибалльной шкале



УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибирь»
26/ОД от 02.06.2017г

Акт 20

выполненных работ аварийно-сервисной службой

« 30 » 10 20 20 г. с 8¹⁵ до 15¹⁵

по адресу: г. Лянтор, 5 микр. № (ул.) _____ дом № 11 квартира № 20

по заявлению собственника (представителя) _____

принята заявка (жалоба) Теплая ХВС и горячая
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы маневр пудор, согнана загвоздка в сети
с насосов и стояков, закрыты неиспользуемые
отопки.
(перечень выполненных работ)

Примечание: следить за ситуацией

Представители УО ООО «ЖК Сибирь» мастер участка Юсупов Л.А.
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) _____
(подпись, конт. телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале



УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибирь»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 20

выполненных работ аварийно-сервисной службой

« 7 » 11 20 г. с 15⁰⁰ до 15⁵⁵

по адресу: г. Лянтор, 5 микр. №(ул.) _____ дом № 11 квартира № 20

по заявлению собственника (представителя) Шаногрина

принята заявка (жалоба) звонящая и текущая ХВС
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы осмотрены трубы воды в узла (ввод) в дом, соросовый край, край под машиной

(перечень выполненных работ)

Примечание: требуется слив воды и промывка манометра

Представители УО ООО «ЖК Сибирь» наиб. упр. Южуров И.Р.
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) по договору от Южуров И.Р.
(подпись, конт. телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале



УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

АКТ 20

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«14» 11 2020 г. с 16²⁰ до 16⁴⁵

по адресу: г. Лянтор, 5 микр. №(ул.) _____ дом № 11 квартира № 20

по заявлению собственника (представителя) Маминурина

принята заявка (жалоба) грозная и тёплая ХВС.
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы осмотрены сети ХВС, предложены следующие варианты на рассмотрение администратора: отключение ХВС кухни, 3х стоячей, ванна, туалет.
(перечень выполненных работ)

Примечание: УО В.В. Менделеев ввоз с квартирных стояков и откачку их канализации.

Представители УО ООО «ЖК Сибири» Мастер участка Юнцов ЛФ
(должность, ФИО, подпись) Юнц

Собственник квартиры (представитель) Маминурина
(подпись, конт. телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибалльной шкале



УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 22

выполненных работ аварийно-сервисной службой

« 5 » 12 2020 г. с 16³⁰ до 17⁰⁰

по адресу: г. Лянтор, 5 микр. №(ул) _____ дом № 11 квартира № 22

по заявлению собственника (представителя) Конешникова Н.А.

принята заявка (жалоба) нет планового протокола воды

(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы Осмотрена магистраль ХВС, проверена работа предохранительного клапана.

(перечень выполненных работ)

Примечание: предусмотрено удаление клапана (закрытого)
предохранительного клапана (держит воду)

Представители УО ООО «ЖК Сибири» машинист участка Юсупов С.А. Юсуп
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Конешникова Н.А.
(подпись, конт. телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибалльной шкале



УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ОД от 02.06. 2017г

Акт 2018

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«06» 12 2018 г. с 2015 до 2057

по адресу: г.Лянтор, 5 микр. №(ул) _____ дом № 11 квартира № 22

по заявлению собственника (представителя) Колесникова Натальи

принята заявка (жалоба) В туалете бежит вода
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы Устранена канализационная
стояка протекания, открыта и проверена уплот-
нительное кольцо, закрыта подосада на сифоне
воде не бежит.
(перечень выполненных работ)

Примечание: _____

Представители УО ООО «ЖК Сибири» директор ЖК Сибири Сеченов
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Колесникова Н.П.
(подпись, конт. телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибалльной шкале



УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибирь»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт _____
выполненных работ аварийно-сервисной службой

« 10 » 12 2020 г. с _____ до _____

по адресу: г. Лянтор, 5 микр. № (ул) _____ дом № 11 квартира № 22

по заявлению собственника (представителя) Колесникова Натальи

принята заявка (жалоба) Не идет холодная вода, слабый напор
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы Произведена регулировка клапана
крана в узле счетчика.

(перечень выполненных работ)

Примечание: _____

Представители УО ООО «ЖК Сибирь»

ЖК Сибирь Семенов АН
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель)

Колесникова Наталья
(подпись, конт. телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибалльной шкале





УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибирь»
26/ОД от 02.06. 2017г

Акт 2208
выполненных работ аварийно-сервисной службой

«23» 12 2020 с . . . до . . .

по адресу: г.Лянтор, 5 микр. №(ул) . . . дом № 11 квартира № 51

по заявлению собственника (представителя) Мирзоева Рихара

принята заявка (жалоба) в туалете засор
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы Небольшое количество нечистоты из унитаза

(перечень выполненных работ)

Примечание: . . .

Представителя УО ООО «ЖК Сибирь» . . .
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Мирзоева Рихара небольшое
(подпись, копт. телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибалльной шкале * ☐