



УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибирь»
26/ОД от 02.06.2017г

Акт 2

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«4» 02 2020 г. с 15³⁰ до 17⁰⁰

по адресу: г.Лянтор, 3 микр.№(ул) _____ дом № 44 квартира № 2

по заявлению собственника (представителя) Салахова О.П.

принята заявка (жалоба) прокладная. Обогрев отопления
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы септ. воздуха с манометром. отопления.

(перечень выполненных работ)

Примечание: _____

Представители УО ООО «ЖК Сибирь» мастер участка ООО ЖК
«Сибирь» (должность, ФИО, подпись) Хонин М.В. ЮИД

Собственник квартиры (представитель) Салахова О.П. (подпись, конт. телефон) Хонин

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибалльной шкале



УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибирь»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 2

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«22» 02 20 г. с 17³⁰ до 18³⁰

по адресу: г.Лянтор, 3 микр.№(ул) _____ дом № 44 квартира № 2

по заявлению собственника (представителя) Салахова О.П.

принята заявка (жалоба) прохладные батареи отопления
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы регулировка батарей отопления.

(перечень выполненных работ)

Примечание: _____

Представители УО ООО «ЖК Сибирь» мастер ООО ЖК Сибирь
(должность, ФИО, подпись) Жуков М.В.

Собственник квартиры (представитель) Салахова О.П.
(подпись, конт.телефон) 100

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибалльной шкале



УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибирь»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт _____
выполненных работ аварийно-сервисной службой

« 16 » марта 2020 г. с _____ до _____

по адресу: г.Лянтор, 3 микр.№(ул) _____ дом № 44 квартира № 43

по заявлению собственника (представителя) Старик А.А.

принята заявка (жалоба) течь с уплотнительного кольца радиатора
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы Закрепление по резьбовому соединению, уплотнительного кольца.

(перечень выполненных работ)

Примечание: _____

Представители УО ООО «ЖК Сибирь» сл.-ст. Назаркинский Н.В.
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Григорьев 89125181232
(подпись, конт. телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибалльной шкале - ☐



УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ОД от 02.06. 2017г

Акт

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«19» мая 2022 г. с 19⁵⁰ до 20⁰⁰

по адресу: г. Лянтор, 3 микр. № (ул.) _____ дом № 44 квартира № 12

по заявлению собственника (представителя) Зубрицкой Р. Н.

принята заявка (жалоба) течь с резьбового соедин. крана радиатора
(указать причину заявления или жалобы)
и выполнены работы закрытие резьбового соединения в квар-
тире на радиаторе.

(перечень выполненных работ)

Примечание: Краны отрегулированы и работают исправно. Стере-
поковка не требуется.

Представители УО ООО «ЖК Сибири» сл. - ст. Назаркин Н. С. Назар
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) mf

(подпись, конт. телефон)

8 951 962 32 09

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибалльной шкале



УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 15

выполненных работ аварийно-сервисной службой

« 16 » 09 2020 г. с 22⁰⁰ до 22⁴⁰

по адресу: г.Лянтор, 3 микр.№(ул) _____ дом № 44 квартира № 15

по заявлению собственника (представителя) Соснухина Т.Р.

принята заявка (жалоба) холодные батареи отопления
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы сгон воздуха с радиаторов отопления

(перечень выполненных работ)

Примечание: _____

Представители УО ООО «ЖК Сибири» Маслов Владимир Юрьевич
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Соснухина Т.Р. ф.п.
(подпись, конт. телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале



УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибирь»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 46

выполненных работ аварийно-сервисной службой

« 17 » 09 2020 г. с 17³⁰ до 1930

по адресу: г. Лянтор, 3 микр. № (ул.) _____ дом № 44 квартира № 46

по заявлению собственника (представителя) Торгашева В.У

принята заявка (жалоба) прохлаждение батареи (зак)
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы сноп воздуха с радиатором.

(перечень выполненных работ)

Примечание:

Представители УО ООО «ЖК Сибирь» мастер участка Юнцов Д.В
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Торгашева В.У
(подпись, конт. телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибалльной шкале



УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г.

AKT 15

выполненных работ аварийно-сервисной службой

« 17 » 09 20 г. с 1730 1930 ДО

по адресу: г.Лянтор, 2 микр.№(ул) _____ дом № 44 квартира № 15

по заявлению собственника (представителя) Сагдулик

принята заявка (жалоба) про хранение багара и обременение

и выполнены работы срок воздуха с наметрами (указать причину заявления или жалобы)

(перечень выполненных работ)

Примечание: неб дома, ветки с 7и огня

Представители УО ООО «ЖК Сибири» *наименование Южов И.В.*
Ю.И.Р. (должность, ФИО, подпись)
 со. снт к *Тимофеев Д.В.*

Собственник квартиры (представитель) Садмурман
(подпись, конт. телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибалльной шкале



УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибирь»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 7

выполненных работ аварийно-сервисной службой

« 17 » 09 20 20 17³⁰ до 19³⁰
г. с до

по адресу: г. Лянтор, 3 микр. № (ул.) _____ дом № 44 квартира № 7

по заявлению собственника (представителя) Гордейчук ИБ.

принята заявка (жалоба) нуждающиеся в замене

и выполнены работы слом воздуха с магнетром.
(указать причину заявления или жалобы)

(перечень выполненных работ)

Примечание: _____

Представители УО ООО «ЖК Сибирь» мастер участка Южуров И.Р.
И.Р. Южуров сл. сост-к Тамисиев Д.В.
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Гордейчук ИБ. И.Б.
(подпись, конт. телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале



УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 13

выполненных работ аварийно-сервисной службой

« 17 » 09 20 17³⁰ Г. с до 20¹⁰

по адресу: г. Лянтор, 3 микр. № (ул) _____ дом № 44 квартира № 13

по заявлению собственника (представителя) Скворцов А.Н.

принята заявка (жалоба) протечка воды с потолка

(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы снять воздух с батарей

(перечень выполненных работ)

Примечание: следить за углом от дыра (кухня)

Представители УО ООО «ЖК Сибири» мастер участка Юсупов ИР
Юсупов ИР са-санек (должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Скворцов А.Н. Сквор
(подпись, конт. телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибалльной шкале



УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 19

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«18» 09 20 г. с 16⁰⁰ до 16⁰⁵

по адресу: г.Лянтор, 3 микр.№(ул) _____ дом № 44 квартира № 19

по заявлению собственника (представителя) Николаева ИА

принята заявка (жалоба) по давлению 15 кв.

(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы сгон воздуха, регулировка системы

вход кухни 35°, в обр.кухня 33°, в хол зал 40°, в хол 39° зал.
(перечень выполненных работ)

Примечание: _____

Представители УО ООО «ЖК Сибири» мастер участка Юнцев М.В.
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Николаева ИА. Ракун
(подпись, конт. телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале



УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 27

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«18» 09 2020 г. с 15⁵⁰ до 15⁵⁶

по адресу: г.Лянтор, 2 микр. №(ул.) _____ дом № 44 квартира № 27

по заявлению собственника (представителя) Посперов А.Е.

принята заявка (жалоба) проверка батарей по заявлению 15 кв.
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы сгон воздуха, регулировка радиаторов.

кухня $t_n=35^{\circ}C$ $t_{od}=34^{\circ}C$; комната $t_n=40^{\circ}C$ $t_{od}=39^{\circ}C$
(перечень выполненных работ)

Примечание: _____

Представители УО ООО «ЖК Сибири» мастер участка Юнусов И.Р.
(должность, ФИО, подпись) Юнусов

Собственник квартиры (представитель) Посперов А.Е. А.Е. Посперов
(подпись, конт. телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале



УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 3

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«23» 08 2020г. с _____ до _____

по адресу: г.Лянтор, _____ микр.№(ул) 3 мкр дом № 44 квартира № 3

по заявлению собственника (представителя) Самыхбекова Ж Н

принята заявка (жалоба) прохладная батарея отопления
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы слон воздуха

(перечень выполненных работ)

Примечание: _____

Представители УО ООО «ЖК Сибири» Семенов А Н
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) С
(подпись, конт. телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибалльной шкале



УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибирь»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 29

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«23» 09 2020 с 18 30 до 20 40

по адресу: г.Лянтор, 3 микр.№(ул) _____ дом № 44 квартира № 29

по заявлению собственника (представителя) Хотунца заявки от 13

принята заявка (жалоба) Хотунца батарея отопления (ура)
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы проверена сеть отопления, сеть без
изменения

(перечень выполненных работ)

Примечание: _____

Представители УО ООО «ЖК Сибирь» мастер участка Юнцов И.Р. ЮФ
ст. слесарь Семёнов А.Н. (должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Е.А. Соколов
(подпись, конт. телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале



УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 25

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«23» 09 2020 с 18³⁰ до 19⁴⁵

по адресу: г. Лянтор, 3 микр. №(ул) _____ дом № 44 квартира № 25

по заявлению собственника (представителя) Мартыненко К.Н.

принята заявка (жалоба) по явке 13.9.53.

и выполнены работы сделан воздух с батареей в квартире.
Освидетельствованы батареи и сделана все штатное.
Батареи штатные.
(указать причину заявления или жалобы)
(перечень выполненных работ)

Примечание: сделать 35т1, 35т2, кухня, 32т1, т2, 30,
зат 27т1, 28т2. Требуется проверить 29.

Представители УО ООО «ЖК Сибири» Мастер участка Юнусов И.Р.
Юнусов И.Р. (должность, ФИО, подпись)
Семёнов К.Н.

Собственник квартиры (представитель) Мартыненко К.Н.
Мартыненко К.Н. (подпись, конт. телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале





УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибирь»
26/ОД от 02.06.2017г

Акт 9

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«26» 09 2020 г. с 15⁰⁰ до 17⁵⁰

по адресу: г. Лянтор, 3 микр. № (ул.) _____ дом № 44 квартира № 9

по заявлению собственника (представителя) Бабаева О.Г.

принята заявка (жалоба) проходная батарея отопления спальни
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы замена скрин, запуск системы, сгон воздуха

(перечень выполненных работ)

Примечание: _____

Представители УО ООО «ЖК Сибирь» мастер участка Юсупов И.Р. Юсуп
с-сантехник Сидоров А.К. (должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Бабаева О.Г. [подпись]
(подпись, конт. телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибалльной шкале



АКТ 10 18

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«24» сентября 2017 г. с _____ до _____

по адресу: г.Лянтор, 3 микр.№(ул) _____ дом № 44 квартира № 15

по заявлению собственника (представителя) Сабриуллин Ст. Р

принята заявка (жалоба) капюная батарея на кухне
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы проливка радиатора, развоздушивание

(перечень выполненных работ)

Примечание: _____

Представители УО ООО «ЖК Сибири» ед-ст. Назаркин Алексей Н. С.
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) [подпись] 89227822830
(подпись, конт. телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале



УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибирь»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 17

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«24» 09 20 г. с 15⁰⁰ до 17⁵⁰

по адресу: г. Лянтор, 3 микр. №(ул.) _____ дом № 44 квартира № 17

по заявлению собственника (представителя) Самин Ф.Ф.

принята заявка (жалоба) Прохлада в батареях отопления
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы Замена крана, замена счетчика, слон воздуха

(перечень выполненных работ)

Примечание: _____

Представители УО ООО «ЖК Сибирь» мастер участка Юнусов М.Р.
(должность, ФИО, подпись) [подпись]

Собственник квартиры (представитель) Самин Ф.Ф.
(подпись, конт. телефон) [подпись]

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале



УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ОД от 02.06.2017г

Акт 15

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«24» 09 2020 г. с 19¹⁰ до 20⁴⁶

по адресу: г. Лянтор, 3 микр. №(ул) _____ дом № 44 квартира № 15

по заявлению собственника (представителя) Садриулли Т.

принята заявка (жалоба) полозные батареи кухни.

(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы сгон воздуха с радиаторов после
перезапуска поквартирного котла.

(перечень выполненных работ)

Примечание: _____

Представители УО ООО «ЖК Сибири» мастер участка Юнусов М.В.
(должность, ФИО, подпись) [подпись]

Собственник квартиры (представитель) Садриулли Т. [подпись]
(подпись, конт. телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале



УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 3

выполненных работ аварийно-сервисной службой

« 24 » 09 2020 г. с 15⁰⁰ до 17⁵⁰

по адресу: г. Лянтор, 3 микр. № (ул.) _____ дом № 44 квартира № 3

по заявлению собственника (представителя) Салахбекова Н.И.

принята заявка (жалоба) прохладно батареи отопления спальн.

(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы замена крана, запуск системы, вода в воду.

(перечень выполненных работ)

Примечание: _____

Представители УО ООО «ЖК Сибири»

ст. сант. - к Селёнов А.К.

(должность, ФИО, подпись)

Салахбекова Н.И.

Собственник квартиры (представитель)

(подпись, конт. телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале



УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«25» 09 2017 г. с 15³⁰ до 16⁰⁵

по адресу: г. Лянтор, 3 микр. № (ул) дом № 44 квартира № 61

по заявлению собственника (представителя)

Фролова Г.С.

принята заявка (жалоба)

перепад температуры по батареям
воздух в батарее (указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы

сгон воздуха с радиатора, сгон воздуха с
батареи

(перечень выполненных работ)

Примечание:

Представители УО ООО «ЖК Сибири»

мастер участка Юнцов И.Р.
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель)

Фролова Г.С.
(подпись, конт. телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибалльной шкале



УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 8

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«25» 09 2017 г. с 15³⁰ до 16⁰⁰

по адресу: г.Лянтор, 3 микр.№(ул) _____ дом № 44 квартира № 8

по заявлению собственника (представителя) Мамедова Г.А.

принята заявка (жалоба) прохладная батарея отключается.

(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы сгон воздуха с радиатора

(перечень выполненных работ)

Примечание: _____

Представители УО ООО «ЖК Сибири»

Мухомов И.В.
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель)

Мамедова Г.А.
(подпись, конт. телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале



УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ОД от 02.06. 2017г

Акт 10

выполненных работ аварийно-сервисной службой

« 1 » 10 2020 г. с 12⁰⁰ до 12¹⁵

по адресу: г. Лянтор, 3 микр. № (ул) _____ дом № 99 квартира № 10

по заявлению собственника (представителя) Ряжнецова Н.Г.

принята заявка (жалоба) незакрыта ванная, подтекает смеситель
в ванной, течет вода (указывается причина заявления или жалобы)
и выполнены работы

проверено крепление унитаза, смеситель в ванной
ванна

(перечень выполненных работ)

Примечание: унитаз и смеситель ванной отремонтированы
самим собственником. Собственник признает
заслуженность устранения ванной по уровню и закрывает

Представители УО ООО «ЖК Сибири» госпер. участка Южуров Н.Р. Ю.Р.
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Ряжнецова Н.Г. Ю.Р.
(подпись, конт. телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибалльной шкале



УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 61

выполненных работ аварийно-сервисной службой

« 7 » 10 2017 г. с 08¹⁰ до 16³⁰

по адресу: г. Лянтор, 3 микр. № (ул) _____ дом № 44 квартира № 61

по заявлению собственника (представителя) Фролов И

принята заявка (жалоба) прохладная ГВС

и выполнены работы проверена работа котлура ГВС
(указать причину заявления или жалобы)

(перечень выполненных работ)

Примечание: после проверки от ЭИП

Представители УО ООО «ЖК Сибири» микр. участка Кошлов А.И.
(должность, ФИО, подпись) Иванов

Собственник квартиры (представитель) И.И. Фролов
(подпись, конт. телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале



УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибирь»
26/ОД от 02.06.2017г.

Акт 30,61

выполненных работ аварийно-сервисной службой

« 8 » 10 2020 г. с 20³⁰ до 21³⁰

по адресу: г.Лянтор, 3 микр.№(ул) _____ дом № 44 квартира № 30,61

по заявлению собственника (представителя) Анчаускене; Фролов

принята заявка (жалоба) нет ГВС

и выполнены работы ремонт перемычки аппаратуры
(указать причину заявления или жалобы)

(перечень выполненных работ)

Примечание:

по договору

Представители УО ООО «ЖК Сибирь» мастер участка Шугров МР
(должность, ФИО, подпись)

Юсиф

Собственник квартиры (представитель) Анчаускене; Фролов
(подпись, конт. телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибалльной шкале -



УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибирь»
26/ОД от 02.06.2017г

Акт 9

выполненных работ аварийно-сервисной службой

« 15 » 10 2020 г. с 11⁰⁵ до 11²⁰

по адресу: г.Лянтор, 3 микр. №(ул) _____ дом № 44 квартира № 9

по заявлению собственника (представителя) Бабеева О.Г.

принята заявка (жалоба) Разные горячие воды
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы осмотрена вода с магнетран ГВС
внутр. неисправностей, жаров. желтые газы из жаров.
и цвет воды темноватый
(перечень выполненных работ)

Примечание: следить за состоянием воды, провести
дополнительную чистку емкостей ГВС доливки

Представители УО ООО «ЖК Сибирь» Иванов И.Р.
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Бабеева О.Г.
(подпись, конт. телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибалльной шкале



УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибирь»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 15

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«21» 10 . 2020 г. с 15¹⁵ до 15⁵⁰

по адресу: г.Лянтор, 3 микр. №(ул) _____ дом № 44 квартира № 15

по заявлению собственника (представителя) Сагдуллаева Г.А.

принята заявка (жалоба) неисправность батареи отопления.
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы осмотрены батареи и контуры отопления
внутрина спальня стояк 42/40 батареи 40/39
кухня стояк 42/40 батареи 40/38 угол
(перечень выполненных работ) 34

Примечание: следит за батареями слухом УК переустановить
«Кран Маевского» имеется подтекание и шум в стояке

Представители УО ООО «ЖК Сибирь» мастер участка Шуглов И.Р.
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Сагдуллаева Г.А.
(подпись, конт. телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале





Акт _____
выполненных работ аварийно-сервисной службой

по адресу: г.Лянтор, микр.№(ул.) 3 мкр дом № 44 квартира № 54

(перечень выполненных работ)