



УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ОД от 02.06.2017г

Акт 38
выполненных работ аварийно-сервисной службой

«4» 01 20 г. с 16²⁰ до 16⁵⁰

по адресу: г.Лянтор, 1 микр.№(ул) _____ дом № 22/3 квартира № 38

по заявлению собственника (представителя) Емельёва А.Г.

принята заявка (жалоба) прохладная ПВС

и выполнены работы сгон воздуха с радиатора ПВС
(указать причину заявления или жалобы)

(перечень выполненных работ)

Примечание: _____

Представители УО ООО «ЖК Сибири» Мастер участка ЖК Сибири
(должность, ФИО, подпись) Мастер

Собственник квартиры (представитель) Емельёва А.Г. же
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале



УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 47

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«4» 01 20 г. с 16²⁰ до 16⁵⁰

по адресу: г.Лянтор, 1 микр.№(ул) _____ дом № 22/3 квартира № 47

по заявлению собственника (представителя) Галкина СС.

принята заявка (жалоба) прохлада ГВС

(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы слон воздуха с магистральной ГВС

(перечень выполненных работ)

Примечание: _____

Представители УО ООО «ЖК Сибири» мастер ЖСК "Сибирь"
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Галкина СС.
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибалльной шкале



УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт _____
выполненных работ аварийно-сервисной службой

« 16 » февраля 2020г. с _____ до _____

по адресу: г.Лянтор, 1 микр. №(ул) _____ дом № 22/3 квартира № 7

по заявлению собственника (представителя) Лунова С.И.

принята заявка (жалоба) 1. работоспособность не соотв. т.в.м.-у.
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы рецензировка

(перечень выполненных работ)

Примечание: _____

Представители УО ООО «ЖК Сибири» сл. - ст. Назаркин Алексей Н.С. Назар
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) 7 8912517215
(подпись, конт. телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале



УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 22/3, кв. 21
выполненных работ аварийно-сервисной службой

«20» февраля 2020г. с _____ до _____

по адресу: г.Лянтор, 1 микр. №(ул.) _____ дом № 22/3 квартира № 21

по заявлению собственника (представителя) _____

принята заявка (жалоба) течь в квартиру с кровлей черд. помещения
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы Устранение источника протечки (снего),
проникающего через щель между стеной и полом
кровли. Запенивание щели монтажной пеной
(перечень выполненных работ)

Примечание: _____

Представители УО ООО «ЖК Сибири» _____

(должность, ФИО, подпись)

Назакинский Н.С. Назаров

Собственник квартиры (представитель) _____

(подпись, конт. телефон)

В. А. Багматова 89227785878

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале



УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибирь»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 47

выполненных работ аварийно-сервисной службой

« 24 04 2020 г. с 16³⁰ до 17³⁰

по адресу: г.Лянтор, 1 микр. №(ул.) _____ дом № 22/3 квартира № 47

по заявлению собственника (представителя) Галкина СС

принята заявка (жалоба) прохладная ГВС
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы сгон воздуха с магистральной ГВС

(перечень выполненных работ)

Примечание: _____

Представители УО ООО «ЖК Сибирь» Медведев Александр Иванович
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Галкин СС
(подпись, конт. телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале



УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖКК Сибирь»
26/ОД от 02.06. 2017г

Акт 26

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«11» 07 2020 г. с 14¹⁵ до 15¹⁵

по адресу: г. Лянтор, 1 микр. № (ул.) _____ дом № 22/3 квартира № 26

по заявлению собственника (представителя) Яременко Т.Р.

принята заявка (жалоба) течь в ванной

и выполнены работы осмотрены чаша унитаза ХВС, ГВС в квартире
обнаружены места протечки.

(перечень выполненных работ)

Примечание: устранить протечки системы собственника

Представителя УО ООО «ЖКК Сибирь» мастер участка Янусов А.Р.
(должность, Ф.И.О., подпись)

Собственник квартиры (представитель) Яременко Т.Р.
(подпись, конт. телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибалльной шкале



УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

АКТ
выполненных работ аварийно-сервисной службой

« 7 » июля 2020 г. с _____ до _____

по адресу: г.Лянтор, 1 микр.№(ул) _____ дом № 22/3 квартира № 35

по заявлению собственника (представителя) Блава Е. Т.

принята заявка (жалоба) срочная КВС

и выполнены работы Осмотр КВС в узле учета. Взятие пробы
КВС (указать причину заявления или жалобы)

(перечень выполненных работ)

Примечание: Срочное КВС поступает с подачи в узле учета
на входе в дом

Представители УО ООО «ЖК Сибири» сл. - ст. Глазакинский Н.С. Глаз
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Григорьев 89227644443
(подпись, конт. телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале



УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибирь»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт
выполненных работ аварийно-сервисной службой

« 7 » июля 2020 г. с _____ до _____

по адресу: г. Лянтор, 1 микр. № (ул) _____ дом № 22/3 квартира № 7

по заявлению собственника (представителя) Лунова С. И

принята заявка (жалоба) срочная ХВС

и выполнены работы Осмотр ХВС в узле учета и в квартире,
взятие проб ХВС (указать причину заявления или жалобы)

(перечень выполненных работ)

Примечание: ХВС в узле учета в порядке поступает с сроч-
ным коррозионным осадком.

Представители УО ООО «ЖК Сибирь» сл. - ст. Назаркинский Н. С
Н. С. (должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) С. И. Лунов 8912577215
(подпись, конт. телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибалльной шкале



УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

АКТ 6

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«22» 08 2017 г. с 10⁴⁰ до 11¹⁰

по адресу: г. Лянтор, 1 микр. № (ул.) _____ дом № 22/3 квартира № 6

по заявлению собственника (представителя) Рудakov Е.С.

принята заявка (жалоба) Течь с багма унитаза, течь с горла
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы осмотрены сети ВК и канализации.
течь в зоне ответственности хозяина, устраняется
будет силами хозяина.
(перечень выполненных работ)

Примечание: _____

Представители УО ООО «ЖК Сибири» мастер участка Юнулов М.Р.
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Рудakov Е.С.
(подпись, конт. телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале



УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

АКТ

17

выполненных работ аварийно-сервисной службой

« 2 » 09 2020. с 22³⁰ до 23³⁰

по адресу: г.Лянтор, 1 микр. №(ул) дом № 22/3 квартира № 17

по заявлению собственника (представителя) Гордеева А.И.

принята заявка (жалоба) резкая ХВС, ГВС
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы осмотр сети ХВС, ГВС. Замена
пробки на узле ввода ГВС, ХВС и в баковике
На момент вызова проб ХВС помыта, наблюдаются
слабые коррозийные течи.
(перечень выполненных работ)

Примечание: по вопросу дальнейшего устранения обращаться
в ЦТ ВЭС

Представители УО ООО «ЖК Сибири» инженер участка Кислов А.Р.
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Гордеева А.И.
(подпись, конт. телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибалльной шкале

5



УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибирь»
26/ОД от 02.06.2017г

Акт 48 22/3 7

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«2» 10 2020 г. с 17³⁰ до 18⁰⁰

по адресу: г.Лянтор, 1 микр.№(ул.) _____ дом № 22/3 квартира № 7, 11

по заявлению собственника (представителя) Агниева С.И., Гагаев А.И.

принята заявка (жалоба) холодные батареи кухни

(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы после прогона 26.06.2020г. заработала
батарейка в воздухе и комнаты тепле.

(перечень выполненных работ)

Примечание: _____

Представители УО ООО «ЖК Сибирь» мастер участка Юнгов И.В.
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Агниева С.И. Гагаев А.И.
(подпись, конт. телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибалльной шкале:



УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 1487

выполненных работ аварийно-сервисной службой

« 14 » 10 2010 г. с _____ до _____

по адресу: г. Лянтор, 1 микр. № (ул) _____ дом № 22/3 квартира № 31

по заявлению собственника (представителя) Ташкина Екатерина

принята заявка (жалоба) прожидание батареи
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы Сделан сброс холодной воды с
батарей, воздуха нет, слабая температура
42°, 36° сожжены трубы.
(перечень выполненных работ)

Примечание: _____

Представители УО ООО «ЖК Сибири» Слесар сантехник Семенов АН
(должности, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Ташкина Екатерина нет дома
(подпись, конт. телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибалльной шкале



УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибирь»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт _____
выполненных работ аварийно-сервисной службой

« 26 » 10 2020г. с _____ до _____

по адресу: г.Лянтор, микр.№(ул) 1 микр дом № 22/3 квартира № 3

по заявлению собственника (представителя) Баторжанова И. Р. *И.Р.*

принята заявка (жалоба) Холодная батарея на кухне
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы Прозвонка стояка от воздуха.

(перечень выполненных работ)

Примечание: _____

Представители УО ООО «ЖК Сибирь» *с. с. с. с. Тлифонов. Д. В. Тлифонов*
(должность, ФИО, подпись)

с. с. с. с. Назаровский. И. Р. Назаров
Собственник квартиры (представитель) Баторжанова И. Р.
(подпись, конт. телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибалльной шкале



УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибирь»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт _____

выполненных работ аварийно-сервисной службой

« 25 » 10 2020 г. с 16⁰⁰ до 17⁰⁰

по адресу: г.Лянтор, микр.№(ул) 1 мкр дом № 22/3 квартира № 23

по заявлению собственника (представителя) Шебелева Е. П.

принята заявка (жалоба) Холодная батарея в зиме
(указать причину заявления или жалобу)

и выполнены работы Проведено развоздушивание
статья от воздуха и регулировка кранами
методом изгибания отпайки
(перечень выполненных работ)

Примечание: циркуляция в радие

Представители УО ООО «ЖК Сибирь» с. с. м.т. Гусинков Д. В. Юф.
(должность, ФИО, подпись)

с. с. м.т. Назаровский Н. П. Назаров

Собственник квартиры (представитель) Шебелева Е. П. 
(подпись, конт. телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибалльной шкале



УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт _____
выполненных работ аварийно-сервисной службой

« 26 » 10 20 г. с 10⁰⁰ до 11³⁰

по адресу: г.Лянтор, микр.№(ул) 1 мкр дом № 22/3 квартира № 40

по заявлению собственника (представителя) Нязова С.П.

принята заявка (жалоба) Холодная батарея в спальне.
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы Развоздушивание стояка от
воздуха. Батарея нагрелась циркуляция
в комнате.
(перечень выполненных работ)

Примечание: Циркуляция в норме.

Представители УО ООО «ЖК Сибири» с. с.с.т. Гусинов. Д.В. Юф-
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Нязова С.П. ✓ [Подпись]
(подпись, конт. телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибалльной шкале



УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

АКТ 27

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«27» 10 20 г. с 18⁵⁰ до 20⁵⁰

по адресу: г.Лянтор, 1 микр. №(ул) _____ дом № 22/3 квартира № 27

по заявлению собственника (представителя) Васценко

привята заявка (жалоба) пропажа батарей зап.

и выполнены работы проведена регулировка системы отопления
(указать причину заявления/или жалобы)

(перечень выполненных работ)

Примечание: хозяева боятся в квартиру не заходить.
Требуется совок, со слов хозяина нормально работает.

Представители УО ООО «ЖК Сибири» мастер участка Шуров М.В. КОСР
(должность, ФИО, подпись)
м.с.с.т. к. Семенов А.К. д.у.

Собственник квартиры (представитель) Васценко
(подпись, конт. телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибалльной шкале

Акт



УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 37

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«27» 10 2020 г. с 18⁴⁵ до 19¹⁵

по адресу: г.Лянтор, 1 микр. №(ул) _____ дом № 22/3 квартира № 37

по заявлению собственника (представителя) Кенжибулатов Б.С.

привята заявка (жалоба) прохлада в квартире (спальня)

и выполнены работы реунировка системы отопления
г. Чингис-Хороо

(перечень выполненных работ)

Примечание: _____

Представители УО ООО «ЖК Сибири» Мастер участка Юсупов М.В. ЮСД
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Кенжибулатов Б.С.
(подпись, конт. телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибалльной шкале

отметка



УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибирь»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«27» 10 20²⁰ г. с 17⁵⁵ до 20¹⁰

по адресу: г. Лянтор, 1 микр. №(ул) дом № 22/3 квартира № 40

по заявлению собственника (представителя) Иязов Р.Х.

принята заявка (жалоба) прохождение батареи отопления

и выполнены работы регулировка системы отопления

(перечень выполненных работ)

Примечание:

Представители УО ООО «ЖК Сибирь»

мастер участка Юсупов А.Р.
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель)

Иязов Р.Х. [подпись]
(подпись, конт. телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибалльной шкале

отметка
4,0



УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт

выполненных работ аварийно-сервисной службой

« 2 » ноября 2020г. с 10⁰⁰ до 10⁴⁰

по адресу: г.Лянтор, микр.№(ул) 1 мкр дом № 22/3 квартира № 13

по заявлению собственника (представителя) Лебедева Т.В.

принята заявка (жалоба) Не греет батарея

(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы Прочистка батареи от песка и грязи, регулировка стояка в индивидуальном кабинете.

(перечень выполненных работ)

Примечание: Было нарушено циркуляция. После регулировки циркуляция в норме.

Представители УО ООО «ЖК Сибири» с. лант. Пилискав. Д.В. Пил.-


(должность, ФИО, подпись)

89224417432

Собственник квартиры (представитель) Лебедева Т.В. и.л.л.

(подпись, конт. телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибалльной шкале





УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибирь»
26/ОД от 02.06.2017г

Акт 15

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«12» 11 2017 г. с 10³⁰ до 15⁰⁰

по адресу: г.Лянтор, 1 микр.№(ул) _____ дом № 22/3 квартира № 15

по заявлению собственника (представителя) Осипова А.Д.

принята заявка (жалоба) потоки воды из батареи

и выполнены работы регулировка системы отопления
(указать причину заявления или жалобы)

(перечень выполненных работ)

Примечание: _____

Представители УО ООО «ЖК Сибирь» мастер участка Юнусов Л.В.
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Осипова А.Д. Р.г.
(подпись, конт. телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале ☐



УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибирь»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт _____

выполненных работ аварийно-сервисной службой

« 17 » ноября 2017г. с _____ до _____

по адресу: г. Лянтор, 1 микр. №(ул) _____ дом № 22/3 квартира № 18

по заявлению собственника (представителя) Берещенко В. С.

принята заявка (жалоба) течь под раковиной. КВС горячая.
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы Осмотр. На момент осмотра в
подвале и в квартире, горячая вода в стояке КВС
не обнаружена.
(перечень выполненных работ)

Примечание: Данная течь со стороны смесителя, находится
в зоне ответственности жильца.

Представители УО ООО «ЖК Сибирь» сл. - ет. Назаркинский Н. С.
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Акт подписывать отказался
(подпись, контактный телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибалльной шкале





УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

АКТ _____
выполненных работ аварийно-сервисной службой

« 19 » ноября 2017 г. с _____ до _____

по адресу: г. Лянтор, 1 микр. № (ул.) _____ дом № 22/3 квартира № 3

по заявлению собственника (представителя) Батрашовой Швагат Р.

принята заявка (жалоба) холодные батареи
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы развоздушивание

(перечень выполненных работ)

Примечание: _____

Представители УО ООО «ЖК Сибири» и.о. ст. Назаркинский Н.С.
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) 89227800776
(подпись, конт. телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибалльной шкале



УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 3

выполненных работ аварийно-сервисной службой

« 4 » 12 20 20 с 15¹⁰ до 15³⁰

по адресу: г.Лянтор, 1 микр.№(ул) _____ дом № 22/3 квартира № 3

по заявлению собственника (представителя) Казакбаев М.А.

принята заявка (жалоба) неравномерно греет батареи
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы осмотрели батареи спальни (даль) 61/52
кухня 52/34

(перечень выполненных работ)

Примечание: рекомендовано обсудить вопрос об установке удерживающего проточка и доп.толстого (дальнее).

Представители УО ООО «ЖК Сибири» мастер участка Юнгулов М.А.
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Казакбаев М.А.
(подпись, конт. телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибалльной шкале



УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖКК Сибирь»
26/ОД от 02.06. 2017г

АКТ
выполненных работ аварийно-сервисной службой

« 10 » декабря 2017 г. с . . . до . . .

по адресу: г.Лянтор, 1 микр. №(ул) . . . дом № 22/3 квартира № 5

по заявлению собственника (представителя) Абдусаматов О.Т.

принята заявка (жалоба) холодные батареи

и выполнены работы Регулировка стояков.
(указать причину заявления или жалобы)

(перечень выполненных работ)

Примечание:

Представители УО ООО «ЖКК Сибирь» сл - ет Назаркин Сергей Н.С.
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) [подпись] 89324268765
(подпись, контактный телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибалльной шкале



УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖКК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 2203

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«23» 12 2020 г. с . . . до . . .

по адресу: г.Лянтор, 1 микр. №(ул) . . . дом № 22/13 квартира № 15

по заявлению собственника (представителя) ✓ Иванова Александра Дмитриевича

принята заявка (жалоба) Неработает отопление
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы Определено, что в стояке, пропускающем воздух

(перечень выполненных работ)

Примечание:

Представители УО ООО «ЖКК Сибири»

Сиссер Семенов АН
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель)

✓ Иванов Александр Дмитриевич
(подпись, конт. телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибалльной шкале



УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 2194
выполненных работ аварийно-сервисной службой

«23» 12 2020 г. с . . . до . . .

по адресу: г.Лянтор, 1 микр. №(ул) . . . дом № 22/3 квартира № 15

по заявлению собственника (представителя) Минина Анна Александровна

принята заявка (жалоба) не работает отопление
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы отрегулировано обраткой, открыт
кран батареи, бим поджат.

(перечень выполненных работ)

Примечание: . . .

Представители УО ООО «ЖК Сибири» ЖК Сибири Селезарь Семенов АН
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Минина Анна Александровна
(подпись, конт. телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале