показания на 27.01.2020
00099,000

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 33
выполненных работ аварийно-сервисной службой

«27» 01 2020г. с 16^30 до 17^00

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) _____ дом № 2 квартира № 33

по заявлению собственника (представителя) Тарасова Е.А.

принята заявка (жалоба) не работает счётчик
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы осмотрен счетчик ХВС (санузел). Пломба и проволока на месте, повреждений нет. Счётный механизм нерабочается при сливе
(перечень выполненных работ)

Примечание: требуется проверка мастерами и счётчика квартиры на наличие груза

Представители УО ООО «ЖК Сибири» мастер участка ООО ЖК Сибири.
(должность, ФИО, подпись)
Жданов М.Р.

Собственник квартиры (представитель) Тарасова Е.А.
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале [ ]

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт _____
выполненных работ аварийно-сервисной службой

«4» 05 2020 г. с 12⁰⁰ до 13³⁰

по адресу: г.Лянтор, микр.№(ул) 5 мкр дом № 2 квартира № 5

по заявлению собственника (представителя) Хайс В.Г

принята заявка (жалоба) Течь с крана отопления
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы Слив стояка отопления в спальне. Демонтаж 2-х кранов на стояке и их перемонтаж на место. Запуск отопления, опрессовка и развоздушивание. Течь устранена.
(перечень выполненных работ)

Примечание: ОО Циркуляция отопления в норме.

Представители УО ООО «ЖК Сибири» ст. сант. Плисков Д.В.
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Хайс В.Г. 89825567798
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале [ ]

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт _____
выполненных работ аварийно-сервисной службой

«25» мая 2020г. с _____ до _____

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) _____ дом № 2 квартира № 135

по заявлению собственника (представителя) Ахмедуллин Р.Ф.

принята заявка (жалоба) не работает вен. канал.
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы Осмотр в квартире и на тех. этаже. Открытие вентиляционного канала.

(перечень выполненных работ)

Примечание: _____

Представители УО ООО «ЖК Сибири» ст.- ст. Надакинский Н.С.
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Ахмед 89224318189
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале [ ]

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 16

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«29» 05 2020 г. с 10^20 до 10^40

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) _____ дом № 2 квартира № 16

по заявлению собственника (представителя) Шевертилова М.В.

принята заявка (жалоба) течь шланга гибкого (душ)
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы замена шланга гибкого.

(перечень выполненных работ)

Примечание: _____

Представители УО ООО «ЖК Сибири» мастер участка Юнусов А.Ф.
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Шевертилова М.В.
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале [ ]

Акт выполнения заявки №_____

г. Лянтор «15.» июня 2020 г.

ООО «Жилищный комплекс Сибири» в лице Тюрдиева Л.Л.

_____, выполнил заявку: Замена автомата 50 А на

ремонт эл. проводки в ф-ре. от гр-на (ки)

_____, проживающий (ей) по адресу: 5-2-115 кв.

Предписания: Немедленно б произвести

в связи с тем что эл. розетки на кух-

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибалльной шкале:

1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐

Заявка выполнена надлежащим образом,
претензий не имею _____ Семенова ВА
(подпись) (ФИО)

Выполнил _____ Тюрдиев Л.Л.
(подпись) (ФИО)

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 126
выполненных работ аварийно-сервисной службой

«21» 06 2020 г. с 2029 до 2130

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) _____ дом № 2 квартира № 126

по заявлению собственника (представителя) Глазкова И.С.

принята заявка (жалоба) лаукание кошки в вентиляции
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы сооружено подземное убежище кошке (маленькой) шерстью с всех комнат 1го этажа.
(перечень выполненных работ)

Примечание: _____

Представители УО ООО «ЖК Сибири» мастер участка Шнуев И.Ф.
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Глазкова И.С.
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале 5+

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 50

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«26» 06 2020 г. с 10^28 до 15^38

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) дом № 2 квартира № 50

по заявлению собственника (представителя) Стрижонова С.М

принята заявка (жалоба) Тёпел ГВС
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы обследована сеть ГВС в подвале 1-2 подъезда
выявлен подмес по обратной магистрали (t° ХВС вых 20°
в подвале 13°) t° ГВС в ИТП закрытие ХВС 38° после
(перечень выполненных работ)

Примечание: закрытие ХВС 45°С. Водонагреватель в кв. 50 неб,
краны исправны.
Требуется сирена УК найти источник подмеса
и устранить.

Представители УО ООО «ЖК Сибири» мастер участка Дунцов М.Р.
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Стрижонова С.М.
(подпись, конт. телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале ☐

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 138

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«24-25» 20 20 г. с 8 до 11 00

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) _____ дом № 2 квартира № 138

по заявлению собственника (представителя) Шамсудинов АФ

принята заявка (жалоба) течь воды и крана полотенцесушителя
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы опта аварийно вода (ПВС) снятие
хомута произведена замена вода подача
материала опрессовка пусковая для восстановления
(перечень выполненных работ)

Примечание: _____

Представители УО ООО «ЖК Сибири» мастер участка Жилов М.Ф
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Шамсудинов Р.Ф
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале ☐

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 135
выполненных работ аварийно-сервисной службой

«25» 07 2020 г. с 8 до 9⁵⁰

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) дом № 2 квартира № 135

по заявлению собственника (представителя) Вовчук Н.Д.

принята заявка (жалоба) перевернулся ввода подключение счетчика
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы перевернулся ввод, заменили материал, опрессовали, циркуляция восстановлена
(перечень выполненных работ)

Примечание:

Представители УО ООО «ЖК Сибири» мастер участка Жигусов А.Р.
(должность, ФИО), подпись)

Собственник квартиры (представитель) Вовчук Н.Д.
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

Акт 92

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«25» 07 2020 г. с 16[30] до 17[00]

по адресу: г. Лянтор, 5 микр.№(ул) дом № 2 квартира № 92

по заявлению собственника (представителя) Гильманова Л.А.

принята заявка (жалоба) нет ГВС.
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы спуск воздуха с радиаторов ГВС

(перечень выполненных работ)

Примечание:

Представители УО ООО «ЖК Сибири» мастер участка Юнусов И.Р
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Гильманова Л.А.
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале -

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«28» 07 2020г. с 17[30] до 18[00]

по адресу: г.Лянтор, микр.№(ул) 5 мкр дом № 2 квартира № 150

по заявлению собственника (представителя) Смирнов Д.С

принята заявка (жалоба) Течь с потенциометра
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы В ходе осмотра змеевика была обнаружена течь на резьбовом соединении, при отсутствии запорных кранов с момента постройки дома.
(перечень выполненных работ)

Примечание: Во избежании течи стояк ГВС был приостановлен и слит, до установки кранов собственниками квартиры.

Представители УО ООО «ЖК Сибири» Ст сант. Плисиков Д.Б.
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Смирнов Д.С
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале

89125159611

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 92; 95

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«31» 07 2017 г. с 16⁴⁰ до 18⁰⁰

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) _____ дом № 2 квартира № 92

по заявлению собственника (представителя) Гильманова Л 92; Матвеева Е.П. 95

принята заявка (жалоба) прокладка ГВС
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы спуск воздуха с магистрали ГВС.

(перечень выполненных работ)

Примечание: _____

Представители УО ООО «ЖК Сибири» мастер-сантехник Южаков М.Р
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Гильманова Л; Матвеева Е.П.
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале [ ]

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 167

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«1» 08 2020 с 20:30 до 21:10

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) _____ дом № 2 квартира № 167

по заявлению собственника (представителя) Пимонов А.М.

принята заявка (жалоба) прохладная ГВС
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы слив воздуха с магистрали ГВС

(перечень выполненных работ)

Примечание: _____

Представители УО ООО «ЖК Сибири» мастер участка Юнусов М.Р.
(должность, ФИО, подпись) Юнусов

Собственник квартиры (представитель) Пимонов А.М.
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале [ ]

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 240

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«1» 08 2020 с 18⁰⁰ до 18⁴⁵

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) _____ дом № 2 квартира № 240

по заявлению собственника (представителя) Ганама Г.А.

принята заявка (жалоба) прохладная ГВС
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы проверена Температура стояка ГВС
Температура на момент измерения 41,5-42,3°С
после 3х минутного прогона температура не возрастает (
быстро.
(перечень выполненных работ)

Примечание: Предлагаю провести установку обратных клапанов
на стояк ХВС по стояку квартир

Представители УО ООО «ЖК Сибири» мастер участка Юнусов М.Р
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Ганама Г.А.
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале [ ]

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 75
выполненных работ аварийно-сервисной службой
«1» 08 2020 г. с 18⁴⁵ до _____

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) _____ дом № 2 квартира № 75

по заявлению собственника (представителя) Пузырёв В.Н.

принята заявка (жалоба) Течь горяч.
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы осмотрен унитаз и слив с него. Подтекание с гофры устранено силами собственника
(перечень выполненных работ)

Примечание: _____

Представители УО ООО «ЖК Сибири» мастер участка Юнусов Ш.Р.
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Пузырёв В.Н.
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт _____
выполненных работ аварийно-сервисной службой

«2» августа 2020г. с _____ до _____

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) _____ дом № 2 квартира № 127

по заявлению собственника (представителя) Гуренко Н.Г.

принята заявка (жалоба) течь с резьбового соединения стояка
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы подтяжка соединения
(перечень выполненных работ)

Примечание: Ограничен доступ к стояку.

Представители УО ООО «ЖК Сибири» ст.-ст. Назаркинский Н.С
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) [подпись] 89224476649
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале - 5

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт _____
выполненных работ аварийно-сервисной службой

«10» августа 2020г. с _____ до _____

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) _____ дом № 2 квартира № 101

по заявлению собственника (представителя) Быкова Т.А.

принята заявка (жалоба) грязная ГВС
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы сброс по стояку ГВС

(перечень выполненных работ)

Примечание: Присутствие ржавого осадка в стояке ГВС нейтрализуется.

Представители УО ООО «ЖК Сибири» ст.-ст. Назакинский Ф.С.
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) [подпись] 89963287140
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале [ ]

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС
СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт _____
выполненных работ аварийно-сервисной службой

«13» августа 20 17г. с _____ до _____

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) _____ дом № 2 квартира № 137

по заявлению собственника (представителя) Джафаров Р.М.

принята заявка (жалоба) засор канализации
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы прочистка стояка канализации

(перечень выполненных работ)

Примечание: _____

Представители УО ООО «ЖК Сибири» ст.-ет Назаркинский Н.С.
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Дж 89224441766
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале [ ]

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС
СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт _____
выполненных работ аварийно-сервисной службой

«26» августа 2020г. с _____ до _____

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) _____ дом № 2 квартира № 122

по заявлению собственника (представителя) Закамиева Р.А

принята заявка (жалоба) холодное ГВС
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы Развоздушивание

(перечень выполненных работ)

Примечание: Циркуляция восстановлена

Представители УО ООО «ЖК Сибири» ст.-ет. Назаженский Н.С
(должность, ФИО, подпись)
Назар

Собственник квартиры (представитель) _____ 89224444076
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале [ ]

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт № 622
выполненных работ аварийно-сервисной службой

«31» 08 2020г. с 17^15 до 18^20

по адресу: г.Лянтор, микр.№(ул) 5 микр дом № 2 квартира № 14

по заявлению собственника (представителя) Остафенко Е.Н

принята заявка (жалоба) Появление грубы в туалете
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы Произвёл осмотр сетей ХВС и ГВС и системы канализации. Протечек обнаружено не было, но выявлена старая разводка ХВС, по стояку канализации. Стояки по всей длине.
(перечень выполненных работ)

Примечание: По словам жительницы её год назад затапливали соседи этажом выше.

Представители УО ООО «ЖК Сибири» ст. сант. Плисков Д.В.
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Остафенко Е.Н.
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 131
выполненных работ аварийно-сервисной службой

«2» 09 2020 г. с 11 до 11[15]

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) дом № 2 квартира № 131

по заявлению собственника (представителя) Преображенская С.В.

принята заявка (жалоба) по платной заявке
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы осмотреть осн ГВС кв 131

(перечень выполненных работ)

Примечание: требуется смена стояка с переваркой вводов под радиатор

Представители УО ООО «ЖК Сибири» мастер УК ООО ЖК Сибирь
(должность, ФИО, подпись) Юнусов А.Р.

Собственник квартиры (представитель) Преображенская С.В.
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале [ ]

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 117
выполненных работ аварийно-сервисной службой

«3» 09 2017 г. с 16[30] до 17[10]

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) _____ дом № 2 квартира № 117

по заявлению собственника (представителя) Дубовцева Ф.З

принята заявка (жалоба) локроти на трубе ХВС, следы потеков
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы по трубе канализации, подтекает вода с унитаза.
Обследовать сети ХВС ГВС канализации
(перечень выполненных работ)

Примечание: предстоит прочистка внутренней канализации от засора (ванная), восстановление уклона канализации
Работы провести силами собственника либо платно

Представители УО ООО «ЖК Сибири» мастер участка Юпусов И.Р
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Дубовцева Ф.З
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале 5

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 25
выполненных работ аварийно-сервисной службой

«12» 09 2017 г. с 16^20 до 16^45

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) _____ дом № 42 квартира № 25

по заявлению собственника (представителя) Новикова Н.А.

принята заявка (жалоба) прохладные батареи отопления
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы спуск воздуха с магистрали отопления
(перечень выполненных работ)

Примечание: _____

Представители УО ООО «ЖК Сибири» мастер участка Жигунов А.Ф.
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Новикова Н.А. 89...
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале [ ]

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 28
выполненных работ аварийно-сервисной службой

«12» 09 2017 г. с 16[20] до 16[45]

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) _____ дом № 2 квартира № 28

по заявлению собственника (представителя) Качалова Я.В.

принята заявка (жалоба) прокладка батареи отопления
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы спуск воздуха с радиаторов отопления.

(перечень выполненных работ)

Примечание: _____

Представители УО ООО «ЖК Сибири» мастер участка Жигусов М.Р.
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Качалова Я.В.
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале [ ]

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 73
выполненных работ аварийно-сервисной службой
«17» 09 2022 г. с 2010 до 2035

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) _____ дом № 2 квартира № 73

по заявлению собственника (представителя) Ахметжанов А.Б

принята заявка (жалоба) проходная батарея зал
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы слив воздуха с манометром

(перечень выполненных работ)

Примечание: _____

Представители ~~УО~~ ООО «ЖК Сибири» мастер участка Юнусов М.Р.
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Ахметжанов А.Б.
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале [ ]

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 166-170

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«19» 09 2020 с 10⁰⁰ до 10³⁰

по адресу: г. Лянтор, 5 микр.№(ул) дом № 2 квартира № 166-170

по заявлению собственника (представителя) Синецкая Т.В 170.

принята заявка (жалоба) холодные батареи отопления.
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы слив воздуха с батарей, слив воздуха с мастерами отопления
(перечень выполненных работ)

Примечание: 166 не открыла.

Представители УО ООО «ЖК Сибири» мастер участка Жигунов А.Ф. Ю.Н.Р
(должности, ФИО, подпись)
сантехник Пименов Д.В.

Собственник квартиры (представитель) Синецкая Т.В
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале -

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 118-114

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«19» 04 2020 г. с 16^00 до 16^30

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) _____ дом № 2 квартира № 118

по заявлению собственника (представителя) Гаитаров А.М.

принята заявка (жалоба) по заявке от 114
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы слив воздуха с радиаторов
(перечень выполненных работ)

Примечание: _____

Представители УО ООО «ЖК Сибири» мастер участка Юнусов А.Р
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Гаитаров А.М.
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале [ ]

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 115

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«24» 09 2020 г. с 17 45 до 18 50

по адресу: г. Лянтор, 5 микр.№(ул) дом № 2 квартира № 115

по заявлению собственника (представителя) Клепков Ю.И.

принята заявка (жалоба) холодные батареи отопления
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы стоп воздуха, перезапуск линии

(перечень выполненных работ)

Примечание:

Представители УО ООО «ЖК Сибири» мастер ЖК Сибири
(должность, ФИО, подпись)
Югров М.В. сантехник Сапов А.К.

Собственник квартиры (представитель) Клепков Ю.И.
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале [ ]

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 6
выполненных работ аварийно-сервисной службой

«24» 09 2020 с 1850 до 1905

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) дом № 2 квартира №6

по заявлению собственника (представителя) Павлова Т.Г.

принята заявка (жалоба) Осмотреть и при замене счётчики?
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы осмотрены сети ХВС, ГВС. Требуется замена 1 крана и опломбировка 2х счётчиков ХВС, ГВС. Платная заявка.
(перечень выполненных работ)

Примечание:

Представители УО ООО «ЖК Сибири» мастер участка Жигунов М.Г
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Павлова Т.Г.
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 71

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«24» 09 2020 г. с 12⁰⁵ до 12¹⁵

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) _____ дом № 2 квартира № 71

по заявлению собственника (представителя) Федорчинко И.Н.

принята заявка (жалоба) прохладные батареи отопления
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы спуск воздуха с магистрали
(перечень выполненных работ)

Примечание: _____

Представители УО ООО «ЖК Сибири» мастер участка Жуков А.Р.
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Федорчинко И.Н.
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

Акт 234

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«24» 09 2020 г. с 18⁴⁵ до 19¹⁵

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) _____ дом № 2 квартира № 234

по заявлению собственника (представителя) Валиева Р.М.

принята заявка (жалоба) прохладная батарея зал.
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы спуск воздуха с манометров

(перечень выполненных работ)

Примечание: _____

Представители УО ООО «ЖК Сибири» мастер участка Жилов А.Р.
ЖИ ст.сантех Семенов А.К. Валиева
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Валиева Р.М.
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале [ ]

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 64

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«25» 09 2017г. с 11 до 12

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) _____ дом № 2 квартира № 64

по заявлению собственника (представителя) Гартов И.Ф.

принята заявка (жалоба) течь крана.
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы осмотрены краны, течь в зоне ответственности хозяина.
(перечень выполненных работ)

Примечание: _____

Представители УО ООО «ЖК Сибири» мастер участка Жупов И.Ф.
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Гартов И.Ф. Зел.
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале [ ]

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт _____
выполненных работ аварийно-сервисной службой

«28» сентября 2020г. с _____ до _____

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) _____ дом № 2 квартира № 75

по заявлению собственника (представителя) Бузырев В.Н.

принята заявка (жалоба) холодные батареи
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы развоздушивание

(перечень выполненных работ)

Примечание: Циркуляция восстановлена

Представители УО ООО «ЖК Сибири» ст.-ст. Назаменский Н.С.
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) 89128140638
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале [ ]

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«28» сентября 2020г. с _____ до _____

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) _____ дом № 2 квартира № 117

по заявлению собственника (представителя) Задорожная В. Н.

принята заявка (жалоба) холодные батареи в квартире
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы развоздушивание

(перечень выполненных работ)

Примечание: Циркуляция восстановлена

Представители УО ООО «ЖК Сибири» ел.-ст. Назаренкова Н. С.
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) 8-922-259-12-55
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале [ ]

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«28» сентября 2020г. с _____ до _____

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) _____ дом № 2 квартира № 73

по заявлению собственника (представителя) Ахметжанов А.Б.

принята заявка (жалоба) холодная батарея в зале
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы развоздушивание.

(перечень выполненных работ)

Примечание: _____

Представители УО ООО «ЖК Сибири» ст. – ст. Назаченский Н.С
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) 89226516322
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале [ ]

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 44
выполненных работ аварийно-сервисной службой

«29» 09 2020г. с _____ до _____

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) _____ дом № 2 квартира № 44

по заявлению собственника (представителя) холодные батареи

принята заявка (жалоба) _____
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы работа выполнена

(перечень выполненных работ)

Примечание: _____

Представители УО ООО «ЖК Сибири» слесарь Семенов
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Рамазанова
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале: [ ]

5/12

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 178

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«29» 09 2022г. с _____ до _____

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) _____ дом № 2 квартира № 178

по заявлению собственника (представителя) Михалёва

принята заявка (жалоба) холодные батареи
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы _____
(перечень выполненных работ)

Примечание: _____

Представители УО ООО «ЖК Сибири» Семенов А.Н
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Михалева
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале [ ]

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 25
выполненных работ аварийно-сервисной службой

«29» 09 2017 г. с 18^30 до 19^15

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) _____ дом № 2 квартира № 25

по заявлению собственника (представителя) Новикова Н.А.

принята заявка (жалоба) холодные батареи отопления
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы спуск воздуха с радиаторов
(перечень выполненных работ)

Примечание: _____

Представители УО ООО «ЖК Сибири» мастер участка Жаров А.Ф
(должность, ФИО, подпись)
слесарь-сантехник Семёнов Р.К.

Собственник квартиры (представитель) Новикова Н.А.
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале ☐

5/2

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 171

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«29» 09 2021г. с _____ до _____

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) _____ дом № 2 квартира № 171

по заявлению собственника (представителя) Жиряева А.М. шум батарея отопление

принята заявка (жалоба) _____
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы убрано воздух, закрыт кран

(перечень выполненных работ)

Примечание: _____

Представители УО ООО «ЖК Сибири» с Семенов А.Н
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Жиряева А.М
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт _____
выполненных работ аварийно-сервисной службой

«30» сентября 2020г. с _____ до _____

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) _____ дом № 2 квартира № 23

по заявлению собственника (представителя) Попова И.Н.

принята заявка (жалоба) холодные батареи в квартире
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы развоздушивание

(перечень выполненных работ)

Примечание: Циркуляция возобновлена

Представители УО ООО «ЖК Сибири» ст.-ет. Назакинский Н.С.
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Попу 89040734060
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале ☐

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 30

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«1» 10 2020 г. с 12³⁰ до 12⁴⁵

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) _____ дом № 2 квартира № 90

по заявлению собственника (представителя) Исгурин И.Х.

принята заявка (жалоба) Течь с полотенцесушителя.
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы обследован полотенцесушитель
обильное равление верхнего ввода.
осмотрен стояки ХВС ГВС кухни
(перечень выполненных работ)

Примечание: Требуется переварка, перепот вводов ХВС, ГВС на кухне возможна течь по стояку

Представители УО ООО «ЖК Сибири» мастер участка Жидов Л.Ф.
(должность, ФИО, подпись)
ст.сант Семёнов А.К.

Собственник квартиры (представитель) Исгурин И.Х. Исгурин
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале [ ]

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 73
выполненных работ аварийно-сервисной службой

«01» 10 2020 с _____ до _____

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) _____ дом № 2 квартира № 73

по заявлению собственника (представителя) Ахмеджанов А.Б холодные батареи отопления

принята заявка (жалоба) холодные батареи
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы пропущен воздух

(перечень выполненных работ)

Примечание: _____

Представители УО ООО «ЖК Сибири» смотрь Семенов А.Н
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Ахмеджанов А.Б 89226516322
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале [ ]

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 5
выполненных работ аварийно-сервисной службой

«4» 10 2017 г. с 10⁰⁰ до 10³⁰

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) _____ дом № 2 квартира № 5

по заявлению собственника (представителя) холодное отопление Лапс ВВ

принята заявка (жалоба) холодные батареи
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы пропущен воздух

(перечень выполненных работ)

Примечание: _____

Представители УО ООО «ЖК Сибири» слесарь Семенов АП
(должность, ФИО, подпись)

жозлева от подписи отказалась.

Собственник квартиры (представитель) Лапс ВВ.
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале ☐

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

Акт 74

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«2» 10 20 г. с 19 30 до 21 15

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) _____ дом № 2 квартира № 74

по заявлению собственника (представителя) Маманаев И.М.

принята заявка (жалоба) холодно дома

(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы проверить стояки в подвале
t под 34-35°С / t об 31-32°С. t батари кухня 32/30
t бая спальня 31/30, Столик 34/32
t воз кухни 26°С, угол на 73 24,2°С, угол на 4 под
26,5°С. коридор по стоякам 24-22°С
спальня 4 под (пол) 21 угол на подъезд (3) 20
стена на балкон 26°С, стена на 4 под 24°С.
Хозяин желает провести доп замеры
Отпадает отказался.

(перечень выполненных работ)

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«4» октября 20 г. с ____ до ____

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) ____ дом № 2 квартира № 44

по заявлению собственника (представителя) Радионова И.М.

принята заявка (жалоба) холодные батареи
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы развоздушивание

(перечень выполненных работ)

Примечание: Циркуляция возобновлена

Представители УО ООО «ЖК Сибири» ал-ет Назаренский Н.С
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) 89825114536
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«4» октября 2020г. с _____ до _____

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) _____ дом № 7 квартира № 74

по заявлению собственника (представителя) Мамагаев И. Ш.

принята заявка (жалоба) холодные батареи
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы развоздушивание

(перечень выполненных работ)

Примечание: Циркуляция возобновлена

Представители УО ООО «ЖК Сибири» ел-ек. Назаренский Н. С.
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) _____ 89322561543
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт _____
выполненных работ аварийно-сервисной службой

«4» октября 20 17г. с _____ до _____

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) _____ дом № 2 квартира № 71

по заявлению собственника (представителя) Федорченко Н.Н.

принята заявка (жалоба) холодные батареи
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы развоздушивание

(перечень выполненных работ)

Примечание: Циркуляция возобновлена.

Представители УО ООО «ЖК Сибири» ел.-ст. Назаркинской Н.С.
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) 89227196 88.
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале [ ]

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«4» октября 20 г. с _____ до _____

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) _____ дом № 2 квартира № 18

по заявлению собственника (представителя) Фаритова З.А

принята заявка (жалоба) холодные батареи
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы равовоздушивание
(перечень выполненных работ)

Примечание: Циркуляция возобновлена

Представители УО ООО «ЖК Сибири» ст.-ет. Надоинский Н.С.
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) ф-б 8982 5078781
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале [ ]

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«4» октября 20 г. с ____ до ____

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) ____ дом № 2 квартира № 29

по заявлению собственника (представителя) Лебедева И.О.

принята заявка (жалоба) холодные батареи
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы развоздушивание
(перечень выполненных работ)

Примечание: Циркуляция возобновлена

Представители УО ООО «ЖК Сибири» ст.-ет. Назаренский Н.С.
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) ____ 8 922 404 35 70
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале [ ]

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт _____
выполненных работ аварийно-сервисной службой

«4» октября 20 г. с _____ до _____

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) _____ дом № 2 квартира № 114

по заявлению собственника (представителя) Нестерова Н.А.

принята заявка (жалоба) холодные батареи
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы развоздушивание

(перечень выполненных работ)

Примечание: _____

Представители УО ООО «ЖК Сибири» ст.-ст Надоканский Н.С
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) 89224302252
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале [ ]

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт _____
выполненных работ аварийно-сервисной службой

«4» октября 20 г. с _____ до _____

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) _____ дом № 2 квартира № 17

по заявлению собственника (представителя) _____

принята заявка (жалоба) Разбудить. Холодные батареи
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы разбудили
(перечень выполненных работ)

Примечание: Циркуляция возобновлена

Представители УО ООО «ЖК Сибири» ел.-ст. Назаренский Н.С.
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) _____ 89324389684
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале 5

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 9

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«6» 10 2020 г. с 2015 до 2020

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) дом № 2 квартира № 9

по заявлению собственника (представителя) Мерненко А.П.

принята заявка (жалоба) прохладные батареи
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы слив воздуха с батарей.

(перечень выполненных работ)

Примечание:

Представители УО ООО «ЖК Сибири» мастер участка Юнусов М.Р.
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Мерненко А.П.
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале -

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 2
выполненных работ аварийно-сервисной службой

«6» 10 2020 г. с 21[15] до 21[20]

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) дом № 2 квартира № 2

по заявлению собственника (представителя) Узбекова АЖ

принята заявка (жалоба) ~~пусто~~ промерзание батарей отопления
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы спуск воздуха с радиаторов.

(перечень выполненных работ)

Примечание:

Представители УО ООО «ЖК Сибири» мастер участка Юнусов Ю.Ф.
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Узбекова АЖ
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале -

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 3

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«6» 10 2020 г. с 20[10] до 20[20]

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) дом № 2 квартира № 3

по заявлению собственника (представителя) Резанова В.А.

принята заявка (жалоба) чрождающие батареи отопления
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы спи воздух с радиаторами,

(перечень выполненных работ)

Примечание:

Представители УО ООО «ЖК Сибири» мастер участка Юнусов М.Р.
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Резанова В.А.
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 60

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«6» 10 2020 г. с 2035 до 2047

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) дом № 2 квартира № 60

по заявлению собственника (представителя) Животок Т.А.

принята заявка (жалоба) прочистка бытовой канализации

и выполнены работы (указать причину обращения или жалобы) спецавтомобилем

(перечень выполненных работ)

Примечание:

Представители УО ООО «ЖК Сибири» мастер участка Жуков

(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Животок Т.А.

(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале:

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 71

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«6» 10 2022 г. с 20^30 до 20^40

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) дом № 2 квартира № 71

по заявлению собственника (представителя) Федорченко И.И.

принята заявка (жалоба) прохладные батареи отопления
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы спуск воздуха с мастером

(перечень выполненных работ)

Примечание:

Представители УО ООО «ЖК Сибири» мастер участка Юнусов М.Р. 10.10
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Федорченко И.И.
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале:

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 20

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«6» 10 2020 г. с 2030 до 2035

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) дом № 2 квартира № 20

по заявлению собственника (представителя) Шовк А.В.

принята заявка (жалоба) промерзание батарей отопления

(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы слив воздуха с магистрали

(перечень выполненных работ)

Примечание:

Представители УО ООО «ЖК Сибири» мастер участка Юнусов И.Р.

(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Шовк АВ

(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибалльной шкале

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 57

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«6» 10 2020 г. с 21⁴⁰ до 21⁵⁰

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) дом № 2 квартира № 57

по заявлению собственника (представителя) Зеленько К.А.

принята заявка (жалоба) Трехходовые батареи отопления
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы спуск воздуха с магистрали

(перечень выполненных работ)

Примечание:

Представители УО ООО «ЖК Сибири» мастер участка Юнусов М.Р.
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Зеленько К.А. 3-1
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибалльной шкале:

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 97

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«6» 10 2020 с 22[05] до 2220

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) дом № 2 квартира № 97

по заявлению собственника (представителя) Купцев М.Г

принята заявка (жалоба) прохладные батареи отопления
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы спуск воздуха (радиаторам отопления

(перечень выполненных работ)

Примечание:

Представители УО ООО «ЖК Сибири» мастер участка Юнусов Н.Р.
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Купцев М.Г
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибалльной шкале:

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 74,80,92

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«6» 10 2020г. с 22^40 до 23^45

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) дом № 2 квартира № 7480

по заявлению собственника (представителя) Снят Малахов, Банных Ирина.

принята заявка (жалоба) Холодные батареи
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы Спуск воздуха с радиаторов.

(перечень выполненных работ)

Примечание:

Представители УО ООО «ЖК Сибири» мастер участка Юнусов И.Ф.
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Снят
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибалльной шкале -

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 96

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«6» 10 2020 г. с 22 30 до 22 40

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) дом № 2 квартира № 96

по заявлению собственника (представителя) Гаджиев Д.У.

принята заявка (жалоба) прохладно батареи отопления
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы осмотрен воздухосборники
(перечень выполненных работ)

Примечание: заменить воздухосборники зима на кран пенс-мала.

Представители УО ООО «ЖК Сибири» мастер-сантехник Жигулов 11.9. 1010
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Гаджиев Д.У
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по на[illegible]

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 105

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«6» 10 2017 г. с 22⁴⁰ до 23⁰⁰

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) дом № 2 квартира № 105

по заявлению собственника (представителя) Телефонограмма

принята заявка (жалоба) прохладная батарея отопления
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы слив воздуха с магистрали отопления.

(перечень выполненных работ)

Примечание:

Представители УО ООО «ЖК Сибири» мастер участка Ющук
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) спит
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 113
выполненных работ аварийно-сервисной службой

«6» 10 2020 с 23^20 до 23^40

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) _____ дом № 2 квартира № 113

по заявлению собственника (представителя) Жирнова Т.В

принята заявка (жалоба) прохладные батареи зло
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы спуск воздуха с радиаторов.

(перечень выполненных работ)

Примечание: _____

Представители УО ООО «ЖК Сибири» мастер участка Юнусов М.Р.
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Жирнова Т.В. сот
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале [ ]

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 233

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«6» 10 2020 г. с 20⁰⁰ до 20¹⁰

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) дом № 2 квартира № 233

по заявлению собственника (представителя) Марков А.А.

принята заявка (жалоба) капёж ввода потребителя
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы осмотрен потребитель и вводы. верхний ввод имеет ржавление в них чем со слов хозяев периодически капает капля.
(перечень выполненных работ)

Примечание: требуется сварка

Представители УО ООО «ЖК Сибири» мастер участка Юнусов М.Р.
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Марков А.А.
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале .

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 73
выполненных работ аварийно-сервисной службой

«7» 10 2020 г. с 11[02] до 11

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) дом № 2 квартира № 73

по заявлению собственника (представителя) Ахметжанов.

принята заявка (жалоба) прохладные батареи
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы прочерены батареи до стояк и пока
t кухня 32/31 t зал 18/20
t спальня малая 32/30 t спальня дальняя 19/20
(перечень выполненных работ)

Примечание: по созвону горячие

Представители УО ООО «ЖК Сибири» мастер участка Юнусов И.Р. 10:19
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Ахметжанов
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале [ ]

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

Акт 47

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«7» 10 2020г с 10[00] до 10[30]

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) _____ дом № 2 квартира № 47

по заявлению собственника (представителя) Блажнов В.В.

принята заявка (жалоба) прохладные батареи отопления
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы проверены батареи.
t кухня 37/35, t зал 37/34, t спальня 36/34 до слова
после слова 37/34
(перечень выполненных работ)

Примечание: _____

Представители УО ООО «ЖК Сибири» мастер участка Ютуков М.Р.
(должность, ФИО, подпись)
Ютуков

Собственник квартиры (представитель) Блажнов В.В.
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале [ ]

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 36
выполненных работ аварийно-сервисной службой

«7» 10 2020 с 9²⁰ до 9³⁵

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) _____ дом № 2 квартира № 36

по заявлению собственника (представителя) Давыдов Д.Б.

принята заявка (жалоба) прихлопнуть батареи отопления.
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы проверена работа батарей
t кухня 35/32, t зал 36/30 до прогона, после прогона 38/36
t спальня (по проверке хозяина) горячая, тёплая. (спят дети)
(перечень выполненных работ)

Примечание: _____

Представители УО ООО «ЖК Сибири» мастер уч-ка Юнусов М.Ф. Юнусов
(должность, ФИО, подпись)
слесарь-к Назаркинский Р.Р.

Собственник квартиры (представитель) Давыдов Д.Б.
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале ☐

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 17

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«7» 10 2020 г. с 9ч5 до _____

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) _____ дом № 2 квартира № 17

по заявлению собственника (представителя) Селиз ДЕ

принята заявка (жалоба) прохладные батареи отопления
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы проверены батареи
t кухня до стояк 30/28 t спальня 36/33
после стояк 36/34
t зал 36/34
(перечень выполненных работ)

Примечание: _____

Представители УО ООО «ЖК Сибири» мастер участка Жуков М.Р. Юлд
(должность, ФИО, подпись)
слесарь Казакинский И.С.

Собственник квартиры (представитель) _____
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале [ ]

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 51
выполненных работ аварийно-сервисной службой
«7» 10 2024 г. с 10^30 до 10^45

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) _____ дом № 2 квартира № 51

по заявлению собственника (представителя) Камардинова О.Н.

принята заявка (жалоба) прохладные батареи отопления
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы по регулировке спуск воздуха по стоякам
кухня: бат 34/32 стояк 36/34, зал 37/35 стояк, бат 35/33
спальня 36/34 стояк (перечень выполненных работ) 34/32 батарея

Примечание: _____

Представители УО ООО «ЖК Сибири» мастер участка Юнусов И.Р.
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Камардинова О.Н.
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале [ ]

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 43
выполненных работ аварийно-сервисной службой
«7» 10 2022 г. с 10^00 до 10^10

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) дом № 2 квартира № 43

по заявлению собственника (представителя) Радчабова М.М.

принята заявка (жалоба) проходимые батареи отопления
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы давление по входным параметрам передано в УТВиВ, промерены батареи т кухня 33/30 спальня 36/32 т зал
(перечень выполненных работ)

Примечание:

Представители УО ООО «ЖК Сибири» мастер участка Жигулов М.В.
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Радчабова М.М.
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 125 (133
выполненных работ аварийно-сервисной службой

«7» 10 2022 г. с 11^45 до

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) дом № 2 квартира № 125

по заявлению собственника (представителя) Минаков А.Ф.

принята заявка (жалоба) по заявке (125) 133
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы проверена батарея в кухня 3 в 132
в спальня 3 в 132

(перечень выполненных работ)

Примечание: следить за системами отопления
тепло и водоснабжение и водоотведение

Представители УО ООО «ЖК Сибири» мастер участка Жуков А.Ф
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Минаков А.Ф
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

Акт 168

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«7» 10 2020 г. с 12⁰⁰ до 12¹⁰

по адресу: г.Лянтор, 5микр.№(ул) дом № 2 квартира №168

по заявлению собственника (представителя) Устинов Д.Н

принята заявка (жалоба) проходящая батарея отопления
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы открыта батарея отопления.
Стояк зал 36/32, батарея была закрыта.
кухня стояк 37/35 батарея 35.33
(перечень выполненных работ)

Примечание:

Представители УО ООО «ЖК Сибири» мастер участка Юнусов М.Р
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Устинов Д.Н.
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибалльной шкале

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 86

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«07» 10 2020 с 8³⁰ до 9⁰⁰

по адресу: г.Лянтор 5 микр.№(ул) дом № 2 квартира № 86

по заявлению собственника (представителя) открыта фро Кочерова ЛН

принята заявка (жалоба) открыта форточки
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы закрыты

(перечень выполненных работ)

Примечание:

Представители УО ООО «ЖК Сибири» слесарь Семенов АН
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Кочерова ЛН
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибирь»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 233

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«8» 10 2020 г. с 19:30 до 20:10

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) _____ дом № 2 квартира № 233

по заявлению собственника (представителя) Смартфоны

принята заявка (жалоба) нет ГВС
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы Замущена циркуляция ГВС

(перечень выполненных работ)

Примечание: _____

Представители УО ООО «ЖК Сибири» мастер участка Жуков А.Р.
(должность, ФИО, подпись)
слесарь Неуймин А.С.

Собственник квартиры (представитель) Смартфоны
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале [ ]

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 92

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«5» 10 2020 г. с 1830 до 1920

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) дом № 2 квартира № 97

по заявлению собственника (представителя) Гильманова Л

принята заявка (жалоба) прохладные батареи
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы слив воздуха с чистотой

(перечень выполненных работ)

Примечание: по словам выполнено.

Представители УО ООО «ЖК Сибири» сантехник Недыкинский Н.С.
(должность, ФИО, подпись)
мастер участка Шитов М.Г.

Собственник квартиры (представитель) Гильманова Л
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 57-61
выполненных работ аварийно-сервисной службой

«09» 10 2022 с _____ до _____

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) _____ дом № 2 квартира № 57-61

по заявлению собственника (представителя) Старостов Т А

принята заявка (жалоба) холодные батареи
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы пропущен воздух

(перечень выполненных работ)

Примечание: _____

Представители УО ООО «ЖК Сибири» слесарь Семенов А М
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Старостова Т А
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале [ ]

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 52
выполненных работ аварийно-сервисной службой

«03» 10 2022 с _____ до _____

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) _____ дом № 2 квартира № 52

по заявлению собственника (представителя) Исмаилов Гарвин

принята заявка (жалоба) холодные батареи
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы прошуден воздух

(перечень выполненных работ)

Примечание: _____

Представители УО ООО «ЖК Сибири» слесарь Семенов АН
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Исмаилов Гарвик
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 25-29
выполненных работ аварийно-сервисной службой

«9» 10 2020 г. с 15[45] до 16[02]

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) дом № 2 квартира № 25-29

по заявлению собственника (представителя) кв 25. Лебедева И.О.

принята заявка (жалоба) прохладная батарея
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы проверка заявки

(перечень выполненных работ)

Примечание:

Представители УО ООО «ЖК Сибири» мастер участка Юнусов М.Т.
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Лебедева И.О.
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 133

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«09» 10 2020 г. с _____ до _____

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) _____ дом № 2 квартира № 133

по заявлению собственника (представителя) Старцев О.Н

принята заявка (жалоба) холодное батареи
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы спущен воздух

(перечень выполненных работ)

Примечание: _____

Представители УО ООО «ЖК Сибири» слесарь Семенов А.П
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Старцева О.Н.
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 110

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«9» 10 2020 г. с 15 30 до 15 55

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) дом № 2 квартира № 110

по заявлению собственника (представителя) Муха В.В.

принята заявка (жалоба) нет тепла батарей
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы

(перечень выполненных работ)

Примечание: Требуется созвон

Представители УО ООО «ЖК Сибири» мастер участка Юнусов М.Т.
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) нет дома Муха В.В.
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 26

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«03» 10 2020г. с _____ до _____

по адресу: г.Лянтор 5 микр.№(ул) _____ дом № 2 квартира № 26

по заявлению собственника (представителя) Шафиков Ум

принята заявка (жалоба) холодные батареи
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы пропущен воздух

(перечень выполненных работ)

Примечание: _____

Представители УО ООО «ЖК Сибири» слесарь Семенов АН
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Шафиков Ум
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале [ ]

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 112
выполненных работ аварийно-сервисной службой

«9» 10 2020г. с 15^10 до 15^30

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) дом №2 квартира №12

по заявлению собственника (представителя) Добрун ДВ

принята заявка (жалоба) прохладные батареи
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы спуск воздуха с радиаторов

(перечень выполненных работ)

Примечание: требуется созвон

Представители УО ООО «ЖК Сибири» мастер участка Юнусов А.Р
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Добрун ДВ
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале [ ]

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибирь»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 75

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«10» 10 2020 г. с 21[15] до 21[35]

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) дом № 2 квартира № 75

по заявлению собственника (представителя) Пузырёв В.

принята заявка (жалоба) течь с балка-унитаза
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы осмотрен сантехник в зоне ответственности хозяина
(перечень выполненных работ)

Примечание: требуется замена р-ка балка унитаза сливным хозяина

Представители УО ООО «ЖК Сибири» мастер участка Шишов М.Ф.
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Пузырёв В.
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 127

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«17» 10 2020 г. с 14:30 до 14:50

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) дом № 12 квартира № 127

по заявлению собственника (представителя) Гуренко В.А.

принята заявка (жалоба) слабо греют батареи отопление (холодные)
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы осмотрены сети отопление проверена в батарей в кухня 47/45°с, зал 46/42
(перечень выполненных работ)

Примечание: проверить в батареи 1 этаж и подвал.

Представители УО ООО «ЖК Сибири» мастер участка Юшков И.Р. Юшк
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Гуренко В.А. Гур
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибирь»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 176

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«20» 10 2020 с 10^05 до 10^20

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) дом №2 квартира №176 (200)

по заявлению собственника (представителя) Богданова И.В.

принята заявка (жалоба) течь в проходном подъезде по стояку
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы осмотрен санузел обнаружено
протекание уплотнительной резинки (сгон) крана ХВС, ГВС перекрыт
(перечень выполненных работ)

Примечание требуется замена ревизионного
течь в зоне ответственности хозяина.

Представители УО ООО «ЖК Сибири» мастер участка Жуков М.Р.
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Богданова И.В.
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале 5

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«20» октября 2020г. с _____ до _____

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) _____ дом № 2 квартира № 172

по заявлению собственника (представителя) Кулешина С.З.

принята заявка (жалоба) холодные батареи
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы развоздушивание

(перечень выполненных работ)

Примечание: _____

Представители УО ООО «ЖК Сибири» ст. - ст. Надыкенский Н.С
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) _____ 8 950 516 41 96
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале - 5

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 46
выполненных работ аварийно-сервисной службой

«24» 10 2018г. с 19[20] до 19[40]

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) _____ дом № 2 квартира № 46

по заявлению собственника (представителя) Николаеди Д.Ю

принята заявка (жалоба) слабый напор воды из стояка ХВС
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы осмотрены сети ХВС и ГВС, фильтр грубой очистки, снимали заглушки проверили канал обратный, фильтры и спаяли
(перечень выполненных работ)

Примечание: по словам очистка гусака.

Представители УО ООО «ЖК Сибири» мастер участка Юнусов М.Ф.
(должность, ФИО, подпись) Юнусов

Собственник квартиры (представитель) Николаеди Д.Ю
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале [ ]

ХВС

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт _____
выполненных работ аварийно-сервисной службой

«28» октября 2020г. с _____ до _____

по адресу: г.Лянтор, 1 микр.№(ул) _____ дом № 2 квартира № 14

по заявлению собственника (представителя) Рассказова Т.О

принята заявка (жалоба) Осмотр полотенцесушителя.
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы Осмотр.

(перечень выполненных работ)

Примечание: Требуется замена муфты

Представитель УО ООО «ЖК Сибири» ст.-ст Нарожненский Н.С
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Рассказова 8-929-247-66-11
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале [ ]

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 14
выполненных работ аварийно-сервисной службой

«29» 10 2020 с _____ до _____

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) _____ дом № 2 квартира № 14

по заявлению собственника (представителя) Расказова Ю О

принята заявка (жалоба) Протечка на муфте полотенцесушителя
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы Устранено силами хозяина квартиры (фактически ржавчина по муфте)
(перечень выполненных работ)

Примечание: _____

Представители УО ООО «ЖК Сибири» ЖК Сибири слесарь с-к Семенов АП
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Расказов П. О
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале [ ]

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 53

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«30» 10 2020 г. с 15:30 до 16:20

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) _____ дом № 2 квартира № 53

по заявлению собственника (представителя) Исламов Парвиз

принята заявка (жалоба) вторая дверь при входе сломана.
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы осмотрены двери и рамка.
перепротянуто крепление рамки к каркасу.
(перечень выполненных работ)

Примечание: _____

Представители УО ООО «ЖК Сибири» мастер участка Юсупов М.Р.
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) по словам дело в суде.
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале [ ]

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт _____
выполненных работ аварийно-сервисной службой

«22» ноября 2020г. с _____ до _____

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) _____ дом № 2 квартира № 6

по заявлению собственника (представителя) Павлова Н. Г.

принята заявка (жалоба) ГВС недостаточно горячее
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы регулировка стояков

(перечень выполненных работ)

Примечание: _____

Представители УО ООО «ЖК Сибири» ст.- ст. Назаженский Н.С.
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) _____ 89125113982
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале ☐

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибирь»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 1908
выполненных работ аварийно-сервисной службой

«23» 11 2022 г. с _____ до _____

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) _____ дом № 2 квартира № 148

по заявлению собственника (представителя) Никитина Екатерина

принята заявка (жалоба) течёт полотенцесушитель
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы Проверка течи нет, собственник придёт офис, для переоформление заявки
(перечень выполненных работ)

Примечание: _____

Представители УО ООО «ЖК Сибири» слесарь ЖК Сибири Сафеков А.Н
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Никитина Екатерина собственник согласен
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале [ ]

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 2013
выполненных работ аварийно-сервисной службой

«6» 12 2020г. с _____ до _____

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) 2 дом № 2 квартира № 44

по заявлению собственника (представителя) Радионова Ирина

принята заявка (жалоба) холодная на кухне
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы пропущен воздух по стояку

(перечень выполненных работ)

Примечание: _____

Представители УО ООО «ЖК Сибири» слесарь ЖСК Сибирь Семенов
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Радионова Ирина
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале [ ]

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибирь»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт _____

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«7» декабря 2020г. с _____ до _____

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) _____ дом № 2 квартира № 44

по заявлению собственника (представителя) Радионова И.Н

принята заявка (жалоба) холодные батареи
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы развоздушивание

(перечень выполненных работ)

Примечание: _____

Представители УО ООО «ЖК Сибири» ел-ст. Назаренский Н.С.
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Радионова И.Н. 89825114536
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале [ ]

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 44

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«8» 12 2020г. с 17^00 до 17^15

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) дом № 2 квартира № 44

по заявлению собственника (представителя) Родионова И.

принята заявка (жалоба) Прохладная батарея кухня.
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы осмотрены батареи в квартире, батареи штатные.

(перечень выполненных работ)

Примечание: Предоется чистка общих фильтров от Окалины, и слив стояка при необходимости.

Представители УО ООО «ЖК Сибири» мастер участка Жигусов Л.Р.
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Родионова И.
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«10» 12 2020г. с 15⁰⁰ до 15³⁰

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) дом № 2 квартира № 98

по заявлению собственника (представителя) Хаєрінов А.И

принята заявка (жалоба) Холодно в квартире
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы На момент осмотра радиаторов отопления. Радиаторы в зале горячие. Жилец имеет жалобу что у него холодно в зале
(перечень выполненных работ)

Примечание: Предложили к выводу что собственник квартиры установит себе тёплый пол. Циркуляция в отопление в норме.

Представители УО ООО «ЖК Сибири» ст. сант. Писклов Р.З.
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Хаєр 8-829-247-69-12
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале [ ]

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 2080

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«11» 12 2022 с . до

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) дом № 2 квартира № 44

по заявлению собственника (представителя) Радионова Ирина

принята заявка (жалоба) Холодные батареи на кухне
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы произведена обрезка узлов водой

(перечень выполненных работ)

Примечание:

Представители УО ООО «ЖК Сибири» ЖЭК Сибирь инженер Семенов АН
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Радионова Ирина
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 2076
выполненных работ аварийно-сервисной службой

«11» 12 2020 с . до

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) дом №2 квартира № 5

по заявлению собственника (представителя) Лайс Вера Г

принята заявка (жалоба) нет горячей воды
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы Пропущена обрезка очень грязная

(перечень выполненных работ)

Примечание:

Представители УО ООО «ЖК Сибири» слесарь ЖК Сибирь Семенов
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Лайс Вера Г
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 2084
выполненных работ аварийно-сервисной службой

«11» 12 2022 с . до

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) дом № 2 квартира № 83

по заявлению собственника (представителя) Бакке Елена Валерьевна

принята заявка (жалоба) Засор на кухне стояк забит
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы прочищено устранено
(перечень выполненных работ)

Примечание:

Представители УО ООО «ЖК Сибири» ЖЭК Сибирь Семенов А.И.
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Бакке Е.В
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт _____
выполненных работ аварийно-сервисной службой

«17» декабря 2020г. с . . до _____

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) _____ дом № 2 квартира № 4/4

по заявлению собственника (представителя) Радионова И.В.

принята заявка (жалоба) холодные батареи
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы Перезапуск стояка отопления. Раздувание
(перечень выполненных работ)

Примечание: Циркуляция возобновлена. Стояки и батареи горячие, соответственно параметрам в узле учета.

Представители УО ООО «ЖК Сибири» ст.-ст. Надыкенский Н.С.
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Радионова И.В. т. 89825144536
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

Акт № 2153

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«18» 12 2020г. с 10⁰⁰ до 10³⁰

по адресу: г.Лянтор, ___микр.№(ул) 5 микр дом № 2 квартира № 223

по заявлению собственника (представителя) Джабуллаев Э.Я-оглы

принята заявка (жалоба) Слив стояков отопления
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы Слив стояк отопления после установки кранов на радиаторе отопления, пробный запуск и опрессовка.
(перечень выполненных работ)

Примечание: Циркуляция в норме.

Представители УО ООО «ЖК Сибири» ст. сант. Плисов Д.В.
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Джабуллаев Э.Я-оглы
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 2162 2161

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«18» 12 2022 с ____ до ____

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) ____ дом № 2 квартира № 157

по заявлению собственника (представителя) Ванной течь большая

принята заявка (жалоба) Раиченко Ирина Викторовна
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы Перекрыта вода на стояках

(перечень выполненных работ)

Примечание: ____

Представители УО ООО «ЖК Сибири» ЖК Сибирь слесарь Семенов А.Н
(должность, ФИО, подпись) Семенков Дима

Собственник квартиры (представитель) Раиченко И В
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале [ ]

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт № 2151

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«18» 12 2020г. с 12:00 до 12:30

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) _____ дом № 2 квартира № 73

по заявлению собственника (представителя) Ахметханов А.Б.

принята заявка (жалоба) Шум в туалете
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы Подрегулировали насос ГВС
после чего шум прекратился
(перечень выполненных работ)

Примечание: Циркуляция в норме

Представители УО ООО «ЖК Сибири» ЖК Сибирь слесарь Гимаров Д
слесарь Семенов
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Ахметханов А.Б
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«19» 12 2020г. с 10⁰⁰ до 13⁰⁰

по адресу: г.Лянтор, микр.№(ул) 5 микр. дом № 2 квартира № 157

по заявлению собственника (представителя) Романенко И.В.

принята заявка (жалоба) Течь с полотенцесушителя
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы Сорвало полотенцесушитель, перекрыта два вентиля на ГВС 2 спуска стояка и его развоздушивание
(перечень выполненных работ)

Примечание: Циркуляция в норме.

Представители УО ООО «ЖК Сибири» ст. смт Плисенко Д.В.
(должность, ФИО, подпись)
ст. смт Семёнов

Собственник квартиры (представитель)
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале [ ]

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

Акт _____
выполненных работ аварийно-сервисной службой

«23» 09 2020 с _____ до _____

по адресу: г.Лянтор, ___ микр.№(ул) 5 микр дом № 2 квартира № 73

по заявлению собственника (представителя) Ахметзянов А.Б.

принята заявка (жалоба) Течь с полотенцесушителя
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы Слив стояка ГВС и перекладка кранов на полотенцесушителе.

(перечень выполненных работ)

Выполнена промежуточная фиксация данных приборов учёта(счётчиков) ГВС и ХВС

Тип прибора	Заводской №	Показания прибора	Место установки пломбы	Дата выпуска и проверки
ГВС СГВ-15	26420034	00133,440	ГВС ВАННА	2016г
ХВС СГВ-15	34735818	00112,873	ХВС ТУАЛ	2018г

Примечание: Все пломбы на месте

Представители УО ООО «ЖК Сибири» ст. сант. Плисков Д.В.
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Ахметзянов А.Б.
(ФИО, подпись)

(контактный телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 2435
выполненных работ аварийно-сервисной службой

«28» 12 2020 с ____ до ____

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) ____ дом № 2 квартира № 214

по заявлению собственника (представителя) Ивахненко К.Ч 89324251478

принята заявка (жалоба) нет воды холодной и горячей
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы вода есть

(перечень выполненных работ)

Примечание: ____

Представители УО ООО «ЖК Сибири» слесарь Семенов АН
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Ивахненко Камилля Ульяровна
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале ____