УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт _____

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«5» января 2018г. с _____ до _____

по адресу: г.Лянтор, ___микр.№(ул) Эстонская д. дом № 28 квартира № 11

по заявлению собственника (представителя) Савельев В. А.

принята заявка (жалоба) течь с ввода ХВС
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы Демонтр.

(перечень выполненных работ)

Примечание: Протекающая труба находится в зоне ответственности собственника квартиры

Представители УО ООО «ЖК Сибири» ст.-ст. Назаренский Н.С
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Савельев 89227716530
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

Акт

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«14» января 2018г. с _____ до _____

по адресу: г.Лянтор, ___ микр.№(ул) 30лет. дороге дом № 28 квартира № 131

по заявлению собственника (представителя) Баринова. Ч.В

принята заявка (жалоба) течь с крана стояка подачи отопления
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы замена крана. Развоздушивание

(перечень выполненных работ)

Примечание: _____

Представители УО ООО «ЖК Сибири» ст.- ст. Назакинский Н.Г. Назак
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) 8912 5176234
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 112

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«7» 03 2018г. с 18⁰⁰ до 18²⁵

по адресу: г.Лянтор, микр.№(ул) Эстонских дорожников дом № 28 квартира № 112

по заявлению собственника (представителя) Билкерзаев Р.М.

принята заявка (жалоба) грохот с канализации
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы осмотрена канализационная магистраль подвала N и
(перечень выполненных работ)

Примечание: следить за состоянием водоотводящих и водопроводящих магистралей

Представители УО ООО «ЖК Сибири» мастер ООО ЖК Сибири
(должность, ФИО, подпись)
Юнусов М.Р.

Собственник квартиры (представитель) Билкерзаев Р.М.
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

ЖИЛИЧНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

Акт 112

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«14» 03 2017 г. с 13 30 до 17 30

по адресу: г.Лянтор, микр.№(ул) Эстонских дорожников дом № 28 квартира № 116

по заявлению собственника (представителя) Бимирзаева И.В

принята заявка (жалоба) посторонние шумы при сливе
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы произведена канализация подъезда общее удален засор
(перечень выполненных работ)

Примечание:

Представители УО ООО «ЖК Сибири» мастер ООО ЖК Сибирь Юнусов
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Бимирзаева И.В
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт _____
выполненных работ аварийно-сервисной службой

«23» марта 2020г. с _____ до _____

по адресу: г.Лянтор, ___ микр.№(ул) Эстон. дор. дом № 28 квартира № 100

по заявлению собственника (представителя) Кубасов С. Н.

принята заявка (жалоба) течь с уплотнит. соед. отвода кан. стояка.
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы замена соединения труба-труба канализационного стояка.

(перечень выполненных работ)

Примечание: _____

Представители УО ООО «ЖК Сибири» ел.-ст. Назакинский Н.С.
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) _____ 89125184220
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале ☐

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

Акт 130

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«8» 05 2017г. с 8^40 до 9^00

по адресу: г.Лянтор, микр.№(ул) Эстонских дорожников дом № 28 квартира № 130

по заявлению собственника (представителя) заявка диспетчеру от кв130

принята заявка (жалоба) прохладная ГВС
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы стоп воздуха

(перечень выполненных работ)

Примечание:

Представители УО ООО «ЖК Сибири» мастер участка Юнусов М.Р.
(должность, ФИО, подпись)
ст. сант-к Тимиров Д.В.

Собственник квартиры (представитель) мастер участка Юнусов М.Р.
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 47
выполненных работ аварийно-сервисной службой

«14» 05 2017 г. с 16⁴⁵ до 17³⁵

по адресу: г.Лянтор, микр.№(ул) Эстонских дорожников дом № 28 квартира № 47

по заявлению собственника (представителя) Арсланова С.Т.

принята заявка (жалоба) протечка в ванной
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы осмотрены водные магистрали при перекрытых и открытых вводных кранах
(перечень выполненных работ)

Примечание: выявлена течь с переходного тройника в ванной (зона ответственности хозяина). Заменить собственными силами.

Представители УО ООО «ЖК Сибири»
(должность, ФИО, подпись)
мастер участка ООО ЖК «Сибирь» Юнусов М.Р.

Собственник квартиры (представитель) Арсланова С.Т.
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«25» мая 2020г. с _____ до _____

по адресу: г.Лянтор, ___ микр.№(ул) Эстонских д. дом № 28 квартира № 54

по заявлению собственника (представителя) Костарева А. И.

принята заявка (жалоба) течь со стояка ГВС
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы Осмотр стояка

(перечень выполненных работ)

Примечание: Требуются сварочные работы

Представители УО ООО «ЖК Сибири» ст.-ст. Назакинский Н.С.,
(должность, ФИО, подпись)
ст.-ст. Плисков Д.В

Собственник квартиры (представитель) Кз 8902 694 8967
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале -

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

Акт 24

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«30» 05 2017 г. с 17^10 до 17^25

по адресу: г.Лянтор, микр.№(ул) Эстонских дорожников дом № 28 квартира № 24

по заявлению собственника (представителя) Котов Ю.В.

принята заявка (жалоба) Тёплая ГВС

(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы осмотрен стояк ГВС, произведён спуск воздуха.

(перечень выполненных работ)

Примечание: следить за состоянием сетей

Представители УО ООО «ЖК Сибири» мастер ЖК "Сибири"

(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Котов Ю.В

(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале [ ]

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

Акт 69

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«20» 06 2018г. с 9^20 до 9^30

по адресу: г.Лянтор, микр.№(ул) Эстонских дорожников дом № 28 квартира № 69

по заявлению собственника (представителя) Батков А.Н.

принята заявка (жалоба) осмотр кровли козырька балконного

(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы осмотрена кровля козырька балкона 69кв (9-этаж) обнаружено отхождение кровельного материала на удалении от края ≈ 60÷90см

(перечень выполненных работ)

Примечание: силами УК устранить выявленную неисправность кровли

Представители УО ООО «ЖК Сибири» мастер ЖК Сибири Юнусов Л.Ф.

(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Батков А.Н.

(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 2

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«25» 06 2018г. с 17[51] до 18[20]

по адресу: г.Лянтор, микр.№(ул) Эстонских дорожников дом № 28 квартира № 2

по заявлению собственника (представителя) Сандрак Т.А

принята заявка (жалоба) течь кранов (дополнительных) системы отопления
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы осмотрена часть вводной системы отопления течь со штоков кранов (доп-х) перекрыта путём перевода указанных в закрытое положение. рекомендовано заменить краны.
(перечень выполненных работ)

Примечание:

Представители УО ООО «ЖК Сибири» мастер участка Юнусов М.Р.
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Сандрак Т.А
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 126-130

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«26» 06 2020 г. с _____ до _____

по адресу: г.Лянтор, ___ микр.№(ул) Эстонских дорожников дом № 28 квартира № 126, 130

по заявлению собственника (представителя) Сауков С.А. 126; Баланда И.В. 130 (нет дома)?

принята заявка (жалоба) Тёплые ГВС.
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы счон воздуха с магистрали ГВС
(перечень выполненных работ)

Примечание: _____

Представители УО ООО «ЖК Сибири» мастер участка Юнусов М.Р.
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Сауков С.А.
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале ☐

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 139

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«18» 07 2019 г. с 9^30 до 11^00

по адресу: г.Лянтор, ___ микр.№(ул) 2 строит дор-ов дом № 23 квартира № 139

по заявлению собственника (представителя) Шамаева М.К.

принята заявка (жалоба) нет напора ХВС
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы проверено давление в подвале на дом 32 а т.к. информация доведена диспетчеру, что для оповещения давления в квартирах поднято
(перечень выполненных работ)

Примечание:

Представители УО ООО «ЖК Сибири» мастер участка Юнусов М.Р.
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Шамаева М.К.
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале *

Акт выполнения заявки № _____

г. Лянтор «18» июня 2020 г.

ООО «Жилищный комплекс Сибири» в лице Тордиева А. А.

_____, выполнил заявку: нет света в половине квартиры.

от гр-на (ки) Байраковой И.В., проживающего (ей) по адресу: ул. Надыр 28-81

Предписания: Неполадка устранена самими жильцами, путём включения автомата в эл. щитке.

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибалльной шкале:

1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☑

Заявка выполнена надлежащим образом,
претензий не имею _____ Байракова И.В.
(подпись) (ФИО)

Выполнил _____ Тордиев А.А.
(подпись) (ФИО)

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 292

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«25» 07 2020 г. с 21:20 до

по адресу: г.Лянтор, микр.№(ул) Жтонекиад дом № 28 квартира № 3

по заявлению собственника (представителя) Гаврин В.А

принята заявка (жалоба) холодный полотенцесушитель

(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы развоздушивание

(перечень выполненных работ)

Примечание:

Представители УО ООО «ЖК Сибири» ст. ст. Назакинский Н.С

(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) 89222568025

(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 133

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«25» 07 2020 г. с 20⁰⁰ до 20³⁰

по адресу: г.Лянтор, микр.№(ул) Эстонских дорожников дом № 28 квартира № 133

по заявлению собственника (представителя) Абдулхакимова З.Г.

принята заявка (жалоба) нет ГВС

(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы сгон воздуха с полотенцесушителя

(перечень выполненных работ)

Примечание:

Представители УО ООО «ЖК Сибири» мастер участка Ютусов М.Г.

(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Абдулхакимова З.Г.

(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале -

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

Акт 131

выполненных работ аварийно-сервисной службой 1830 2000

«25» 07 2020 г. с 1430 до 1530

по адресу: г.Лянтор, ___ микр.№(ул) Эстонских дорожников дом № 28 квартира № 131

по заявлению собственника (представителя) Баринова И.В.

принята заявка (жалоба) нет ГВС

(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы проведён доп. замер ГВС, отслежен параметры, дело отправлено в аварийную группу на момент подписания акта в подаче 40-45°С, Р3-5,2 бар

(перечень выполненных работ)

Примечание: не своевременно вызванная заявка.

Представители УО ООО «ЖК Сибири» мастер участка Юнусов М.Ф.

(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Баринова И.В.

(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале ☐

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

Акт 91

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«25» 07 2020 г. с 2030 до 2045

по адресу: г.Лянтор, микр.№(ул) Детских дорожников дом № 28 квартира № 91

по заявлению собственника (представителя) нет ГВС Байдакова Н.Г

принята заявка (жалоба) слив воздуха с магистрали. нет ГВС

(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы слив воздуха с магистрали.

(перечень выполненных работ)

Примечание:

Представители УО ООО «ЖК Сибири» мастер участка Юнусов М.Р.

(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Байдакова Н.Г

(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 42

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«25» 07 2020 г. с 20⁰⁰ до 20²⁰

по адресу: г.Лянтор, микр.№(ул) Этапских дорожников дом № 28 квартира № 42

по заявлению собственника (представителя) Блудный В.В.

принята заявка (жалоба) нет горячей воды
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы спуск воздуха с полотенцесушителя ГВС

(перечень выполненных работ)

Примечание:

Представители УО ООО «ЖК Сибири» мастер участка Жупов М.Ф.
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Блудный В.В
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС
СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 97

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«26» 06 2020 г. с 9^55 до 10^45

по адресу: г.Лянтор, микр.№(ул) Эстонских дорожников дом № 28 квартира № 97

по заявлению собственника (представителя) Тупичкин В.Г.

принята заявка (жалоба) холодная ГВС
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы стояк воздуха с манометрами ГВС

(перечень выполненных работ)

Примечание:

Представители УО ООО «ЖК Сибири» мастер участка Жигов М.Р.
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Тупичкин В.Г. Туп
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале ☐

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС
СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 78

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«27» 06 2018г. с 17⁰⁰ до 17²⁰

по адресу: г.Лянтор, микр.№(ул) Этнографов дорожников дом № 28 квартира № 78

по заявлению собственника (представителя) Шевченко Л.А.

принята заявка (жалоба) холодный пол от пылесоса
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы сняли воздуха с пол пылесоса

(перечень выполненных работ)

Примечание:

Представители УО ООО «ЖК Сибири» мастер участка Юнусов М.Ф.
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Шевченко Л.А.
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

Акт 83,87

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«27» 06 2018г. с 16 30 до 17 05

по адресу: г.Лянтор, микр.№(ул) Эстонских дорожников дом № 28 квартира № 83

по заявлению собственника (представителя) кв.87 тёплый полотенцесушитель

принята заявка (жалоба) тёплый полотенцесушитель

(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы слив воздуха с ~~полот~~ магистрали ГВС

(перечень выполненных работ)

Примечание:

Представители УО ООО «ЖК Сибири» мастер участка Юнусов М.Ф.

(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Полтавченко Л.И.

(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

Акт 124112

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«27» 06 2018г. с 8^50 до 9^10

по адресу: г.Лянтор, микр.№(ул) Эстонских дорожников дом № 28 квартира № 124

по заявлению собственника (представителя) Вилков В.

принята заявка (жалоба) течет ГВС
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы сгон воздуха с магистрали ГВС

(перечень выполненных работ)

Примечание:

Представители УО ООО «ЖК Сибири» мастер участка Юнусов
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Вилков В.
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 2

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«27» 06 2017г. с 16⁰⁰ до 16¹⁵

по адресу: г.Лянтор, микр.№(ул) Эстонских дорожников дом № 28 квартира № 2

по заявлению собственника (представителя) Сандрак Т.А.

принята заявка (жалоба) прохладная ГВС (полотенцесушитель)
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы стоп воздуха с полотенцем ГВС

(перечень выполненных работ)

Примечание:

Представители УО ООО «ЖК Сибири» мастер участка Юнусов М.Р.
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Сандрак Т.А.
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 89

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«28» 07 2020 г. с 18^20 до 18^50

по адресу: г.Лянтор, ___ микр.№(ул) Эстонских дорожников дом № ___ квартира № 89

по заявлению собственника (представителя) Шихмурзаева Г.Б

принята заявка (жалоба) по заявке от 85кл

(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы обследован стояк ГВС, конструкция ограничителя обратка с полотенцесушителем холодная

(перечень выполненных работ)

Примечание: требуется обход по соседям сверху и снизу

Представители УО ООО «ЖК Сибири» мастер участка Кнуров М.Р.

(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Шихмурзаева Г.Б.

(подпись, контактелефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале -

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 105

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«28» 07 2017 г. с 17³⁰ до 21⁰⁰

по адресу: г.Лянтор, ___ микр.№(ул) Героических дорожников дом № 28 квартира № 105

по заявлению собственника (представителя) Бажиев С.А

принята заявка (жалоба) нет ГВС.

(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы проведен спуск воздуха с магистрали ГВС квартиры.

(перечень выполненных работ)

Примечание:

Представители УО ООО «ЖК Сибири» мастер участка ЖК Сибири Юнусов М.Р.

(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Бажиев С.А

(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

Акт 85

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«30» 07 2017 г. с 16^30 до 19^30

по адресу: г.Лянтор, ___ микр.№(ул) Эстонских дорожников дом № 28 квартира № 85

по заявлению собственника (представителя) Самсонов А.Н.

принята заявка (жалоба) холодный пол, потолок сушитель

(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы

(перечень выполненных работ)

Примечание: требуется проверка по квартирам с инспектором, идет подъем

Представители УО ООО «ЖК Сибири» мастер участка Юнусов М.Т.

(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Самсонов А.Н.

(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

Акт 97

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«4» 08 2020 г. с 15⁰⁰ до 15¹⁰

по адресу: г.Лянтор, микр.№(ул) Железнодорожников дом № 28 квартира № 97

по заявлению собственника (представителя) Гутягин В.Г.

принята заявка (жалоба) проходная ГВС

(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы слив воздуха с полотенцами ГВС

(перечень выполненных работ)

Примечание:

Представители УО ООО «ЖК Сибири» мастер участка Юнусов М.Р.

(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Гутягин В.Г.

(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 133

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«4» 08 2017 г. с 15-00 до 15-30

по адресу: г.Лянтор, микр.№(ул) Эстонских дорожников дом № 28 квартира № 133

по заявлению собственника (представителя) Абдулхакимова З.Г.

принята заявка (жалоба) прохладно ГВС

(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы сбои воздуха с магистрали ГВС

(перечень выполненных работ)

Примечание:

Представители УО ООО «ЖК Сибири» мастер участка Юнусов М.Р.

(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Абдулхакимова З.Г.

(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале

жилищный комплекс
СИБИРИ

приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

УТВЕРЖДЕНО

Акт 78

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«8» 08 2019 г. с 16³⁰ до 17⁰⁰

по адресу: г.Лянтор, микр.№(ул) Эстонских дорожников дом № 28 квартира № 78

по заявлению собственника (представителя) Шевченко Л.А

принята заявка (жалоба) не горелая труба ГВС
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы слив воздуха с манометра и отопления

(перечень выполненных работ)

Примечание:

Представители УО ООО «ЖК Сибири» мастер участка
(должность, ФИО, подпись) Жуков М.Р.

Собственник квартиры (представитель) Шевченко Л.А.
(подпись, контактный телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

Акт 121

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«12» 08 2020 г. с 16⁰⁰ до 16²⁰

по адресу: г.Лянтор, микр.№(ул) Геологических дорожников дом № 28 квартира № 121

по заявлению собственника (представителя) Тесленко А.В.

принята заявка (жалоба) осмотр вводов отопления.
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы осмотрены магистрали отопления, осмотрены вводы.
(перечень выполненных работ)

Примечание: принять окончательное решение переварки/разнесение шкафов.

Представители УО ООО «ЖК Сибири» мастер участка Юнусов М.Р
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Тесленко А.В
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале -

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 44

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«20» 08 2020 г. с 10^30 до 15^00

по адресу: г.Лянтор, микр.№(ул) Эстонских дорожников дом № 28 квартира № 44

по заявлению собственника (представителя) Мухиддинов Р.Э.

принята заявка (жалоба) слив стояка отопления, платная заявка
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы осмотрены сети водоснабжения вода со стояка отопления слита краны перекеатовлены самим хозяином, вода подана, мастер ознакомлен.
(перечень выполненных работ)

Примечание:

Представители УО ООО «ЖК Сибири» мастер участка Юнусов И.Ф.
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Мухиддинов Р.Э.
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 55

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«29» 08 2017 г. с 20⁴⁰ до 22¹⁵

по адресу: г.Лянтор, микр.№(ул) Геологических дорожников дом № 28 квартира № 55

по заявлению собственника (представителя) Бухтояров Ю.В.

принята заявка (жалоба) холодная ГВС
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы осмотрены квартиры по стояку в кв.59 обнаружено неправильное открытие кранов водонагревателя. Краны вернули в требуемое положение. Нагрев восстановлен.
(перечень выполненных работ)

Примечание:

Представители УО ООО «ЖК Сибири» мастер участка Юнусов М.Ф.
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Бухтояров Ю.В.
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06.2017г

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

Акт

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«1» сентября 2020г. с _____ до _____

по адресу: г.Лянтор, ___ микр.№(ул) Ленинский д. дом № 28 квартира № 12

по заявлению собственника (представителя) Гнатюк Е.В.

принята заявка (жалоба) Течь с канализационного стояка.
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы Осмотр.

(перечень выполненных работ)

Примечание: Предстоит ремонт стояка.

Представители УО ООО «ЖК Сибири» ел.-ст. Назаренский Н.С
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Гнатюк 89044898102.
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале [ ]

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС
СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт _____
выполненных работ аварийно-сервисной службой

«2» сентября 2020г. с _____ до _____

по адресу: г.Лянтор, ___ микр.№(ул) Эстонских д. дом № 28 квартира № 12

по заявлению собственника (представителя) Тютюр Е.В.

принята заявка (жалоба) ремонт стояка канализации
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы замена отвода с переходником

(перечень выполненных работ)

Примечание: _____

Представители УО ООО «ЖК Сибири» ст.-ст. Назаренкий Н.С.
(должность, ФИО, подпись)
, ст.-ст. Плисков Д.В

Собственник квартиры (представитель) 8-004-898-102
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 131

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«3» 09 2020 г. с 9³⁰ до 10¹⁵

по адресу: г.Лянтор, микр.№(ул) Этнических дорожников дом № 28 квартира № 131

по заявлению собственника (представителя) Баринова И

принята заявка (жалоба) прохладная ГВС
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы слив воздуха с магистрали ГВС

(перечень выполненных работ)

Примечание:

Представители УО ООО «ЖК Сибири» мастер участка Жигулов А.Ф
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Баринова И
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 103

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«3» 09 2017г. с 10^15 до 10^40

по адресу: г.Лянтор, микр.№(ул) Эстонских дорожников дом № 28 квартира № 103

по заявлению собственника (представителя) Иванов А

принята заявка (жалоба) течь по трубе канализации
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы осмотрены сети водоотведения
требуется обеспечить доступ к канализации
(перечень выполненных работ)

Примечание:

Представители УО ООО «ЖК Сибири» мастер участка Юнусов Л.Ф.
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Иванов А.
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 42

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«3» 09 2022 г. с 10⁵⁰ до 11¹⁵

по адресу: г.Лянтор, микр.№(ул) Эстонских дорожников дом № 28 квартира №

по заявлению собственника (представителя) заявка от 62. Блудный ВВ

принята заявка (жалоба) прохладная ГВС
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы сгон воздуха с магистрали ГВС

(перечень выполненных работ)

Примечание:

Представители УО ООО «ЖК Сибири» мастер участка Юнусов И.Р
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Блудный ВВ
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 107-103

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«8» 09 2020 г. с 14³⁰ до 19⁰⁰

по адресу: г.Лянтор, микр.№(ул) Эстонских дорожников дом № 28 квартира № 103-107

по заявлению собственника (представителя) Иванов 103; Кузнецов А.М. 107

принята заявка (жалоба) по заявке 103.
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы замена тройника фановой канализационной трубы.

(перечень выполненных работ)

Примечание:

Представители УО ООО «ЖК Сибири» мастер участка Юнусов М.Р. ст. сант-к Пименов Д.В.
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Кузнецов А.М. 107
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 121

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«11» 09 2019 г. с 16⁴⁵ до 16⁵⁵

по адресу: г.Лянтор, микр.№(ул) 7 строителей дорожников дом № 28 квартира № 121

по заявлению собственника (представителя) Тесленко А.В.

принята заявка (жалоба) течь потолка соседа
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы осмотрен потолок соседей
до подъема на капельная протечка
(перечень выполненных работ)

Примечание: в ближайшее время провести ремонтные работы (слив платный)

Представители УО ООО «ЖК Сибири» мастер участка Ютунов М.В.
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Тесленко А.В.
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 1

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«11» 09 2017 г. с 12^00 до 12^20

по адресу: г.Лянтор, микр.№(ул) Эстонских дорожников дом № 28 квартира № 1

по заявлению собственника (представителя) Серенко С.А.

принята заявка (жалоба) Течь вводов отопления
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы осмотрены сети отопления
Текут краны дублирующие, течёт трубка
обратки в спальне
(перечень выполненных работ)

Примечание: после отрепть провести работы

Представители УО ООО «ЖК Сибири» мастер участка Юнусов М.Ф.
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Серенко С.А. замену от подписи отказался нетрезв
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт № 873

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«16» 09 2020г. с 8^30 до 12^00

по адресу: г.Лянтор, микр.№(ул) 3ст дом № 28 квартира № 1, 9

по заявлению собственника (представителя) Саренко Н. А. Азмилова Г. М.

принята заявка (жалоба) Платная заявка слив стояка отопления
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы Слив стояка после проделанных работ и замена кранов. Произвели запуск и развоздушивание. Индикация в норме.
(перечень выполненных работ)

Примечание: Произвёл визуальный осмотр системы отопления и стояков. Течи не обнаружено

Представители УО ООО «ЖК Сибири» ст. сант. Плисков Д.В.
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Саренко Н. А. Азмилова Г. М.
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале :

тел. 89124172337

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 34

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«23» 09 2020 г. с 15^10 до 15^50

по адресу: г.Лянтор, ___ микр.№(ул) Эстонских дорожников дом № 28 квартира № 34

по заявлению собственника (представителя) Лаптева Т.А.

принята заявка (жалоба) прохладная батарея отопления.
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы слив воздуха с батарей.

(перечень выполненных работ)

Примечание:

Представители УО ООО «ЖК Сибири» мастер участка Юнусов И.Т.
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Лаптева Т.А.
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт _____

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«27» сентября 20 г. с _____ до _____

по адресу: г.Лянтор, __ микр.№(ул) Астон.дор дом № 28 квартира № 12

по заявлению собственника (представителя) Попов А.А

принята заявка (жалоба) холодный полотенцесушитель
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы развоздушивание

(перечень выполненных работ)

Примечание: Циркуляция восстановлена.

Представители УО ООО «ЖК Сибири» ст.-ст. Назаренский Н.С.
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) _____
(подпись, контактелефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале [ ]

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

Акт

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«27» сентября 2020г. с _____ до _____

по адресу: г.Лянтор, ___ микр.№(ул) Этон. дор. дом № 28 квартира № 5

по заявлению собственника (представителя) Кусмановамов А.Т.

принята заявка (жалоба) холодный полотенцесушитель
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы _____

(перечень выполненных работ)

Примечание: Циркуляция стабилизировалась через день.

Представители УО ООО «ЖК Сибири» ел. – ст. Назакинский Н.С.
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) 89125107567
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале -

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 42

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«28» 09 2020 г. с _____ до _____

по адресу: г.Лянтор, ___ микр.№(ул) Геологов дор-в дом № 28 квартира № 42

по заявлению собственника (представителя) Блудчая О.Ю.

принята заявка (жалоба) Холодная горячая вода
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы

(перечень выполненных работ)

Примечание:

Представители УО ООО «ЖК Сибири» Семенов А.Н
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Блудчая О.Ю.
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

Акт_____

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«____»_____2018г. с _____ до _____

по адресу: г.Лянтор,___микр.№(ул) этон. дорож. дом № 28 квартира № 76

по заявлению собственника (представителя) Бурков М.А.

принята заявка (жалоба) повреждение регулятора крана отопления
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы замена кранов отопления. Розвоздушивание. Запуск стояков отопления.

(перечень выполненных работ)

Примечание:

Представители УО ООО «ЖК Сибири»
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Бурков М.А. 89129046995
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале

5 2/1

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт ~~159~~ 35-70

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«1» 10 2022 г. с 17⁰⁰ до 17⁴⁵

по адресу: г.Лянтор, ~~микр.№~~(ул) Энтузиастов дорожников дом № 28 квартира № 35

по заявлению собственника (представителя) Герде И.П.

принята заявка (жалоба) холодные батареи отопления
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы слив воздуха со стояков отопления до слива 27/29; после 36/32

(перечень выполненных работ)

Примечание: следить за состоянием батарей, сливать УК прочистить дренаж.

Представители УО ООО «ЖК Сибири» мастер участка Тюсов А.Р.
(должность, ФИО, подпись)
ст. сант-к Селёнов А.К.

Собственник квартиры (представитель) Герде И.П.
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной ш

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 27

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«3» 10 2020 г. с 16^40 до 17^20

по адресу: г.Лянтор, микр.№(ул) Эстонских дорожников дом № 28 квартира № 27

по заявлению собственника (представителя) Чистяков

принята заявка (жалоба) вылит провод болтается
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы свободно вынуть конец заземления с монтажа здания.

(перечень выполненных работ)

Примечание: на понедельник закрепить.

Представители УО ООО «ЖК Сибири» мастер участка Юнусов
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель)
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале -

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 70

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«3» 10 2020 г. с 10 до 12

по адресу: г.Лянтор, микр.№(ул) Эстонских дорожников дом № 28 квартира № 70

по заявлению собственника (представителя) Бутыкова

принята заявка (жалоба) нет отопления

(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы нет доступа в квартиру

(перечень выполненных работ)

Примечание:

Представители УО ООО «ЖК Сибири» мастер участка Юнусов М.Ф.

(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель)

(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 85

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«9» 10 2018г. с 8чс до 9

по адресу: г.Лянтор, микр.№(ул) Эстонских дорожников дом № 28 квартира № 85

по заявлению собственника (представителя) Тонконог А.И.

принята заявка (жалоба) прохладная ГВС

(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы осмотрена лачетраль, на момент осмотра работает исправно

(перечень выполненных работ)

Примечание:

Представители УО ООО «ЖК Сибири» мастер участка Юнусов М.Ф.

(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Тонконог А.И.

(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

Акт 32

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«9» 10 2018г. с 8^30 до 9^40

по адресу: г.Лянтор, микр.№(ул) Эстонских дорожников дом № 28 квартира № 32

по заявлению собственника (представителя) Кандеров Д.Г

принята заявка (жалоба) Течь между туалетом и ванной
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы обследовали мастерами ГВС и ХВС обнаружена течь с трубки ГВС проходящей на ванную в зоне ответственности хозяина.
(перечень выполненных работ)

Примечание: Требуется ремонт мастерами со вскрытием кафельной кладки в ванной

Представители УО ООО «ЖК Сибири» мастер участка Юнусов Л.Ф.
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Кандеров Д.Г.
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«12» октября 2020г. с _____ до _____

по адресу: г.Лянтор, ___ микр.№(ул) Эстон. дор. дом № 28 квартира № 12

по заявлению собственника (представителя) Гнатюк Е.В.

принята заявка (жалоба) холодные батареи
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы развоздушивание

(перечень выполненных работ)

Примечание:

Представители УО ООО «ЖК Сибири» ст.-ст. Алексеев Д.В.
(должность, ФИО, подпись)
ст. - ст. Назаленский Н.С.

Собственник квартиры (представитель)
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале -

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

Акт 94

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«17» 10 2020 г. с 15⁴⁰ до 15⁵⁰

по адресу: г.Лянтор, ___ микр.№(ул) Эстонских дорожников дом № 28 квартира № 94

по заявлению собственника (представителя) Широв С

принята заявка (жалоба) холодные трубы.
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы по созвону. Труба со слов Хозяина теплая.

(перечень выполненных работ)

Примечание:

Представители УО ООО «ЖК Сибири» мастер-сантехник Юнусов М.Ф.
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Широв С по созвону.
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале ☐

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 17

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«21» 10 2017 г. с 19^45 до 22^50

по адресу: г.Лянтор, микр.№(ул) Энергетиков дорожников дом № 28 квартира № 17

по заявлению собственника (представителя) Гурбанов И.

принята заявка (жалоба) промерзлые батареи
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы осмотрены сети отопления квартиры выполнен слив воздуха

(перечень выполненных работ)

Примечание:

Представители УО ООО «ЖК Сибири» мастер участка Юнусов А.Р.
(должность, ФИО), подпись)

Собственник квартиры (представитель) Гурбанов И.
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 2

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«22» 10 2020 г. с 17^30 до 18^30

по адресу: г.Лянтор, микр.№(ул) Энтузиастов дорожников дом № 28 квартира № 2

по заявлению собственника (представителя) Сандрак Т.А.

принята заявка (жалоба) прохладные батареи
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы осмотрены сети и батареи
прочищен фильтр подачи
(перечень выполненных работ)

Примечание: следить за состоянием батарей и сетей отопления

Представители УО ООО «ЖК Сибири» мастер участка Юнусов М.Р.
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Сандрак Т.А.
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 25

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«22» 10 2017 г. с 18⁵⁰ до 20

по адресу: г.Лянтор, микр.№(ул) Энергетиков дорожников дом № 28 квартира № 25

по заявлению собственника (представителя) Юндашев Р.Р.

принята заявка (жалоба) прохладные батареи отопления.
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы проверены сети отопления, обнаружен вывод на банкой неисправной батареи.

(перечень выполненных работ)

Примечание: закрыть, снять убрать неисправную батарею из системы. Трубки металопласт заменить силами собственника.

Представители УО ООО «ЖК Сибири» мастер участка Юнусов Л.Р.
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Юндашев Р.Р.
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале ☐

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 130

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«24» 10 2018г. с 10^30 до 10^45

по адресу: г.Лянтор, микр.№(ул) Эстонских дорожников дом № 28 квартира № 130

по заявлению собственника (представителя) Бананда Н.

принята заявка (жалоба) прохладный унитаз
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы обзвон по квартирам, обход по квартирам

(перечень выполненных работ)

Примечание: Самоустранился, больше всё работает на момент проверки

Представители УО ООО «ЖК Сибири» мастер участка Юнусов М.Ф.
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Бананда Н.
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале [ ] две черт

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 1630
выполненных работ аварийно-сервисной службой

«27» 10 2020 г. с _____ до _____

по адресу: г.Лянтор, ___ микр.№(ул) Ветеранов дер дом № 28 квартира № 120

по заявлению собственника (представителя) Батманян

принята заявка (жалоба) холодные батареи
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы Произведена промывка батареи в спальне, сброс воды и воздуха общем стояке квартиры
(перечень выполненных работ)

Примечание: _____

Представители УО ООО «ЖК Сибири» слесарь ЖК Сибири Семенов А.Н.
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Батманян В.
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале [ ]

отлично

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«28» октября 2020г. с _____ до _____

по адресу: г.Лянтор, ___микр.№(ул) эстонских д. дом № 28 квартира № 17

по заявлению собственника (представителя) Курбанов Н. Т

принята заявка (жалоба) холодные батареи
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы развоздушивание

(перечень выполненных работ)

Примечание: Циркуляция возобновлена.

Представитель УО ООО «ЖК Сибири» ал-ст. Назакинский Н. С.
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) 8 (932) 413-82-20
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 17

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«29» 10 2020 г. с 20 до 23 20

по адресу: г.Лянтор, микр.№(ул) Эстонских дорожников дом № 28 квартира № 17

по заявлению собственника (представителя) Гурбанов Н

принята заявка (жалоба) про холодная батарея спальня
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы осмотрели сети отопления квартиры прочистили фильтр подающей магистрали в по батарея кухня 42/39 зал 41/38 спальня 38/36,5.
(перечень выполненных работ)

Примечание: на 30.10. перепрогнать ветки внутренние, установить вентиляцию.

Представители УО ООО «ЖК Сибири» мастер участка Юнусов
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Гурбанов Н.
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 1682

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«30» 10 2020 г. с _____ до _____

по адресу: г.Лянтор, ___ микр.№(ул.) Эстонских дор. дом №28 квартира № 59

по заявлению собственника (представителя) Прокофьева Наталья

принята заявка (жалоба) порыв полотенцесушителя
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы Устранено силами хозяев

(перечень выполненных работ)

Примечание: Совершили вход в подвал перекрывали стояк

Представители УО ООО «ЖК Сибири» слесарь ЖК Сибири Семенов
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Прокофьева Наталья
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале [ ]

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 56

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«11» 11 2020 г. с 16⁵⁰ до 17²⁵

по адресу: г.Лянтор, микр.№(ул) Дорожных дорожников дом № 28 квартира № 56

по заявлению собственника (представителя) Тропкина К.С.

принята заявка (жалоба) Течь в подъезде за мусоркой
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы Осмотрень острея замуфтовая
требуется ремонт мусоропровода

(перечень выполненных работ)

Примечание: проверить кв.57 кладовку

Представители УО ООО «ЖК Сибири» мастер участка Юнусов М.Р.
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Тропкина К.С.
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 47

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«13» 11 2020 г. с 18⁰⁰ до 19²⁰

по адресу: г.Лянтор, микр.№(ул) Эстонских дорожников дом № 28 квартира № 47

по заявлению собственника (представителя) Арсланова С.Т.

принята заявка (жалоба) Течь возле стояка и унитаза
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы осмотрен унитаз, система водоотведения
Течь обнаружена с гофры
(перечень выполненных работ)

Примечание: Течь в зоне ответственности хозяина
замена собственными силами

Представители УО ООО «ЖК Сибири» мастер участка Юнусов Л.Р.
(должность, ФИО, подпись)
ст. сант-к Присников Д.В.

Собственник квартиры (представитель) Арсланова С.Т.
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале *

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт _____
выполненных работ аварийно-сервисной службой

«15» ноября 2020 г. с _____ до _____

по адресу: г.Лянтор, ___микр.№(ул) Летон. дор. дом № 28 квартира № 31

по заявлению собственника (представителя) Корытько О. А.

принята заявка (жалоба) течь с крана
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы Осмотр.

(перечень выполненных работ)

Примечание: Кран смесителя. Зона ответственности жильца.

Представители УО ООО «ЖК Сибири» Назакинский Н.С.
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Кор 89224038400
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«15» ноября 2020 г. с _____ до _____

по адресу: г.Лянтор, ___ микр.№(ул) Эстон. дор дом № 28 квартира № 60

по заявлению собственника (представителя) Зонов А.В.

принята заявка (жалоба) холодная батарея в спальне
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы развоздушивание

(перечень выполненных работ)

Примечание: _____

Представители УО ООО «ЖК Сибири» ст.-ст. Назаненский Н.С.
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) 8922772444 7
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале *

60

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

Акт

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«17» ноября 2020г. с _____ до _____

по адресу: г.Лянтор, ___ микр.№(ул) 4этапк дор дом № 28 квартира № 48

по заявлению собственника (представителя) Шарапова Ф.Д.

принята заявка (жалоба) холодные батареи в спальне
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы развоздушивание

(перечень выполненных работ)

Примечание: _____

Представители УО ООО «ЖК Сибири» ст.-ст. Назаренкий Н.С.
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Шар- 8 958 ~~175 2~~ 157 2156
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале ☐

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 1947

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«29» 11 2017г. с _____ до _____

по адресу: г.Лянтор, ___ микр.№(ул) Эстонских дф 1 дом № 28 квартира № 13

по заявлению собственника (представителя) Гербер Галина

принята заявка (жалоба) холодная батарея в спальне
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы Устранили сами собственники

(перечень выполненных работ)

Примечание: _____

Представители УО ООО «ЖК Сибири» ЖК Сибирь сантехник Семенов А.Н.
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Г.М. Гербер
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале ☐

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт _____
выполненных работ аварийно-сервисной службой

«30» 11 2020г. с _____ до _____

по адресу: г.Лянтор, ___ микр.№(ул) Эст дом № 28 квартира № 73

по заявлению собственника (представителя) Гербер Г.М

принята заявка (жалоба) Холодно дома.
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы Провели осмотр батарей и стояков. Радиаторы и стояки по температурному графику в норме.
(перечень выполненных работ)

Примечание: _____

Представители УО ООО «ЖК Сибири» ст. сант Плисков Д.В. Ту-
(должность, ФИО, подпись)
ст. сант Семёнов Т.

Собственник квартиры (представитель) От подписи отказались.
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале ☐

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

Акт 8

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«1» 12 2020 г. с 14 30 до 14 50

по адресу: г.Лянтор, микр.№(ул) Эстонских дорожников дом № 28 квартира № 8

по заявлению собственника (представителя) Лочев А.Б

принята заявка (жалоба) капает кран регулировки батареи зал
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы осмотрены краны вводные, вводы P_1, P_2 и батарея спальни. Выявлено подтекание сгонов теплых полотенц. нужен регулировочный кран
(перечень выполненных работ)

Примечание: рекомендовано заменить группу вводных кранов со сгоном стояка

Представители УО ООО «ЖК Сибири» мастер участка Юнусов М.Р.
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Лочев А.Б.
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале -

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 13

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«3» 12 2024 г. с 16^{20} до 16^{40}

по адресу: г.Лянтор, микр.№(ул) Эстонских дорожников дом № 28 квартира № 13

по заявлению собственника (представителя) Гербер Н.С.

принята заявка (жалоба) прохладная батарея спальня
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы Осмотрен батареи.
стояк 62/53 спальня. 546/44,8

(перечень выполненных работ)

Примечание: связаться завтра 4.12. проверить, прогнать по необходимости.

Представители УО ООО «ЖК Сибири» мастер участка Юнусов
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Гербер Н.С.
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 108

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«5» 12 2020 г. с 10⁴⁰ до 14⁵⁵

по адресу: г.Лянтор, 5 микр.№(ул) Эстонских дорожников дом № 28 квартира № 108

по заявлению собственника (представителя) Бурова З.Р.

принята заявка (жалоба) не работает батарея
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы осмотрена система отопления квартиры проведён демонтаж и прочистка батареи детской с остановкой стояка без слива, батарея установлена стояк запущен, воздух стравлен, циркуляция восстановлена. Течь отсутствует.
(перечень выполненных работ)

Примечание: Наблюдать за спускным краном

Представители УО ООО «ЖК Сибири» мастер участка Юнусов М.Р.
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Бурова З.Р.
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 3

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«10» 12 2020 г. с 11 30 до 11 50

по адресу: г.Лянтор, 7 микр.№(ул) Энтузиастов дорожников дом № 28 квартира № 3

по заявлению собственника (представителя) Гаврин В.А.

принята заявка (жалоба) переменный напор холодной воды
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы осмотрены краны в квартире, проверен стояк в подвале, напор только в подвале, в квартире напор слабый.
(перечень выполненных работ)

Примечание: Хозяевам кв.3 проверить краны и шланги квартирной сети. При подтверждении слабого напора оформить платную чистку стояка

Представители УО ООО «ЖК Сибири» мастер участка Юнусов М.Т.
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Гаврин В.А.
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале ☐

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 2183
выполненных работ аварийно-сервисной службой

«21» 12 2020 г. с _____ до _____

по адресу: г.Лянтор, 1 микр.№(ул) Югорский бар. дом № 28 квартира № 19

по заявлению собственника (представителя) Бизяева Н А

принята заявка (жалоба) Холодный полотенцесушитель
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы сбросили воздух после опрессовки
(перечень выполненных работ)

Примечание:

Представители УО ООО «ЖК Сибири» ЖК Сибирь с Семенов Н.Н.
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Бизяева Н А
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале ☐

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт _____

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«22» 12 2020г. с 10⁰⁰ до _____

по адресу: г.Лянтор, ___микр.№(ул) Эст дом № 28 квартира № 67

по заявлению собственника (представителя) Панова Т.В

принята заявка (жалоба) Нет горячей воды
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы Развоздушил кухонной и полотенцесушителя. Горячая вода появилась.
(перечень выполненных работ)

Примечание: Циркуляция в норме.

Представители УО ООО «ЖК Сибири» вл. сант. Плисков Д.В
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) _____
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале ☐

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 2211
выполненных работ аварийно-сервисной службой

«23» 12 2017 г. с _____ до _____

по адресу: г.Лянтор, ___ микр.№(ул.) Эстонских дор. дом №28 квартира №110

по заявлению собственника (представителя) Шромко Екатерина

принята заявка (жалоба) Холодные батареи
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы отрегулированы батареи стояки горячи
(перечень выполненных работ)

Примечание: _____

Представители УО ООО «ЖК Сибири» слесарь Семенов АН
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Шромко Екатерина
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале ☐

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 2206

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«23» 12 2020 с . до

по адресу: г.Лянтор, микр.№(ул) Эстонских дор дом № 28 квартира № 44

по заявлению собственника (представителя) Ахмиддинов Р.Д.

принята заявка (жалоба) Спальня не греет батарея
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы С батареи спущено вода тёпла, в подвале пропущен стояк, батарея заработала 44°
(перечень выполненных работ)

Примечание:

Представители УО ООО «ЖК Сибири» слесарь Семенов А.П.
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Ахмиддинов Р.Д.
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале [ ]

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт _____
выполненных работ аварийно-сервисной службой

«24» 12 2020 с _____ до _____

по адресу: г.Лянтор, ___микр.№(ул.) Эстонских дорог дом № 28 квартира № 44

по заявлению собственника (представителя) Рукиддинов Р.Г.

принята заявка (жалоба) Холодная батарея в спальной
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы Пропущен воздух, промыта батарея отопления запущена снова
(перечень выполненных работ)

Примечание: _____

Представители УО ООО «ЖК Сибири» слесарь Семенов Н.Н.
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Рукиддинов Р.Г.
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале ☐

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«25» 12 2020г. с _____ до _____

по адресу: г.Лянтор, ___ микр.№(ул) Эст дом № 28 квартира № 60

по заявлению собственника (представителя) Зонов А. В

принята заявка (жалоба) В комнате холодные батареи
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы Спустили воздух с батареи
Циркуляция в норме радиатор горячий
(перечень выполненных работ)

Примечание: _____

Представители УО ООО «ЖК Сибири» ст. сант. Плисков Д. В.
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Зонов А. В
(подпись, конт.телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале ☐