



УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибирь»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 26 14
выполненных работ аварийно-сервисной службой

« 05 » 01 2021 г. с . . . до . . .

по адресу: г.Лянтор, 1 микр. № (ул) . . . дом № 22/2 квартира № 6

по заявлению собственника (представителя) Тутников Сергей

принята заявка (жалоба) холодные батареи в зале
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы отрегулированы стояк, стояк
горячий

(перечень выполненных работ)

Примечание: . . .

Представители УО ООО «ЖК Сибирь» Сиссая Семёнов АН
(должности, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Тутников Сергей
(подпись, конт. телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале



УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибирь»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 2608
выполненных работ аварийно-сервисной службой

« 5 » 01 2024 г. с _____ до 11

по адресу: г. Лянтор, 1 микр. № (ул.) _____ дом № 22/2 квартира № _____

по заявлению собственника (представителя) Ченчугов ВЕ

принята заявка (жалоба) Блохое отопление
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы отрегулирование подачи на блок

(перечень выполненных работ)

Примечание: _____

Представители УО ООО «ЖК Сибирь» Семенин АН
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Ченчугов ВЕ
(подпись, конт. телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале



УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибирь»
26/ ОД от 02.06. 2017г

АКТ
выполненных работ аварийно-сервисной службой

« 9 » 03 2021г. с . до

по адресу: г.Лянтор, 1 микр. №(ул) 22/2 дом № 11 квартира №

по заявлению собственника (представителя) Чепурова Илья

принята заявка (жалоба) Ухудшение работы

и выполнены работы Разводку канализации в стояне

система в квартире,
(перечень выполненных работ)

Примечание:

Представители УО ООО «ЖК Сибирь» Мисорн С.А. НЕХАИЧ
(должность, ФИО, подпись)

СОРБУ КЗН

Собственник квартиры (представитель) 8-922-410-91-06 И. Чепуров
(подпись, контактный телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале



УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибирь»
26/ОД от 02.06.2017г

Акт _____
выполненных работ аварийно-сервисной службой

«10» 03 2021 г. с _____ до _____

по адресу: г. Улан-Удэ, микр. № (ул.) 22/2 дом № 11 квартира № _____

по заявлению собственника (представителя) Венгуров А.Н.

принята заявка (жалоба) В комнате холодная батарея
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы при измерении радиатора
был замечен недостаток температуры
на входе 69° обратка 54°
(перечень выполненных работ)

Примечание: Нет примечаний

Представители УО ООО «ЖК Сибирь» Слесари сантехники
СРБУ Килин (должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) [Подпись] 89224103106
(подпись, контактный телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибалльной шкале



УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибирь»
26/ОД от 02.06. 2017г.

Акт 3623
выполненных работ аварийно-сервисной службой

«20» марта 20 г. с г. до г.

по адресу: г.Лянтор, 1 микр. №(ул) г. дом № 22/2 квартира № 16

по заявлению собственника (представителя) г. Мартини В.И

принята заявка (жалоба) Посаженная отопление
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы Пропущен воздух узлы, отопление
начало работать

(перечень выполненных работ)

Примечание: г.

Представители УО ООО «ЖК Сибирь» г. Сидоренко-Семенов Н.Н
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) г. Мартини В.И
(подпись, конт. телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибалльной шкале



УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибирь»
26/ОД от 02.06. 2017г.

Акт _____
выполненных работ аварийно-сервисной службой

« 22 » 03 2021г. с _____ до _____

по адресу: г.Лянтор, 1 микр. № (ул.) 22/2 дом № 7 квартира № _____

по заявлению собственника (представителя) Бикинова С.В.

принята заявка (жалоба) По поводу ремонта потолка

и выполнены работы от регулярного осмотра потолка
(указать причину заявления или жалобы)

(перечень выполненных работ)

Примечание: Все замечания

Представители УО ООО «ЖК Сибирь» Смирнов Александр
СН РБУ И.И. (должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) [подпись] 89044899233
(подпись, конт. телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибалльной шкале



УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ОД от 02.06.2017г

АКТ
выполненных работ аварийно-сервисной службой

«30» 03 2021г. с 10³⁰ до 11⁰⁰

по адресу: г.Лянтор, микр.№(ул) 1 мкр дом № 22/2 квартира № 4

по заявлению собственника (представителя) Муранская В.А.

принята заявка (жалоба) Не греет батарея
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы После осмотра было выявлено, что батарея в зале не имеет циркуляции стояка отопления. Температура

Примечание: циркуляция в зале

Представители УО ООО «ЖК Сибири» С.А. Сант. П.И. Сидоров Д.В. Жуков
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Муранская В.А. 9226598196
(подпись, контактный телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибалльной шкале



УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибирь»
26/ ОД от 02.06. 2017г.

Акт _____
выполненных работ аварийно-сервисной службой

« 11 » 04 2021 г. с 10⁰⁰ до 17⁰⁰

по адресу: г.Лянтор, микр.№(ул) 1 мкр дом № 22/2 квартира № 15

по заявлению собственника (представителя) Петушков Н.И.

принята заявка (жалоба) Мель Б.А.

(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы Остановка системы отопления и
переключки двух резьбовых соединений на входе
в радиатор. После проведения работ
течь устранена. (перечень выполненных работ)

Примечание: Система отопления и утилизация в
коре.

Представители УО ООО «ЖК Сибирь» сл. Писин Д.В. Писин
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Петушков Н.И. Писин
(подпись, конт. телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибалльной шкале



УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибирь»
26/ОД от 02.06.2017г.

Акт

выполненных работ аварийно-сервисной службой

« 21 » 04 2021г. с . до

по адресу: г.Лянтор, 1 микр. № (ул) 22/2 дом № 1 квартира №

по заявлению собственника (представителя) Вршнев К.И.

принята заявка (жалоба) холодные батареи

и выполнены работы продувка радиаторов
(указать причину заявления или жалобы)

(перечень выполненных работ)

Примечание: заработано

Представители УО ООО «ЖК Сибирь» Степанов С.И.
С.И. Степанов (должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) С.И. Степанов
89224439938 (подпись, конт. телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале



УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибирь»
26/ОД от 02.06. 2017г.

Акт
выполненных работ аварийно-сервисной службой

« 24 » 04 2021 г. с до

по адресу: г.Лянтор, 1 микр. № (ул) 22/2 дом № 10 квартира №

по заявлению собственника (представителя) Тумерова Ю.О.

принята заявка (жалоба) холодный батарея

и выполнены работы при проверке и слива

воды все в порядке

(перечень выполненных работ)

Примечание:

Все работы

Представители УО ООО «ЖК Сибирь» Скотинин Алексей

СВ/РБЧ и (должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) 88324044155

(подпись, конт. телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибалльной шкале



УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибирь»
26/ОД от 02.06. 2017г

Акт _____
выполненных работ аварийно-сервисной службой

«14» 10 2017 г. с _____ до _____

по адресу: г. Омск 1 микр. № (ул) _____ дом № 22/2 квартира № 9

по заявлению собственника (представителя) ✓ *Анн Муромова*

принята заявка (жалоба) *холодные батареи*
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы _____

(перечень выполненных работ)

Примечание: _____

Представителя УО ООО «ЖК Сибирь» *Александр Захаров*
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) ✓ *Анн* 999 256 0519
(подпись, кодг. телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибалльной шкале



УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибири»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 1542

выполненных работ аварийно-сервисной службой

« 15 » 10 2020 г. с _____ до _____

по адресу: г. Лянтор, 1 микр. №(ул) _____ дом № 22/2 квартира № 9

по заявлению собственника (представителя) ✓ Назрова Рза Ф

принята заявка (жалоба) комодные батареи
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы пропущен воздух

(перечень выполненных работ)

Примечание: _____

Представители УО ООО «ЖК Сибири» Мастер сантехник Семенов АН
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) ✓ Назрова Рза Ф
(подпись, конт. телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибальной шкале



УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибирь»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 1512

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«16» 10 2020 с _____ до _____

по адресу: г.Лянтор, 1 микр. №(ул) _____ дом № 22/2 квартира № 9

по заявлению собственника (представителя) Хизраш М.Р.

привята заявка (жалоба) Холодное батареи
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы отрегулировка теплового режима, проверка батареи отопления, температура соответствует нормам
(перечень выполненных работ)

Примечание: _____

Представители УО ООО «ЖК Сибирь» Сергей Салтешин Семенин
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Хизраш М.Р. ХИТ
(подпись, конт. телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибалльной шкале



УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибирь»
26/ОД от 02.06. 2017г

Акт _____
выполненных работ аварийно-сервисной службой

г. 22 » 10 2021 г. с 09:20 до 10:00

по адресу: г. Лянтор, 1 микр. № (ул.) 22/2 дом № _____ квартира № 11

по заявлению собственника (представителя) Тетуглов В. Е.

принята заявка (жалоба) Заболевания Батарей
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы Разборка батарей, стояков.

(перечень выполненных работ)

Примечание: Батареи с приварен 10

Представители УО ООО «ЖК Сибирь» Акимов А. А.
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) Мст Тетуглов В. Е. +79044811112
(подпись, конт. телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибалльной шкале





УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибирь»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт _____

выполненных работ аварийно-сервисной службой

« 18 » 10 2021 г. с _____ до _____

по адресу: г.Лянтор, 1 микр. №(ул) 2212 дом № 11 квартира № _____

по заявлению собственника (представителя) Чепурова И.С.

принята заявка (жалоба) Холмова И.С. 507071110

и выполнены работы ОТКЛОЗКА И ПОДСОСЫ
И ЗАКОТОЧНОГО ЗОЛЫКОМЫЯ
(указать причину заявления или жалобы)

(перечень выполненных работ)

Примечание: _____

Представители УО ООО «ЖК Сибирь» Мещеряков И.С.

СЫРЖА М. (должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) 8-922-410-91-06 И.С. Чепуров

(подпись, конт. телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибалльной шкале



УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖСК Сибирь»
26/ОД от 02.06. 2017г

Акт _____
выполненных работ аварийно-сервисной службой

« 18 » 10 2017 г. с _____ до _____

по адресу: г.Лянтор, 1 микр. № (ул.) 22/2 дом № 17 квартира № _____

по заявлению собственника (представителя) Осипов А.Г.

принята заявка (жалоба) Уплотнение потолка
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы при отключении насоса
было короткое замыкание через
муск насоса

(перечень выполненных работ)

Примечание: _____

Представители УО ООО «ЖСК Сибирь» Медведев
С.И.Р.С.В. и А.И.С.
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) А.И.С. 89044525838
(подпись, конт. телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибалльной шкале



УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибирь»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 8/4

выполненных работ аварийно-сервисной службой

«21» 10 2017г. с . до

по адресу: г.Лянтор, 1 микр.№(ул) дом № 22/2 квартира № 11

по заявлению собственника (представителя) Чемуров И.С

принята заявка (жалоба) холодильник бабечек
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы

(перечень выполненных работ)

Примечание: когда 45.4° обратке 42.4° конечная температура
сравнение воздуха

Представителя УО ООО «ЖК Сибирь» сантехник Александр
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) И.С.Чемур 8-922-410-91-06
(подпись, конт. телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибалльной шкале



УТВЕРЖДЕНО
приказом по ООО «ЖК Сибирь»
26/ ОД от 02.06. 2017г

Акт 8.11

выполненных работ аварийно-сервисной службой

« 31 » 10 2021 г. с . . . до . . .

по адресу: г.Лянтор, микр.№(ул) 1 дом № 22/2 квартира № 10.

по заявлению собственника (представителя) Кузнецов А.Т.

принята заявка (жалоба) половина батареи в наличии.
(указать причину заявления или жалобы)

и выполнены работы рекуперация отопления в квартире.

(перечень выполненных работ)

Примечание:

Представители УО ООО «ЖК Сибирь» сл.-счетоводчик Чувп- Чувпоров В.И.
(должность, ФИО, подпись)

Собственник квартиры (представитель) А.Кузнецов 89227940520
(подпись, конт. телефон)

Просим Вас оценить качество выполненных работ по пятибалльной шкале